

4.5. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей (50 человек и более) должны надежно крепиться к полу.

5. Требования пожарной безопасности к электроустановкам изделий необходимо осуществлять в соответствии с техническими требованиями нормативных документов по пожарной безопасности с техническими техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Правил

5.2. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны оставаться дежурное освещение, установки противопожарного водоснабжения, пожарная и охранно-пожарная сигнализация.

5.3. Не допускаются прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами горючих веществ, материалов.

5.4. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: -использовать приемники электрической энергии в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий изготовителей или имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией или эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

-обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; -пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без поставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

-применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; -размещать (складировать) у электродвигателей, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, в том числе легковоспламеняющиеся вещества и материалы.

5.5. Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.