

<u>Характеристика объекта защиты</u>		
	Наименование параметра	Значение параметра
1.		
1.1	Степень огнестойкости	III
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 1.1
1.4	Высота здания	6,6 м
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	730,50 м ²
1.7	Объем здания	2232,45 м ³
1.8	Количество этажей	2
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	-
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией</p> <p>людей при пожаре (АПС и СОУЭ 3-го типа) с выводом радиосигнала на пульт</p> <p>центрального наблюдения диспетчерского пункта связи 01; ВПВ имеется(2ПК); наружный противопожарный водопровод(пожарный гидрант – ПГ-1-150 мм)</p> <p>СОУЭ 3-го типа) с выводом радиосигнала на пульт</p> <p>центрального наблюдения диспетчерского пункта связи 01; ВПВ имеется(2ПК); наружный противопожарный водопровод(пожарный гидрант – ПГ-1-150 мм)</p>