

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
г. Краснодар ул. Дзержинского 95/97 тел. (861) 2253404
ОНД и ПР Крыловского района
ст. Крыловская ул. Кооперативная, 96

Предписания № 11/1/4
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Заведующему МБДОУ детский сад
№ 10 ст. Октябрьской
О.В. Григорьева

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В период с «18» по «25» февраля 2019 года проведено плановое мероприятие по надзору за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности начальником ОНД и ПР – главным государственным инспектором Крыловского района по пожарному надзору подполковником внутренней службы Луценко Олегом Николаевичем, старшим дознавателем ОНД и ПР – государственным инспектором Крыловского района по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Сиянок Константином Андреевичем (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

здания и территории МБДОУ детский сад № 10 ст. Октябрьской, по адресу:
Крыловский район, ст. Октябрьская, пер. Матросова, 1,
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МБДОУ № 10 Григорьева О.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей в здании выполнена при отсутствии проектной документации.	ФЗ от 22.07.2018 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83 автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.	01.08.2019г.	
2	Помещения: кладовой, прачечной и котельной не оборудовано установкой	Приложение А, п. А.4, Таблица АТ, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1)».	01.08.2019г..	

	автоматической пожарной сигнализацией.			
3	На дверях помещений склада и котельной не нанесены категории по взрывопожарной и пожарной опасности.	ППР в РФ Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 п. 20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.08.2019г.	
4	Технические средства пожарной автоматики, установленные в детском саду (не соответствуют требованиям действующих стандартов, норм, правил, технических условий, а также в настоящее время истёк срок службы на технические средства, входящие в состав установки пожарной автоматики и средств оповещения.	ФЗ от 22.07.2018 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83 автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. п. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. 63. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров. РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики Правила технического содержания» п.2.1.4. Технические средства, входящие в состав установок пожарной (охранно-пожарной) сигнализации, должны соответствовать требованиям действующих стандартов, норм, правил, технических условий, быть без дефектов и иметь сертификат соответствия. РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики	01.08.2019г.	

	техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»; 1.10. После истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, входящее в состав установки пожарной автоматики, проводится техническое освидетельствование всей установки на предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению. 1.11 Техническое освидетельствование проводится комиссионно с участием представителей Исполнителя, Заказчика, территориального органа управления ГПС и, при необходимости, специалистов других организаций. Результаты освидетельствования оформляют соответствующим актом. 1.12. В зависимости от состояния установок пожарной автоматики комиссия принимает следующие рекомендации: - выполнить монтаж новой установки (заменить средство) из-за невозможности, существующей для дальнейшей эксплуатации.	
--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Сроки предписания согласованы с руководителем объекта _____

**Старший дознаватель ОНД и ПР
государственный инспектор
Крыловского района по пожарному надзору
К.А. Снянок**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«25» Февраль 20 19 г.



(подпись)

М.Л.П.*

**Предписание для исполнения получило:
Заведующая МБДОУ детский сад
№ 10 ст. Октябрьской**

(должность, фамилия, инициалы)

«25» Февраль 20 19 г.



О.В. Григорьева

