

Старшему дознавателю ОНД и ПР
государственному инспектору
Крыловского района по
пожарному надзору
Лейтенанту внутренней службы
Сиянок К.А.

Ответ на представление № 42/18
от 26.02.2019 г.

Уважаемый Константин Андреевич!

Выявленные в ходе плановой проверки 19.02.2019 г. нарушения:

1. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей в здании выполнена при отсутствии проектной документации. Данное замечание принято к сведению, проект заказан, договор заключен.
2. Помещения кладовой, прачечной и котельной не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализацией. Данное замечание принято к сведению, в проект будут включены данные помещения и сигнализация будет установлена.
3. Технические средства пожарной автоматики, установленные в детском саду не соответствуют требованиям действующих стандартов, норм, правил, технических условий на технические средства, входящие в состав установки пожарной автоматики и средств оповещения. Данное замечание принято к сведению, нарушения будут устранены.



Заведующий МБДОУ № 10

Григорьева О.В.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 10
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН**

352090 Краснодарский край, Крыловский район.
станция Октябрьская пер. Матросова, 1

e-mail: mbdou10.212@mail.ru

тел.: (86161) 36-1-64, ф.: 36-1-64

ИНН 2338009977

от 26.02.2019 г. № 21

На № _____ от _____

Старшему дознавателю ОНД и ПР
государственному инспектору
Крыловского района по
пожарному надзору
Лейтенанту внутренней службы
Сиянок К.А.

Ответ на представление № 42/19
от 26.02.2019 г.

Уважаемый Константин Андреевич!

Выявленное в ходе плановой проверки 19.02.2019 г. нарушение: «На
дверях помещений склада и котельной не нанесены категории по
взрывопожарной и пожарной опасности». Устранено. Таблички с
категориями изготовлены и прикреплены на помещения склада и котельной.



Заведующий МБДОУ № 10

Григорьева О.В.