



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.  
Факс: (863) 244-27-85. E-mail: [gumchsro@donpac.ru](mailto:gumchsro@donpac.ru)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по Родионово-Несветайскому району

Почтовый адрес: ул. Ленина, 30, сл. Родионово-Несветайская, Ростовская область, 346580  
Телефоны: 8-(86340)-30-6-46, fax 8-(86340)-30-4-30, E-mail: [73gpn\\_rnd@mail.ru](mailto:73gpn_rnd@mail.ru)  
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

« 09 » февраля 2017 г.  
(дата составления акта)

х. Болдыревка  
(место составления акта)

11 часов 30 минут  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1

По адресу/адресам: х. Болдыревка, ул. Школьная, 1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 1 от 09 января 2017 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МБОУ Болдыревская ООШ

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 31 » января 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

« 03 » февраля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

« 09 » февраля 2017 г. с 09 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 2 часа

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением НДиПР по Родионово-Несветайскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Директор МБОУ Болдыревской ООШ Долгалёва Н.А., 09.01.2017г. 16<sup>20</sup>

(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Русанов Дмитрий Николаевич, начальник ОНДиПР

по Родионово-Несветайскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ Долгалёва Н.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Не во всех административных и общественных помещениях обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны, ППР, п. 6 (устранено в ходе проверки);
2. В помещениях не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград (стен) различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями, ППР, п. 22;
3. Под лестничной клеткой и лестничным маршем хранятся вещи, мебель и другие горючие материалы; ППР, п. 23 «к» (устранено в ходе проверки);
4. Покрытие пола на путях эвакуации в общих коридорах 2-го этажа выполнено из стораемого материала (линолеум), ППР, п. 33;
5. В актовом зале электропроводка осветительных плафонов используется с видимыми повреждениями изоляции, ППР, п. 42 «а»;
6. В кабинетах библиотеки и музея используются поврежденные розетки, ППР, п. 42 «б»;
7. Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника, ППР, п. 42 «в»;
8. В помещениях школы эксплуатируются неисправные и своевременно не перезаряженные огнетушители, ППР, п. 478, абзац 1;
9. Специальный журнал учёта наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведётся с нарушением сроков технического обслуживания огнетушителей, установленных заводом-изготовителем, ППР, п. 478, абзац 2 (устранено в ходе проверки);
10. Пожарный щит, расположенный в МБОУ, не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению № 6, ППР, п. 482;
11. Рядом с пожарным щитом не установлена бочка для хранения воды объёмом не менее 0,2 м<sup>3</sup>, ППР, п. 483, абзац 1;
12. Рядом с пожарным щитом не установлен ящик с песком объём 0,5 куб. метра, ППР, п. 483, абзац 2;

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): Не выявлено

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)


\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 1/4/1 от 09.02.2017


Подписи лиц, проводивших проверку: 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ Болдыревской ООШ Долгалёва Н.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 09 » февраля 2017 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_