



МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОМУ РАЙОНУ

ул. Ленина, 30, сл. Родионово-Несветайская, Ростовская область, 346580
Телефон: (86340) 30-6-46, факс (86340) 30-4-30, E-mail: 73gpn_rnd@mail.ru
«Единый «телефон доверия» (863)239-99-99

Предписание № 131/112

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Родионово-Несветайского района Болдыревская основная общеобразовательная школа
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении плановой выездной проверки, выданного начальником ОНДиПР по Родионово-Несветайскому району майором внутренней службы Русановым Дмитрием Николаевичем от 26 марта 2019 № 13, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 30 мин. "22" апреля 2019 г. по 16 ч. 00 мин. "25" апреля 2019 г. проведена плановая выездная проверка МБОУ Болдыревская ООШ по адресу: Ростовская область, х. Болдыревка, ул. Школьная, 1.

Должностные лица, проводившие проверку:

Начальник ОНДиПР по Родионово-Несветайскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области – Главный государственный инспектор Родионово-Несветайского района по пожарному надзору майор внутренней службы Русанов Дмитрий Николаевич в присутствии директора МБОУ Долгалевой Н.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На пути эвакуации в коридоре в спортзал имеется порог (туба отопления)	Правила противопожарного режима в РФ, п. 36 «а»: «При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: устраивать на путях эвакуации пороги...»	10.06.2019г	
2	В помещениях школы допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника	Правила противопожарного режима в РФ, п. 42 «в»: «Запрещается: ... эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника»	10.06.2019г	
3	Не обозначены направления движения к источникам	Правила противопожарного режима в РФ, п. 55, абзац 4: «Направление	10.06.2019г	

	противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения»		
4	Специальный журнал учёта наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведётся с нарушением сроков технического обслуживания огнетушителей, установленных заводом-изготовителем	Правила противопожарного режима в РФ, п. 478, абзац 2: «Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведётся в специальном журнале произвольной формы»	25.04.2019г	
5	Рядом с пожарным щитом не установлена бочка для хранения воды объёмом не менее 0,2 м ³	Правила противопожарного режима в РФ, п. 483, абзац 1: «Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 куб. метра и комплектоваться ведрами»	10.06.2019г	

Установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНДиПР по
Родионово-Несветайскому району
УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области
майор внутренней службы Русанов Д.Н.

«25» апреля 2019 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Долгалева
(подпись)

Директор МБОУ Долгалева Н.А.
(должность, фамилия, инициалы)

«25» апреля 2019 г.



(подпись)