

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

350000, г. Краснодар, ул. Мира, 56 т. 262-20-09, факс 262-20-09 E-mail:

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР Мостовского района

(наименование органа государственного надзора)

352570 Краснодарский край, Мостовский район, пгт. Мостовской ул. Заводская 1-Б, тел.
8(86192)5-15-41, E-mail: ond47_most@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 142/1/5

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 28 по селку Мостовского муниципального образования Мостовский район (МБОУ СОШ № 28)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Мостовского района по пожарному надзору Демина В.С. № 142

от « 9 » июня 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 9 ч 00 мин.

« 12 » июля 2019 г. по 12 ч 00 мин. « 8 » августа 2019 г.

проведена проверка *Государственным инспектором Мостовского района по пожарному надзору Шестаковым Максимом Владиславовичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 28 по селку Мостовского муниципального образования Мостовский район (МБОУ СОШ № 28), пгт. Мостовской, ул. Мичурина 22

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором МБОУ СОШ № 28 Осадчей Рузаной Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1.	2.	3.	4.	5.
1	Автоматические установки пожарной сигнализации в здании школы находятся в неисправном состоянии на момент проверки на ППКП, горит индикатор неисправности АПС	Постановление правительства РФ № 390 п. 61	16.06.20	
2	В коридоре 2-го этажа допущено снятие, предусмотренных проектной документацией, дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара, отделяющих помещение поз. 96 от помещения поз. 70 технического паспорта (коридоры)	Постановление правительства РФ № 390 п. 23	16.06.20	
3	В коридоре 2-го этажа допущено снятие, предусмотренных проектной документацией, дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара, отделяющих помещение поз. 102 от помещения поз. 70 технического паспорта (коридоры)	Постановление правительства РФ № 390 п. 23	16.06.20	
4	В коридоре 3-го этажа допущено снятие, предусмотренных проектной документацией, дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара, отделяющих помещение поз. 142 от помещения поз. 115 технического паспорта (коридоры)	Постановление правительства РФ № 390 п. 23	16.06.20	
5	На путях эвакуации в помещении Лит. Г,Г1 позиции 47 технического паспорта (коридор) здания допускается отделка пола горючими материалами с неустановленными показателями пожарной опасности (Линолеум)	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 28, табл.3 СНИП 21-01-97* п. 6.25*	16.06.20	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юри-

дических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в установленном законодательством порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Государственный инспектор Мостовского района по
пожарному надзору Шестаков Максим Владиславович*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

«8» августа 2019г.

М.Л.П.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

*Директор МБОУ СОШ № 28 Осадчая Рузана
Анатольевна*

(должность, фамилия, инициалы)

«8» августа 2019г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

8(861)268-64-40

