

Российская Федерация  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
города Ростова-на-Дону  
«Школа № 109»

344095, г. Ростов-на-Дону,  
пер. Днепроvский, 131  
телефон 252-84-58,  
факс 250-78-67  
Исх.543 от 19.107.2021

E-mail: [school109@list.ru](mailto:school109@list.ru)

сайт в Интернете  
<http://school109.rostov-obr.ru/>

Государственному инспектору г. Ростова-на-Дону  
по пожарному надзору, начальнику Первомайского  
отделения НД и ПР ОНД и ПР по г. Ростову-на-  
Дону УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской  
области  
Наугольному Андрею Валерьевичу

**Уважаемый Андрей Валерьевич!**

Во исполнении предписания №7-44/1/1 от 10.06.2020 г. об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара довожу до вашего сведения, что за период июль 2020 год – июль 2021 года были устранены все выявленные нарушения.

По пункту 2 предписания разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по замене системы АПС и оповещения о пожаре.

По пункту 3 на-объекте проведены работы по заделке негорючими материалами отверстий, образовавшихся в результате строительных работ по замене системы отопления.

По пункту 1 работоспособность системы АПС и оповещения людей о пожаре обеспечена, но в силу того, что пожарная система отработала 2 срока своей службы согласно технической документации, то МБОУ «Школа №109» поставлена в очередь на полную замену пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в 2022 году.

Директор



И.А. Глебездина