



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
пер. Доломановский, 132 г. Ростов-на-Дону 344018, Телефон: (863) 244-27-85 Факс: (863) 244-27-85
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 7 - 44/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению
угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Школа № 109»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 7 - 44 от «12» мая 2020 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко С.Е., ст.б, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 109», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский 131.

Дата и время проведения проверки:

19.05.2020 с 10 час. 0 мин. по 11 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

10.06.2020 с 14 час. 0 мин. по 17 час. 0 мин. Продолжительность 3 час. 0 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 2 день, 4 час. 0 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальник Первомайского отделения НД и ПР ОНД и ПР по г. Ростову-на-Дону УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области Наугольный Андрей Валериевич, Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - инспектор Первомайского отделения НД и ПР ОНД и ПР по г. Ростову-на-Дону УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области Жидоморова Анастасия Евгеньевна эксперты не привлекаются

совместно с: Директор МБОУ «Школа № 109» Глебездина Ирина Александровна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только

		безопасности, требования которого (- ых) нарушены		выполнени е)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты не обеспечивается исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, (пожарные ручные и дымовые извещатели не формируют сигнал о пожаре; прибор приемно-контрольный пожарный после приема сигнала от пожарных извещателей, не формирует стартовый импульс запуска прибора управления пожарного; также согласно акта № 1 от 03.04.2020 имеются механические повреждения шлейфов пожарной автоматики)	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	01.08.2021	
2	На объекте защиты частично отсутствует исполнительная документация на установки (системы) противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ)	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	01.08.2021	
3	На объекте защиты не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными коммуникациями (трубами системы отопления)	Правила противопожарного режима в РФ : п. 22	01.08.2021	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:


«10» июня 2020 г.
М.П. *



«10» июня 2020 г.
М.П. *


Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по
пожарному надзору - Начальник Первомайского
отделения НД и ПР ОНД и ПР по г. Ростову-на-Дону
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
Наугольный Андрей Валериевич

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по
пожарному надзору - инспектор Первомайского
отделения НД и ПР ОНД и ПР по г. Ростову-на-Дону
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
Жидоморова Анастасия Евгеньевна

Предписание на 3 стр. для исполнения получил:

Директор МБОУ «Школа № 109» Глебездина Ирина Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«10» июня 2020 г.


(подпись)