

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«29» января 2026 г., 61260061000220631299

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ОНДПР по Волгодонскому (с) району

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«19» февраля 2026 г., 18 час. 00 мин. № 2601/590-61/2-ВО/П

(дата и время составления предписания)

347350, Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская, ул. Строительная, 4

(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 29 » января 2026 г., № 2601/590-61/2-ВО/П, учетный номер проверки 61260061000220631299.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Скакунов Анатолий Сергеевич – дознаватель ОНДиПР по Волгодонскому району УНДиПР ГУ МЧС России по РО (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

2. Цыганков Михаил Леонидович – начальник ОНДиПР по Волгодонскому району УНДиПР ГУ МЧС России по РО (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

1. обл Ростовская, р-н Волгодонской, ст-ца Романовская, ул 40 лет Победы, Дом 10 "б"

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад "Аленький цветочек" ИНН 6107009737, адрес регистрации юридического лица: 347350, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛГОДОНСКОЙ, СТ-ЦА РОМАНОВСКАЯ, УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, Д.10 Б

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «12» февраля 2026 года, 16 час. 00 мин.

по «19» февраля 2026 года, 17 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

05 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждения не соответствует квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, и (или) профессиональным стандартам, а именно: с

ответственным лицом не проведено обучение по программам дополнительного образования в области пожарной безопасности. Место выявления нарушения: ст. Романовская, ул. 40 лет Победы, 10, б

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Статья 25. Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

В образовательных организациях проводится обязательное обучение обучающихся мерам пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

31.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Лицу, ответственное за обеспечение пожарной безопасности в зданиях учреждения пройти обучение по программам дополнительного образования в области пожарной безопасности

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

свидетельство о прохождении обучения, копию лицензии (с приложениями) организации, проводящей обучение

2. Не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре в исправном состоянии, а именно не проведены эксплуатационные испытания. Место выявления нарушения: ст. Романовская, ул. 40 лет Победы, 10, б

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

20.08.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

провести эксплуатационные испытания

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

представить подтверждающие документы

3. Не проведены эксплуатационные испытания ограждений кровли здания по ул. 40 лет Победы. Место выявления нарушения: ст. Романовская, ул. 40 лет Победы, 10, б

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений кровель с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

20.08.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

провести эксплуатационные испытания

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

представить подтверждающие документы

4. В здании учреждения расчет необходимого количества огнетушителей произведен не верно. Место выявления нарушения: ст. Романовская, ул. 40 лет Победы, 10, б

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 397 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с положениями Правил противопожарного режима в Российской Федерации и приложениями № 1 и 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.

Срок устранения нарушения:

20.08.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

произвести расчет необходимого количества огнетушителей в здании

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

представить подтверждающие документы

5. В зданиях контролируемого лица осуществляется эксплуатация напольных покрытий (ковровые дорожки) на путях эвакуации без соответствующих документов, подтверждающих пожарную опасность данных материалов (сертификатов пожарной безопасности) (ст. 133, ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Место выявления нарушения: ст. Романовская, ул. 40 лет Победы, 10, б

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

Срок устранения нарушения:
20.08.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
определить показатели пожарной опасности напольных покрытий

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

6. представить документацию, содержащую показатели пожарной опасности напольных покрытий
- На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, наружные металлические лестницы не окрашены. Место выявления нарушения: ст. Романовская, ул. 40 лет Победы, 10, б
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Пункт 17 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
- Нарушенное обязательное требование:**
Руководители организаций обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, в исправном состоянии.
- Срок устранения нарушения:**
20.08.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
произвести окраску наружных металлических лестниц

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

7. представить подтверждающие документы и фотоотчёт
- Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Место выявления нарушения: ст. Романовская, ул. 40 лет Победы, 10, б
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
- Нарушенное обязательное требование:**
Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
- Срок устранения нарушения:**
20.08.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
обеспечить возможность свободного открывания дверей эвакуационных выходов изнутри без ключа

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

8. представить фотоматериалы
- Руководитель организации не обеспечил проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в здании по ул. 40 лет Победы, П. 54, п. 42 ПП 1479. Место выявления нарушения: ст. Романовская, ул. 40 лет Победы, 10, б
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
- Нарушенное обязательное требование:**
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
- Срок устранения нарушения:**
20.08.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
провести проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

9. представить подтверждающие документы
- Руководитель организации не организовал работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений, в здании по ул. 40 лет Победы. Место выявления нарушения: ст. Романовская, ул. 40 лет Победы, 10, б
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
- Нарушенное обязательное требование:**
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:
20.08.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
организовать работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
представить подтверждающие документы

10. Правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации и передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств функционирующих в составе систем противодымной вентиляции, эксплуатирующихся сверх срока службы установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации. П. 54, ПП 1479. Место выявления нарушения: ст. Романовская, ул. 40 лет Победы, 10, б

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

20.08.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
провести ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем противодымной вентиляции, эксплуатирующихся сверх срока службы

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
представить подтверждающие документы

11. При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, и не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования (кровля, наружные пожарные лестницы) П. 54, п. 13, ПП 1479. Место выявления нарушения: ст. Романовская, ул. 40 лет Победы, 10, б

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

20.08.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
осуществить проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
представить подтверждающие документы

12. Декларация пожарной безопасности разработана в соответствии с приказом МЧС России №91 от 24.02.2009, требует переработки в соответствии с приказом МЧС России №171 от 16.03.2020. Место выявления нарушения: ст. Романовская, ул. 40 лет Победы, 10, б

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 5, Глава 1, Статья 6. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Собственник объекта защиты или лицо, которое владеет им на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое), должны в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности в течение шести месяцев со дня приобретения такого права разработать и представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

20.08.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
разработать декларацию пожарной безопасности.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
представить подтверждающие документы

13. Не определены категории (отсутствуют расчеты) складских и производственных помещений в зданиях учреждения.. Место выявления нарушения: ст. Романовская, ул. 40 лет Победы, 10, б

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарные отсеки) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

Срок устранения нарушения:

31.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

определить категории (подтвердить расчетами) складских и производственных помещений в зданиях учреждения


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

представить подтверждающие документы

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Начальник ОНДиПР по Волгодонскому району УНДиПР ГУ
МЧС России по РО (главный государственный инспектор города
(района) субъекта РФ по пожарному надзору) Цыганков Михаил
Леонидович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Цыганков Михаил Леонидович - начальник ОНДиПР по Волгодонскому району УНДиПР ГУ МЧС России по РО (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору), телефон: 8(86394)70252, e-mail: 49gpn_rnd@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«18» часов «00» минут «19» 02 2026 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

