



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Приемная (863) 240-63-08. Канцелярия/Факс (863) 244-27-85. <http://www.gprrostov.donpac.ru> E-mail: gprrostov_rnd@mail.ru
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ВОЛГОДОНСКОМУ РАЙОНУ
ул. Строительная, 4, ст. Романовская, Волгодонский район, Ростовская область, 347350. тел., факс (86394) 7-02-52 E-mail: 49gprn_rnd@mail.ru
Единый номер «Телефона доверия» (863) 239-99-99
(указаны почтовый адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 10 / 1 / 1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Ст. Романовская
(место составления акта)

«22» апреля 2021 года.
(дата составления акта)

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению - детскому саду общеразвивающего вида №6 "Радость", заведующему Гребенниковой Светлане Степановне
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Волгодонского района по пожарному надзору – начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Волгодонскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Цыганкова М.Л. № 10 от «26» марта 2021,

(наименование органа ГПН)

в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с:

01.04.2021 с 17 час. 10 мин. по 17 час. 40 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

08.04.2021 с 17 час. 10 мин. по 17 час. 40 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

21.04.2021 с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

проведена внеплановая выездная проверка территории, помещений, зданий, сооружений

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада общеразвивающего вида №6 "Радость".

Должностные лица, проводившие проверку:

главный государственный инспектор Волгодонского района по пожарному надзору – начальник отделения НД и ПР по Волгодонскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Цыганков Михаил Леонидович, государственный инспектор Волгодонского района по пожарному надзору – дознаватель отделения НД и ПР по Волгодонскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Скакунов Анатолий Сергеевич, эксперты не привлекались

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора, адрес)

совместно с: заведующим МБДОУ - детского сада общеразвивающего вида №6 "Радость" Гребенниковой Светланой Степановной, завхозом МБДОУ- детского сада общеразвивающего вида №6 "Радость" Мельник Ольгой Ивановной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

	Перечень выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, планы – эвакуации на первом и втором этажах здания не приведены в соответствие с требованиями пожарной безопасности: на планах эвакуации не указаны места размещения средств защиты и т.д.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР) утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № п. 5: Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2009 г. N 260-ст) п. 6.2.3	30.06.2021	
2.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, наружная металлическая лестница требует покраски.	ППР, п. 17	30.06.2021	
3.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, не все двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров, а также двери эвакуационных выходов, оборудованы устройствами для самозакрывания.	ППР п. 24; ФЗ-123, ст. 88; п. 4.4.11 Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (вместе с "СП 1.13130.2020 Свод правил...")	30.06.2021	
4.	В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, на входных дверях в котельное помещение, складские помещения не указаны	ППР, п.12	30.06.2021	

	категории пожаро-взрывоопасности, а также класс зоны.			
5.	При проведении проверки сотрудниками ОНД и ПР было произведена проверка знаний по пожарно-техническому минимуму у 45% работников, из них 50% показали не удовлетворительные знания, а именно: воспитатель Попова Е.А., завхоз Мельник О.И., 90% опрошенных не знают порядка действий в случае пожара.	Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", п.46	30.06.2021	
6.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, «Инструкция о мерах пожарной безопасности», утвержденная приказом №290 от 30.12.2020 года – разработана не в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима.	раздел XVIII Правил противопожарного режима	30.06.2021	
7.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	ППР, п. 54.	30.06.2021	
8.	В журнале регистрации противопожарных инструктажей в столбце «вид инструктажа» указывается не верно, а именно – «по антитеррору и пож. безопасности».	Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", п. 9, п. 10	30.06.2021	
9.	В нарушение п. 60 Правил противопожарного режима в	ППР, п. 60	30.06.2021	

	Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты не правильно ведется учет первичных средств пожаротушения.			
10.	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты включены не все разделы по эксплуатации систем противопожарной защиты (система оповещения людей в случае пожара, молниезащита, огнезащитная обработка и т.п.)	ППР, п. 17, п. 30, п. 42, п. 43, п. 48, п. 50, п. 52, п. 54, п. 60, п. 95, п. 124, п. 412	30.06.2021	
11.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, в регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, не включены разделы по техническому обслуживанию таких систем противопожарной защиты как: - система молниезащиты, система управления оповещением и эвакуации людей при пожаре, система пожарного мониторинга передачи сигнала о срабатывании АПС, эвакуационные пути и выходы и т.п.; - отсутствуют сведения о сезонном техническом обслуживании; - отсутствуют сведения о текущих ремонтах систем; - и т.д.	ППР, п. 54	30.06.2021	
12.	В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, руководитель организаций в течение отопительного сезона не обеспечил очистку дымоходов и отопительных приборов от сажи с периодичностью не менее 1 раза в два месяца.	ППР п. 78	30.06.2021	
13.	В 17 ч. 15 мин. при проверке срабатывания автоматической пожарной сигнализации от ручного	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о	26.04.2021	

пожарного извещателя, сигнал в 49 пожарно-спасательную часть не поступил.	требованиях пожарной безопасности", ст. 83		
---	---	--	--

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

начальник отделения надзорной деятельности
и профилактической работы по Волгодонскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
Цыганков Михаил Леонидович

« 21 » 04 2021 г.




(подпись)

С предписанием ознакомлен:

Гребенникова Светлана Степановна
заведующий МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №6
«Радость»

(должность, фамилия, инициалы, уполномоченного
должностного лица, либо отметка в отказе ознакомления)

« 21 » 04 2021 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Гребенникова Светлана Степановна
заведующий МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №6
«Радость»

(должность, фамилия, инициалы, уполномоченного
должностного лица, либо отметка в отказе ознакомления)



(подпись)