



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Волгодонского района
Ростовской области
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА
№16 «МАЛЫШОК»**
347334, Ростовская область, Волгодонской район
п. Мичуринский, ул. Садовая, 14
тел. (86394) 7-29-94

Начальнику ОНДиПР по Волгодонскому
району Управления надзорной
деятельности и ПР Главного управления
МЧС России по Ростовской области
майору внутренней службы
М.Л. Цыганкову

« 29 » июля 2021г. № 85

Уважаемый Михаил Леонидович!

В ответ на представление от №0590-13/2021/4 устранения причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения сообщая:

1. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, планы – эвакуации на первом и втором этажах здания приведены в соответствии с требованиям пожарной безопасности: места размещения огнетушителей совпадают с их установкой, на планах эвакуации указаны места размещения средств защиты и т.д. ППР, п. 5; Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2009 г. N 260-ст) п. 6.2.3

2. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности огнетушители в помещениях детского сада установлены в подставках из негорючих материалов, исключающих их падение или опрокидывание (2-й этаж: музыкальный зал, кабинет музыкального руководителя, игровая, туалет, старшая подготовительная группа, 1-й этаж: коридор, игровая, прачечная, пищеблок, помещение котельной). ППР п. 409

3. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, наружные металлические лестницы окрашены. ППР, п. 17

4. В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, на входной двери в котельное помещение указана категория пожаро-взрывоопасности, а также класс зоны. ППР, п.12

5. В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, объект защиты с массовым пребыванием людей, обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. ППР, п.30

6. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, здание котельной оборудовано пожарным щитом. Правила противопожарного режима в РФ п. 410.

7. При проведении проверки сотрудниками ОНД и ПР было произведена проверка знаний по пожарно-техническому минимуму у 55% работников, из них 100% показали удовлетворительные знания, а именно: мл. воспитатель Володько С.П., воспитатель Бульботка Н.В., воспитатель Иванкова И.А., воспитатель Ящик Н.В., завхоз Мусатова Н.Н., мл. воспитатель Саган С.В., сторож Матвеев А.В., сторож Бульботка А.В., сторож Ящик А.А., мл. воспитатель Володько О.М. Опрошенные знают порядка действий в случае пожара. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", п.46

8. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, «Инструкция о мерах пожарной безопасности», утвержденная приказом №290 от 30.12.2020 года – разработана в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима.

9. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, в регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, вносятся изменения по договору ООО ВДПО № 11 от 23.07.2021г.

10. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. ППР, п. 54

11. В нарушение п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты ведутся записи.

12. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, имеющаяся декларация пожарной безопасности соответствует требованиям приказа МЧС России от 16 марта 2020г. №171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности».

Заведующий МБДОУ
д/с общеразвивающего
вида № 16 «Малышок»



Н.А Шостак