



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
Почтовый адрес: г.д. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефон: Приемная (863) 244-61-08. Канцелярия/Факс (863) 244-27-85. <http://www.gprorostov.donrsc.ru> E-mail: gprorostov_md@mail.ru
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ВОЛГОДОНСКОМУ РАЙОНУ
г.д. Строительная, 4, ст. Романовская, Волгодонский район, Ростовская область, 347150, тел., факс (86394) 7-02-52 E-mail: 49ggn_md@mail.ru
Единый номер «Телефона доверия» (863) 239-99-99
(указываются адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 7 / 1 / 1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Ст. Романовская
(место составления акта)

«20» апреля 2021 года.
(дата составления акта)

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому направлению развития детей №16 "Малышок", заведующему Шостак Наталье Алексеевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Волгодонского района по пожарному надзору – начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Волгодонскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Цыганкова М.Л. № 7 от «26» марта 2021,

(наименование органа ГПН)

в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с:

01.04.2021 с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

08.04.2021 с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

09.04.2021 с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

20.04.2021 с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

проведена внеплановая выездная проверка территории, помещений, зданий, сооружений

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому направлению развития детей №16 "Малышок".

Должностные лица, проводившие проверку:

главный государственный инспектор Волгодонского района по пожарному надзору – начальник отделения НД и ПР по Волгодонскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Цыганков Михаил Леонидович, государственный инспектор Волгодонского района по пожарному надзору – дознаватель отделения НД и ПР по Волгодонскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней

службы Скакунов Анатолий Сергеевич, эксперты не привлекались

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: заведующим МБДОУ - детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному - речевому направлению развития детей №16 "Малышок" Шостак Натальей Алексеевной, заведующим по административно-хозяйственной части МБДОУ- Мусатовой Ниной Николаевной

(указываются должности, фамилия, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Перечень выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, планы – эвакуации на первом и втором этажах здания не приведены в соответствие с требованиями пожарной безопасности: места размещения огнетушителей не совпадают с их установкой, на планах эвакуации не указаны места размещения средств защиты и т.д.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР) утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479, п. 5; Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2009 г. N 260-ст) п. 6.2.3	31.07.2021	
2. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности большинство огнетушителей в помещениях детского сада установлены на полу без подставок из негорючих материалов, исключаяющих их падение или опрокидывание (2-й этаж: музыкальный зал, кабинет музыкального руководителя, игровая, туалет, старшая подготовительная	ППР п. 409	31.07.2021	

	группа, 1-й этаж: коридор, игровая, прачечная, пищеблок, помещение котельной).			
3.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, наружные металлические лестницы не окрашена.	ППР, п. 17	31.07.2021	
4.	В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, на входной двери в котельное помещение не указаны категория пожаро-взрывоопасности, а также класс зоны.	ППР, п.12	31.07.2021	
5.	В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, объект защиты с массовым пребыванием людей, не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	ППР, п.30	31.07.2021	
6.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, здание котельной не оборудовано пожарным щитом.	ППР п. 410	31.07.2021	
7.	При проведении проверки сотрудниками ОНД и ПР было произведена проверка знаний по пожарно-техническому минимуму у 55% работников, из них 100% показали не удовлетворительные знания, а именно: мл. воспитатель Володько С.П., воспитатель Бульботка Н.В., воспитатель Иванкова И.А., воспитатель Ящик Н.В., завхоз Мусатова Н.Н., мл. воспитатель Саган С.В., сторож Матвеев А.В., сторож Бульботка А.В., сторож Ящик А.А., мл. воспитатель Володько О.М., 90% опрошенных не знают порядка действий в случае пожара.	Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", п.46	31.07.2021	

8.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, «Инструкция о мерах пожарной безопасности», утвержденная приказом №290 от 30.12.2020 года – разработана не в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима.	ППР, раздел XVIII	31.07.2021	
9.	10. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, в регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, не включены разделы по техническому обслуживанию таких систем противопожарной защиты как: - система молниезащиты, система управления оповещением и эвакуации людей при пожаре, система пожарного мониторинга передачи сигнала о срабатывании АПС, эвакуационные пути и выходы и т.п.; - отсутствуют сведения о сезонном техническом обслуживании; - отсутствуют сведения о текущих ремонтах систем; - и т.д.	ППР, п. 54	31.07.2021	
11.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения	ППР, п. 54	31.07.2021	

	пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.			
12.	В нарушение п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты ведутся записи только о проведении технического обслуживания приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации.	ППР, п. 60	31.07.2021	
13.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, имеющаяся декларация пожарной безопасности не соответствует требованиям приказа МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности"	приказ МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности"	31.07.2021	

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

начальник отделения надзорной деятельности
и профилактической работы по Волгодонскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
Цыганков Михаил Леонидович

«21» 04 2021 г.



(подпись)

С предписанием ознакомлен:

Шостак Наталья Алексеевна
заведующий МБДОУ д/с общеразвивающего
вида N 16 "Малышок"

(должность, фамилия, инициалы, уполномоченного
должностного лица, либо отметка в отказе ознакомления)

«20» 04 2021 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Шостак Наталья Алексеевна
заведующий МБДОУ д/с общеразвивающего
вида N 16 "Малышок"

(должность, фамилия, инициалы, уполномоченного
должностного лица, либо отметка в отказе ознакомления)



(подпись)