



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России по Ростовской области)
пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 тел. 8-(863)-240-63-08, fax 244-27-85,
«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Отделение надзорной деятельности по Волгодонскому (с) району

Управление надзорной деятельности и ПР

(наименование органа государственного пожарного надзора)

347350 ст. Романовская, ул. Строительная, 4, тел. 8 (294) 7-03-00, 7-02-52 E-mail: 49gpn_rnd@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

«12» февраля 2019 г.

ст. Романовская

Предписание № 9/1/2

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 16 «Малышок», заведующему Прохоровой Елене

Алексеевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой, выездной проверки юридического лица от «04» апреля 2018 года № 21, выданного начальником отделения надзорной деятельности – Главным государственным инспектором Волгодонского района по пожарному надзору майором внутренней службы Цыганковым М.Л. в соответствии со

(наименование органа ГПН)

ст. 6., 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

“ 17 ” января 20 19 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1

“ 12 ” февраля 20 19 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1

проведена внеплановая выездная проверка **муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №16 «Малышок» по адресу: Ростовская область, Волгодонской район, п. Мичуринский, ул.Садовая, 14.**

Должностные лица, проводившие проверку:

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Волгодонскому (с) району – Главный государственный инспектор Волгодонского (с) района по пожарному надзору майор внутренней службы Цыганков Михаил Леонидович,

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 16 «Малышок» по адресу: Ростовская область, Волгодонской район, п. Мичуринский, ул. Садовая, 14

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: заведующей - Прохоровой Е.А., завхозом Мусатовой Н.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении) |
|-------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | На дверях складских и производственных помещений вывесить таблички, указывающие категории взрывопожарной опасности, соответствующие требованиям нормативных документов. | Ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ГОСТ 12.4.026 – 2015, п. 10.5 | 15.03.2019 | |
| 2. | Планы эвакуации, вывешенные на первом и втором этаже здания привести в соответствие с требованиями нормативных документов, а именно: - на планах эвакуации места размещения первичных средств пожаротушения привести в соответствие с их установки, произвести инструментальный контроль (измерение) яркости свечения элементов ФЭС на стадии эксплуатации планов эвакуации. | ГОСТ Р12.2.143-2009, п.9.2.5. Правила противопожарного режима в РФ, п. 7, ГОСТ 12.4.026 – 2015, п. 10.5 | 15.03.2019 | |
| 3. | Организовать очистку дымоходов газовых котлов не прерывного действия с периодичностью не менее 1 раза в 2 месяца. | Правила противопожарного режима в Р.Ф. п. 82 | 15.03.2019 | |

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для

возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отделения НД и ПР
по Волгодонскому (с) району
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Ростовской области –
Главный государственный инспектор
Волгодонского (с) района
по пожарному надзору
майор внутренней службы
Цыганков Михаил Леонидович

«12» 02 2019 г.

С предписанием ознакомлен:

И.о. заведующего
Мусатова Н.Н.

(должность, фамилия, инициалы, уполномоченного должностного лица, либо отметка в отказе ознакомления)

«12» 02 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

И.о. заведующего
Мусатова Н.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

«12» 02 2019 г.



(подпись)

