

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий  
МБДОУ д\с № 9 «Березка»  
пгт. Ноглики

\_\_\_\_\_И.А.Микова

03 ноября 2023г.

## **ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
детского сада № 9 «Березка» пгт. Ноглики**

### **1. Общие сведения об объекте**

**1.1. Наименование (вид) объекта:** образовательное учреждение

**1.2. Адрес объекта:** 694450 Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, пер. Спортивный, д.83-«А»

**1.3. Сведения о размещении объекта:**

- отдельно стоящее здание 2 этажа; - 2972,4 кв.м; общая площадь территории -7375 кв.м.

**1.4. Год постройки здания:** 2015 год, последнего капитального ремонта: нет

**1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** текущего – год, капитального – не установлена.

**Сведения об организации, расположенной на объекте.**

**1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Березка» пгт. Ноглики (МБДОУ д/с № 9 «Березка» пгт. Ноглики)

**1.7. Юридический адрес организации (учреждения):** 694450, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, пер. Спортивный, д.83-«А»

**1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):** оперативное управление.

**1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):** государственная

**1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):** муниципальная.

**1.11. Вышестоящая организация (наименование):** Департамент социальной политики администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский», Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д.15 тел./факс 9-63-68

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2 Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ дошкольного образования

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: дети с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи, ЗПР, умственно-отсталые, аутисты) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 100 чел., пропускная способность 100 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Да

## 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): городским транспортом, такси, пешим ходом

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 метров

3.2.2 время движения (пешком): 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ

	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ при наличии ассистента
4	с нарушениями зрения	ДУ при наличии ассистента
5	с нарушениями слуха	ДУ при наличии ассистента
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП – В
2	Вход (входы) в здание	ДП -В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП – В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП – И (У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ доступен условно. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: частично оборудован; имеется кнопка вызова помощника; участок пола перед дверными проемами и входом на лестницу не имеют рельефные и контрастно окрашенные поверхности. Пандус наружный имеется. Дверь входная и двери внутри здания не оборудованы фиксаторами, предупреждающей тактильной разметкой. Полотно двери в тамбурах соответствует требованиям. На лестнице внутри здания цветные полосы и тактильные полосы на первой и последней ступенях марша отсутствуют. Пандус на лестнице внутри

здания отсутствует. На путях эвакуации отсутствуют предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. Туалетная комната для инвалидов отсутствует. Тактильные средства информации отсутствуют.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Доступ обеспечен
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Доступ обеспечен
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Доступ обеспечен, отсутствует индукционная петля, приобретена звукоусиливающая аппаратура в актовом зале, петля может быть установлена при проведении текущего ремонта
5	Санитарно-гигиенические помещения	Доступ обеспечен не для всех категорий инвалидов (колясочники). Оборудование туалетной комнаты при проведении капитального ремонта
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Доступ обеспечен частично, отсутствует тактильная информация
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается, доступ обеспечен полностью
8	Все зоны и участки	Доступ обеспечен для всех категорий инвалидов при наличии ассистента

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**4.2. Период проведения работ: не определен (указывается наименование документа: программы, плана) дорожная карта по повышению показателей эффективности доступности объекта – в наличии**

**4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:** доступность для всех категорий объекта инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) составлен план мероприятий по текущему ремонту

**4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):**

Согласование на Комиссии

**4.5. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать):** требуется

**4.6. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации:** требуется

**4.7. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):** требуется

**Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:**  
отсутствует

**4.8. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ:**  
размещено на карте доступности Сахалинской области

(наименование сайта, портала)

## **5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «    »    г.,

2. Акта обследования объекта: № акта от «    »    г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «    » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения**  
**детского сада № 9 «Березка» пгт. Ноглики**

**1. Общие сведения об объекте**

**1.1. Наименование (вид) объекта:** образовательное учреждение

**1.2. Адрес объекта:** 694450, РФ Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, пер. Спортивный, д.83- «А»

**1.3. Сведения о размещении объекта:**

отдельно стоящее здание 2 этажа, 2970,4 кв.м., общая площадь территории-7375 кв.м.

**1.4. Год постройки здания:** 2015, последнего капитального ремонта -

**1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** текущего - .. капитального - не установлена

**сведения об организации, расположенной на объекте**

**1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Березка» пгт. Ноглики (МБДОУ д/с № 9 «Березка» пгт. Ноглики)

**1.7. Юридический адрес организации (учреждения):** 694450, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, пер. Спортивный, д 83-«А»

**1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) –** оперативное управление

**1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):** государственная

**1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):** муниципальная

**1.11. Вышестоящая организация (наименование):** отдел образования Департамента социальной политики администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский»

**1.12. Вышестоящая организация (наименование):** Департамент социальной политики администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский»,

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ дошкольного образования

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: дети с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи, ЗПР, умственно-отсталые, аутисты) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 100 чел., пропускная способность 110 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Да

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): городским транспортом, такси, пешим ходом.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 метров

3.2.2 время движения (пешком): 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не имеется

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№№	Категория инвалидов	Вариант организации
----	---------------------	---------------------

п/п	(вид нарушения)	доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ при наличии ассистента
4	с нарушениями зрения	ДУ при наличии ассистента
5	с нарушениями слуха	ДУ при наличии ассистента
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. **Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается (доступ обеспечен)
2	Вход (входы) в здание	Доступ обеспечен
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Доступ обеспечен
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Доступ обеспечен
5	Санитарно-гигиенические помещения	Доступ обеспечен
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Доступ обеспечен
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается (доступ обеспечен)
8.	Все зоны и участки	Доступ обеспечен

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### **Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано**

Микова Ирина Анатольевна, заведующий детским садом;

тел. (842444) 9-80-03, e-mail:

berezkasad2015@mail.ru

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры  
к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
детского сада № 9 «Березка» пгт. Ноглики

### 1. Общие сведения об объекте

**1.1. Наименование (вид) объекта:** образовательное учреждение

**1.2. Адрес объекта:** 694450 Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, пер. Спортивный, д 83-«А»

**1.3. Сведения о размещении объекта:**

- отдельно стоящее здание 2 этажа; -2970,4 кв.м; общая площадь территории - 7375 кв.м.

**1.4. Год постройки здания:** 2015 год, **последнего капитального ремонта:** нет

**1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** текущего год, капитального – не установлена.

**Сведения об организации, расположенной на объекте.**

**1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Березка» пгт. Ноглики (МБДОУ д/с № 9 «Березка» пгт. Ноглики)

**1.7. Юридический адрес организации (учреждения):** 694450, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, пер. Спортивный, д 83»А»

**1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):** оперативное управление

**1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):** государственная

**1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):** муниципальная

**1.11. Вышестоящая организация (наименование. Вышестоящая организация (наименование):** Департамент социальной политики администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский», Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д.15 тел./факс 9-63-68

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2 Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ дошкольного образования

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: дети с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи, ЗПР, умственно-отсталые, аутисты) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья .

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 100 чел., пропускная способность 141-чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Да

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): городским транспортом, такси, пешим ходом

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 метров

3.2.2 время движения (пешком): 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ

	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ при наличии ассистента
4	с нарушениями зрения	ДУ при наличии ассистента
5	с нарушениями слуха	ДУ при наличии ассистента
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. предложения по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается (доступ обеспечен)
2	Вход (входы) в здание	Доступ обеспечен
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Доступ обеспечен
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Доступ обеспечен
5	Санитарно-гигиенические помещения	Доступ обеспечен
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Доступ обеспечен
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается (доступ обеспечен)
8	Все зоны и участки	Доступ обеспечен

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ: не определен

в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

---

**4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата:**

Размещена на карте доступности Сахалинской области

(наименование сайта, портала)

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте
7. поэтажные планы, паспорт БТИ.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

---

Руководитель рабочей группы:

Заведующий МБДОУ д/с № 9 «Березка» пгт. Ноглики Микова И.А. \_\_\_\_\_

Члены рабочей группы:

Заместитель заведующего Куксенко Э.А. \_\_\_\_\_

Начальник хоз.отдела Король О.А. \_\_\_\_\_

В том числе: (по согласованию)

представители общественных организаций инвалидов

---

(должность)

(подпись)

---

## Наружные входы. Входная группа

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
<b>Крыльцо или входная площадка</b>			
<b>Главный вход (2 центральных)</b>			
Высота крыльца, см	290	---	---
Ширина крыльца, см	300	не менее 150	
Длина крыльца, см	610	не менее 150	
<b>Вход для 1 младшей группы</b>			
Высота крыльца, см	290	---	---
Ширина крыльца, см	370	не менее 150	
Длина крыльца, см	400	не менее 150	
<b>Поручни (ограждение)</b>	нет	да, если высота площадки более 45 см	К, О, С
Нескользящее при намокании покрытие	нет	да	К, О, С, Г
Поручни непрерывные	нет	да	К, О, С
Поручни непрерывные. Горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с не травмирующим окончанием, см	нет	не менее 30	К, О
<b>Лестница наружного входа</b>			
Ширина марша, см	200	не менее 135	О, С
Высота ступени, см	15	не более 15	О, С
Глубина проступи, см	30	не менее 30	О, С
Контрастная окраска первой и последней ступеней	нет	да	С
Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 м и более	нет	да	О, С
Нескользящее при намокании покрытие	да	да	О, С, Г
<b>Поручни ограждения лестницы</b>			
Поручни с двух сторон непрерывные	нет	да	О, С
Поручни с двух сторон непрерывные. Горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием, см	нет	не менее 30	О, С
<b>Пандус наружного входа</b>			
Ширина марша при одностороннем движении,	100	не менее 100	К

см			
Уклон, %	7	не более 8	К
Разворотные площадки: внизу. Ширина, см	нет	не менее 150	К
Разворотные площадки: внизу. Глубина, см	нет	не менее 150	К
Разворотные площадки: промежуточная с поворотом направления движения. Ширина, см	нет	не менее 150	К
Разворотные площадки: промежуточная с поворотом направления движения. Глубина, см	нет	не менее 150	К
Рельефная полоса перед пандусом. Ширина, см	нет	не менее 60	С
Нескользящее при намокании покрытие	да	да	К, О, С, Г
Поручни непрерывные	нет	да	К, О, С
Поручни непрерывные. Горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с не травмирующим окончанием, см	нет	не менее 30	К, О
<b>Платформа подъемная для инвалидов (при отсутствии пандуса)</b>			
Разворотные площадки. Длина, см	нет	не менее 150	К
Разворотные площадки. Ширина, см	нет	не менее 150	К
<b>Тамбур</b>			
Высота порогов, см	2,5	не более 2,5	К, О
<b>Двери наружные</b>			
Ширина дверного проема в свету, см	120	не менее 90	К, О
Высота порогов, см	2,5	не более 2,5	К, О
Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	нет	да	С

### 1. Пути движения в учреждении

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
<b>Центральный вход</b>			
Ширина дверного проема в свету, см	120	не менее 90	К.О
Высота порогов, см	2,5	не менее 2,5	К.О

<b>Оцениваемый элемент. Параметры оценки</b>	<b>Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям</b>	<b>Допустимое значение оцениваемого параметра</b>	<b>Важнос ть для категор ии МГН</b>
Рифленая, окрашенная поверхность на участках пола перед входом	нет	да	С
<b>Вход в 1 младшую группу</b>			
Наружные двери, высота порогов	2,5	не менее 2,5	К.О
Ширина дверного проема в свету, см	120	не менее 90	К.О
<b>Боковой вход (левосторонний)</b>			
Наружные двери, высота порогов, см	2,5	не менее 2,5	К.О
Ширина дверного проема в свету, см	120	не менее 90	К.О
<b>Лестница, поручни и ограждения (при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более)</b>			
Ширина марша, см	нет	не менее 135	О, С, Г
Высота ступени, см	нет	не более 15	О, С, Г
Глубина проступи, см	нет	не менее 30	О, С, Г
Контрастная окраска первой и последней ступеней	нет	да	С
Дополнительные разделительные поручни	нет	да, если ширина марша более 250 см	О, С
Поручни с двух сторон непрерывные	нет	да	О, С
Поручни с двух сторон непрерывные. Горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	нет	не менее 30	О, С
<b>Пандус, поручни и ограждения (при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более)</b>			
Уклон, %		не более 8	К
Разворотные площадки. Внизу, ширина, см	нет	не менее 150	К
Разворотные площадки. Внизу, глубина, см	нет	не менее 150	К
Рельефная полоса перед пандусом, ширина, см	нет	не менее 60	С

<b>Оцениваемый элемент. Параметры оценки</b>	<b>Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям</b>	<b>Допустимое значение оцениваемого параметра</b>	<b>Важнос ть для категор ии МГН</b>
Несколько при намокании покрытие	нет	да	К, О, С, Г
Поручни непрерывные	нет	да	К, О, С
Поручни непрерывные. Горизонтальные завершения поручней сверху и внизу, с не травмирующим окончанием, см	нет	не менее 30	К, О
<b>Коридоры /холлы/ галереи и т.п.</b>			
Ширина пути движения, с оборудованием и мебелью, см	180	не менее 120	К
Глубина зоны перед дверью при открывании	да	да	К
Рифленая контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед поворотом и перед дверями	нет	60	С
<b>Двери внутренние (кроме технических помещений)</b>			
Ширина дверного проема в свету, см	120	не менее 90	К, О
Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	нет	да	С
<b>Лестница междуэтажная (в зону оказания услуги)<sup>1</sup></b>			
Высота ступени, см	15	не более 15	О, С
Глубина проступи, см	30	не менее 30	О, С
Поручни непрерывные. Горизонтальные завершения поручней сверху и внизу, с не травмирующим окончанием	нет	не менее 30	К,О
Контрастная окраска верхней и нижней ступеней	нет	да	С
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги</b>			
Кабина. Ширина дверного проема в свету, см	нет	не менее 80	К

<sup>1</sup> При наличии более одной лестницы необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных лестниц, ведущих в зону оказания услуг.



<b>Оцениваемый элемент. Параметры оценки</b>	<b>Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям</b>	<b>Допустимое значение оцениваемого параметра</b>	<b>Важнос ть для категор ии МГН</b>
Кабина. Рельефные указатели на панели управления	нет	да	С
Кабина. Высота расположения панели управления, см	нет	90–110	К
Номер этажа напротив лифта	нет	да	К, О, С, Г
Рельефный указатель номера этажа на кнопке вызова	нет	да	С
<b>Пандусы междуэтажный, переносной (при отсутствии лифта и количестве этажей более 1)</b>			
Пандус междуэтажный	нет	да	К
Пандус междуэтажный. Ширина марша, см	нет	не менее 100	К
Пандус переносной	нет	да, если отсутствует пандус междуэтажный	К
<b>Платформа (подъемник) для инвалидов (при отсутствии лифта и пандуса в здании этажностью более 1 этажа)</b>			
Платформа (подъемник) для инвалидов	нет	да	К, О, С
Габариты разворотной площадки, ширина, см	нет	не менее 150	К
Габариты разворотной площадки, глубина, см	нет	не менее 150	К

## 2. Зона оказания услуг

<b>Оцениваемый элемент. Параметры оценки</b>	<b>Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям</b>	<b>Допустимое значение оцениваемого параметра</b>	<b>Важнос ть для категор ии МГН</b>
<b>Медицинский кабинет</b>			
Обслуживание в кабинете, ширина проема двери в свету, см	90	Не менее 90	К.О

<b>Оцениваемый элемент. Параметры оценки</b>	<b>Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям</b>	<b>Допустимое значение оцениваемого параметра</b>	<b>Важнос ть для категор ии МГН</b>
Высота рабочей поверхности, см	нет	80-110	К
Габариты зоны обслуживания, ширина, см	нет	не менее 90	К
Обслуживание с перемещением по маршруту, ширина полосы движения, см	90	не менее 120	К.О
Габариты кабины, ширина, см	350	не менее 160	К
Габариты кабины, длина, см	640	не менее 180	К
Место для сидения	да	да	О
<b>Кабинет заведующего хозяйством</b>			
Обслуживание в кабинете, ширина проема двери в свету, см	90	не менее 90	К.О
Высота рабочей поверхности, см	нет	80-110	К
Габариты зоны обслуживания, ширина, см	нет	не менее 90	К
Обслуживание с перемещением по маршруту, ширина полосы движения, см	90	не менее 120	К.О
Габариты кабинета, ширина, см	200	не менее 160	К
Габариты кабинета, длина, см	600	не менее 180	К
Место для сидения	да	да	О
<b>Кабинет заведующей д/с</b>			
Обслуживание в кабинете, ширина проема двери в свету, см	90	не менее 90	К.О
Высота рабочей поверхности, см	нет	80-110	К
Габариты зоны обслуживания, ширина, см	нет	не менее 90	К
Обслуживание с перемещением по маршруту, ширина полосы движения, см	90	не менее 120	К.О

<b>Оцениваемый элемент. Параметры оценки</b>	<b>Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям</b>	<b>Допустимое значение оцениваемого параметра</b>	<b>Важнос ть для категор ии МГН</b>
Габариты кабинета, ширина, см	300	не менее 160	К
Габариты кабинета, длина, см	600	не менее 180	К
Место для сидения	да	да	О
<b>Первая младшая группа</b>			
Обслуживание в кабинете, ширина проема двери в свету, см	120	Не менее 90	К.О
Высота рабочей поверхности, см	нет	80-110	К
Габариты зоны обслуживания, ширина, см	нет	не менее 90	К
Обслуживание с перемещением по маршруту, ширина полосы движения, см	120	не менее 120	К.О
Габариты кабинета, ширина, см	250	не менее 160	К
Габариты кабинета, длина, см	250	не менее 180	К
Место для сидения	Да	да	О
<b>Пищеблок</b>			
Обслуживание в кабинете, ширина проема двери в свету, см	120	не менее 90	К.О
Высота рабочей поверхности, см	нет	80-110	К
Габариты зоны обслуживания, ширина, см	нет	не менее 90	К
Обслуживание с перемещением по маршруту, ширина полосы движения, см	120	не менее 120	К.О
Обслуживание через окно	нет	80-110	К
Габариты кабинета, ширина, см	230	не менее 160	К
Габариты кабинета, длина, см	240	не менее 180	К
Место для сидения	нет	да	О
<b>Подготовительная к школе группа</b>			

<b>Оцениваемый элемент. Параметры оценки</b>	<b>Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям</b>	<b>Допустимое значение оцениваемого параметра</b>	<b>Важнос ть для категор ии МГН</b>
Обслуживание в кабинете, ширина проема двери в свету, см	120	не менее 90	К.О
Высота рабочей поверхности, см	нет	80-110	К
Габариты зоны обслуживания, ширина, см	нет	не менее 90	К
Обслуживание с перемещением по маршруту, ширина полосы движения, см	120	не менее 120	К.О
Габариты кабинета, ширина, см	250	не менее 160	К
Габариты кабинета, длина, см	250	не менее 180	К
Место для сидения	Да	да	О
<b>Спортивный/музыкальный зал</b>			
Обслуживание в кабинете, ширина проема двери в свету, см	120	не менее 90	К.О
Высота рабочей поверхности, см	нет	80-110	К
Габариты зоны обслуживания, ширина, см	нет	не менее 90	К
Обслуживание с перемещением по маршруту, ширина полосы движения, см	120	не менее 120	К.О
Габариты зала, ширина, см	370/370	не менее 160	К
Габариты зала, глубина, см	370/370	не менее 180	К
Место для сидения	да	да	О

### 3. Санитарно-бытовые помещения

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактически м измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Санузел <sup>2</sup>			
Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина, см	нет	не менее 150	К
Зона для маневрирования кресла-коляски, глубина, см	нет	не менее 150	К
Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету, см	60	не менее 90	К
Габариты кабины, ширина, см	140	не менее 180	К
Габариты кабины, длина, см	190	не менее 165	К
Опорные поручни у унитаза, в том числе откидные	нет	да	К
Тактильная направляющая полоса к писсуару, унитазу, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета). Ширина, см	нет	30	С

### 4. Средства информации и телекоммуникации

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактически м измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Тактильные средства информации о предоставлении услуги			
Маркировка кабинетов приема со стороны ручки	нет	да	С
Маркировка на кнопках управления лифта	нет	да	С

<sup>2</sup> При наличии более одного санузла для посетителей, необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных санузлов.

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Маркировка на поручнях лестниц	нет	да	С

## 5. Территория учреждения

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
<b>Зона обслуживания. Вход на территорию</b>			
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении, см	134	не менее 90	К, О
<b>Открытые автостоянки</b>			
Автостоянка для посетителей	да	да	К, О
Доля машиномест для инвалидов, %	нет	не менее 10% от общего числа	К, О
<b>Путь к главному (специализированному) входу в здание</b>			
Указатели направления движения	нет	да	К, О, Г
<b>Открытая лестница</b>			
Ширина марша, см	нет	не менее 135	О
Поручни. Горизонтальные завершения внизу и вверху, с не травмирующим окончанием, см	нет	не менее 30	К, О
Дополнительные разделительные поручни	нет	да, если ширина марша более 250 см	О, С
Контрастная окраска первой и последней ступени	нет	да	С
<b>Пандус</b>			
Ширина марша при одностороннем движении, см	нет	не менее 100	К

<b>Оцениваемый элемент. Параметры оценки</b>	<b>Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям</b>	<b>Допустимое значение оцениваемого параметра</b>	<b>Важность для категории МГН</b>
Уклон, %	нет	не более 8	К
Рельфная полоса перед пандусом, ширина, см	нет	не менее 60	С
Нескользящее при намокании покрытие	нет	да	К, О, С, Г

## 6. Выводы о доступности учреждения

Доступность элементов учреждения для различных категорий инвалидов:

№ п/п	Наименование элементов	Фактическая доступность для инвалидов			
		К	О	С	Г
1.	Наружные входы. Входная группа				
2.	Пути движения в учреждении				
3.	Зона оказания услуг				
4.	Санитарно-бытовые помещения				
5.	Средства информации и телекоммуникации				
6.	Территория учреждения				
7.	Выводы о доступности				

Заключение о доступности учреждения для инвалидов:

Степень доступности учреждения	Фактическая доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Учреждение доступно полностью				
Учреждение доступно частично, требуется частичная адаптация				
Учреждение не доступно, требуется адаптация				

Дата составления паспорта

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023г.

Паспорт составил:

Заведующий МБДОУ д/с № 9 «Березка» пгт. Ноглики

И.А.Микова

Контактный тел. 8 (42 444) 9-80-03