

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«17» февраля 2023 г.

учётный № ПМ 23230061000205115261



**Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Крыловского района**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

улица Кооперативная, 96, станция Крыловская, Крыловский район, 352080;

E-mail: krylovsky.ond@23.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от "17" февраля 2023 г. № 3

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 9 СТАНИЦЫ КУГОЕЙСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН (ИНН: 2338009617, ОГРН: 1022304103821)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении **Федерального государственного пожарного надзора**

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

В ходе проведения профилактического визита 14.02.2023 № 23230061000204984579 на объекте защиты МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 9 СТАНИЦЫ КУГОЕЙСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН, расположенном по адресу: 352095, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН, КУГОЕЙСКАЯ СТАНИЦА, ЗЕЛЕНый ПЕРЕУЛОК, 7А, были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- руководитель организации не обеспечивает наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для samozакрывания (п. 24 ППР № 1479);

- чердачное помещение не оборудовано системами пожарной сигнализации (п. 4.4 СП 486.1311500.2020);

- на объекте защиты допущено хранение под лестничными маршами вещей, мебели и других горючих материалов (п. 16 «к» ППР № 1479).

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) **могут привести/приводят к нарушению** следующих обязательных требований:

Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; СП 486.1311500.2020;

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

Вам принимать меры по обеспечению следующих требований пожарной безопасности на объекте защиты МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 9 СТАНИЦЫ КУГОЕЙСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН, расположенном по адресу: 352095, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН, КУГОЕЙСКАЯ СТАНИЦА, ЗЕЛЕНый ПЕРЕУЛОК, 7А:

-руководитель организации обеспечивает наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания (п. 24 ППР № 1479);

-системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта (ст. 54 ФЗ № 123 от 22.07.2008). В соответствии с п. 4.4 СП 486.1311500.2020 чердачное помещение подлежит оборудованию системами пожарной сигнализации;

-на объекте защиты запрещается хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы (п. 16 «к» ППР № 1479).

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном ч. 4 ст. 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Инспектор ОНД и ПР Крыловского района
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Краснодарскому краю
ст. лейтенант внутренней службы

В.Ю. Онищенко

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, принявшего решение об объявлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 19a66e3405996f80148c0efec23090f7
Владелец: Онищенко Владислав Юрьевич

(подпись)

Инспектор ОНД и ПР Крыловского района УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Краснодарскому краю Онищенко Владислав Юрьевич тел./факс 8-(938)-505-23-23.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Онищенко 17.01.2022 М. Юрьевич В.Ю.