



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ВОЛГОДОНСКОМУ РАЙОНУ

Почтовый адрес: ул. Строительная, 4, ст. Романовская, Волгодонской район, Ростовская область, 347350,

тел., факс (86394) 7-02-52 E-mail: 49gpn_rnd@mail.ru

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Ростовской области (863) 239-99-99

п. Солнечный, ул.

Прудовая 12

(место составления акта)

«29» октября 2021 г.

(дата составления акта)

18 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 65

По адресу: Ростовская область, Волгодонской район, п. Солнечный, ул. Прудовая 12, на основании распоряжения (приказа) № 65 от «28» сентября 2021 г. главного государственного инспектора Волгодонского района по пожарному надзору – начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Волгодонскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Цыганкова М.Л., проведена плановая/выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида (ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРИОРИТЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ) №7 "СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК", по адресу: Волгодонской район, п. Солнечный, ул. Прудовая 12.

(место проведения проверки) (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

18.10.2021 с 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

26.10.2021 с 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

29.10.2021 с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня, 3 час. 0 мин.

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Волгодонскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы):

«23».10.2021 в «14» ч. «12» мин. заведующему МБДОУ № 7 «Солнечный зайчик» Мамайкина Ю.Ф.

(заполняется при проведении выездной проверки, фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: главный государственный инспектор Волгодонского района по пожарному надзору – начальник отделения НД и ПР по Волгодонскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Цыганков Михаил Леонидович, государственный инспектор Волгодонского района по пожарному надзору – дознаватель отделения НД и ПР по Волгодонскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы Скакунов Анатолий Сергеевич, эксперты не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МБДОУ д.с. № 7 «Солнечный зайчик» Мамайкина Ю.Ф.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов), (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):
 - На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, двери эвакуационных выходов (все двери), не оборудованы устройствами для самозакрывания. ППР п. 24; ФЗ-123, ст. 88; п. 4.4.11 Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (вместе с "СП 1.13130.2020 Свод правил...")
 - В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, на входных дверях в котельное, складское, прачечное, электрощитовой и помещение пищеблока не указаны категория пожаро-взрывоопасности, а также класс зоны. ППР, п.12
 - В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, учреждение не оборудовано аварийным освещением. Ст. 82 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п.3.1, разд. 7.6 СП 52.13330.2016

- В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, подвальное помещение, котельная, электрощитовая, прачечная и чердачное помещение не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей при возникновении пожара. Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования", прил. А, таб. А1

- На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, имеющиеся декларации пожарной безопасности не соответствуют требованиям приказа МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности"

- В нарушение п. 30, п. 50, п. 52 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствуют записи о перекатке пожарных рукавов, проверки качества огнезащитной обработки и т.д.

- В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражена специфика пожарной опасности здания. ППР, п. 392

- В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены:

- порядок содержания аварийных выходов,

- пути доступа пожарной охраны на объект защиты,

- допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции,

- не отражены обязанности и действия работников при пользовании средствами пожаротушения.

- допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты, указано от 70 до 150 человек.

- и т.д.

ППР, п. 393

- Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности для сооружения котельной. ППР, п. 2

- В учреждении не определен порядок сроки проведения водного, первичного на рабочем месте, повторного, внепланового и целевого противопожарных инструктажей. ППР, п. 3.

- В учреждении не определен порядок сроки проведения обучения работников пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства и без отрыва от производства. п. 35, Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности

"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 N 10938)

- Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работников, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму в организации без отрыва от производства, приказом (распоряжением) руководителя организации создана квалификационная комиссия члены которой не прошли обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке. п. 43 Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам

пожарной безопасности работников организаций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 N 10938)

- Со следующими работниками учреждения не проведен вводный противопожарный инструктаж: Мамайкина Ю.Ф., Агафонова Г.К. п. 11 Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 N 10938)
- К проверке не представлены договор на проведение огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного помещения. ППР, п. 13
- В учреждении отсутствует проектная документация на системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ, систему передачи данных о срабатывании автоматической пожарной сигнализации), смонтированных в здании учреждения. ППР, п. 54
- На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, в учреждении не разработан регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты. ППР, п. 54
- В 2008 году в учреждении произведен монтаж систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара. В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности **не произведена** замена элементов систем противопожарной защиты эксплуатируемых сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком). ППР, п. 54, акт о проведении входного контроля, техническая документация завода-изготовителя
- На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. ППР, п. 54.
- На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, планы – эвакуации из здания не приведены в соответствие с требованиями пожарной безопасности: на плане эвакуации не обозначены места размещения ручных пожарных извещателей, а также средств защиты органов дыхания, места размещения огнетушителей не совпадают с их установкой. ППР, п. 5; (рекомендуемый документ - Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2009 г. N 260-ст) п. 6.2.3)
- В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, эвакуационный выход из помещения группы «Подсолнечники», «Солнышко», эвакуационный выход № 3, зала на улицу – не освещается. ППР, п. 23
- В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, система вентиляции в помещении пищеблока – не исправна. ППР, п. 54.
- Приборы приемно-контрольные и приборы управления автоматической пожарной сигнализации, не защищены от несанкционированного доступа. Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования", п. 5.12

- В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, в учреждении не разработан «Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты». ППР, п. 54
- В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, в учреждении отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности, для каждого здания, сооружения, расположенного на территории учреждения. ППР, п. 2
- Руководитель организации не обеспечил исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения в здании детского сада и не организовал проведение его проверки в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. ППР, п. 48
- На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности не обеспечена проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. ППР п. 42
- На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности электропроводка проложена по горючему основанию (в помещении коридора пищеблока). ППР п. 34
- В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, в учреждении изменено направление открытия эвакуационных дверей (все двери, за исключением выход и групп «Подсолнечники» и «Солнышко». ППР, п. 27
- В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.

Нарушения, устраненные в ходе мероприятия по контролю:

- На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности огнетушители в помещениях детского сада (мед. блок-на столе, подвальное помещение-на столе, электрощитовая-на полу) установлены без подставок из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. ППР п. 409
- В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, сооружение котельной не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). Правила противопожарного режима в РФ п. 60
- На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, здание котельной не оборудовано пожарным щитом. Правила противопожарного режима в РФ п. 410.
- При проведении проверки сотрудниками ОНД и ПР было произведена проверка знаний по пожарно-техническому минимуму у 70% работников, из них 20% показали не удовлетворительные знания, а именно: младший воспитатель Пеняева И.Г., 20% опрошенных не знают порядка действий в случае пожара. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", п.46

- На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, ковровая дорожка на пути эвакуации поверх покрытий полов не закреплена к полу (центральный вход, группа «Солнышко»). Правила противопожарного режима в РФ п. 31.
- В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, пожарный щит, установленный на территории детского сада не укомплектован противопожарным инвентарем. ППР п. 410, прил. 7.
- В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, в отдельных помещениях учреждения (методический кабинет) допускается эксплуатация электропроводов без изоляции. Правила противопожарного режима в РФ п.35
- В месте установки приборов управления системой пожарной автоматики (помещении пожарного поста (диспетчерской)) отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. ППР, п. 56
- На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности руководителем организации, не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений. ППР п. 43
- В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, руководитель организаций в течение отопительного сезона не обеспечил очистку дымоходов и отопительных приборов от сажи с периодичностью не менее 1 раза в два месяца. ППР п. 78
- На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, в помещении котельной и подвальном помещении организовано хранение горючих материалов. ППР п. 16
- Отдельные электрические светильники в здании, а именно, светильники в подвальном помещении, электрощитовой, пищеблоке, прачке, выход из медицинского блока, котельная, эксплуатируются без плафонов, предусмотренных конструкцией. ППР, п. 35

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

■ Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

■ Нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание № 65/1/1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара от «29» октября 2021 г., с указанием срока устранения требований пожарной безопасности на 29.07.2022;

2. Предписание № 65/1/2 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара от «29» октября 2021 г., с указанием срока устранения требований пожарной безопасности на 29.10.2022;

3. Протокол об административном правонарушении № 0590-49/2021/1 от 29.10.2021 по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении заведующего МБДОУ д.с. № 7 «Солнечный зайчик» Мамайкиной Ю.Ф.;

4. Фототаблица к акту проверки от 29.10.2021

5. Протокол об административном правонарушении № 0590-50/2021/1 от 29.10.2021 по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении заведующего хозяйственной частью МБДОУ д.с. № 7 «Солнечный зайчик» Агафоновой Г.К.;

6. Протокол осмотра от 29.10.2021

Подписи лиц, проводивших проверку:


(подпись)
«29» октября 2021 г.
М.Л.П.*

Государственный инспектор Волгодонского района по пожарному надзору – дознаватель
отделения НДиПР по Волгодонскому району
УНДиПР Главного управления МЧС России по
Ростовской области
ст. лейтенант внутренней службы
Скакунов Анатолий Сергеевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта на ___ стр. со всеми приложениями получил(а):
Мамайкина Юлия Федоровна, заведующий МБДОУ д.с. № 7 «Солнечный зайчик»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«⁹» октября 2021 г.

[Handwritten signature]

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:



(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)