

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской
области"

(ФБУЗ "ЦГ и Э в РО")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Ростовской области" в городе Волгодонске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в городе Волгодонске

Юридический адрес: 344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 7-я линия ул, дом 67, тел.: (863) 251-04-92

e-mail: master@donses.ru

ОГРН 1056167011944 ИНН 6167080156

Адреса мест осуществления деятельности: 347430, Ростовская обл, Заветинский р-н, Заветное с, Короткова пер, дом
19, тел.: , e-mail: ; 347380, Ростовская обл, Волгодонск г, Маршала Кошевого ул, дом 9/11, тел.: +78639256010, e-
mail: vd@donses.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510458



УТВЕРЖДАЮ

заведующий отделом, Руководитель ИЛЦ

О.Е.Окопная

МП

28.02.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 61-00-21/02317-01-25 от 28.02.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 15 "МИШУТКА" (ИНН 6107005669 ОГРН 1026100822791)

2. Юридический адрес: 347357, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ВОЛГОДОНСКОЙ, П. ДОНСКОЙ, УЛ. ГАЙДАРА
Д.8

Фактический адрес: Ростовская обл, р-н Волгодонской, с.п. Победенское, п Донской, ул Гайдара, зд. 8

3. Наименование измерений: Освещенность в жилых и общественных зданиях

4. Цель измерений, основание: Производственный контроль. Заявка № 21.05.3-01/195 от 06.02.2025
Источник физического фактора:

5. Место проведения измерений: д/с "Мишутка", Ростовская обл, р-н Волгодонской, с.п. Победенское, п Донской,
ул Гайдара, 8

6. Дата и время измерений: 26.02.2025 с 11:00 до 11:10

Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Неумывакина И.Ф., Эксперт-физик по контролю за
источниками ионизирующих и неионизирующих излучений, Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Волгодонске

Ф.И.О., должность лица, присутствующего при измерениях: Стенинкова О.А., Заведующий МБДОУ д/с №15
"Мишутка"

7. Условия проведения измерений: Метеоусловия: атмосферное давление 768 мм рт.ст.; температура воздуха 22 °С;
относительная влажность 41 %;

8. Дополнительные сведения: Протокол (Акт) инструментального обследования 21.04.1-04/1568-О от 26.02.2024.
Измерения проводились без проникновения естественного освещения (окна занавешены непроницаемой тканью).
Соотношение естественной освещенности к искусственной составляет менее 0,1. Напряжение в сети до
измерений: 220,0 ± 2,48 В, после измерений: 222,0 ± 2,5 В, перепад напряжения менее 5%.

9. НД, устанавливающие требования к объекту измерений: СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

10. НД на метод измерений: ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности

11. Код измерений: 93

12. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Погрешность	Диапазон измерений
1	Измеритель параметров микроклимата, Метеоскоп -М	543821	0.05	0.1-20 м/с
1	Измеритель параметров микроклимата,	543821	0.13	80-110 кПа

Протокол № 61-00-21/02317-01-25 распечатан 28.02.2025

стр. 1 из 2

Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

	Метеоскоп -М			
1	Измеритель параметров микроклимата, Метеоскоп -М	543821	3	5-97 %
1	Измеритель параметров микроклимата, Метеоскоп -М	543821	0.2	-40-85 град.
2	Мультиметр цифровой, АРРА-75	16850072	-	0.4-1000 В
3	Приборы комбинированные, ТКА-ПКМ	41 732	8	10-200000 лк
3	Приборы комбинированные, ТКА-ПКМ	41 732	0.5	0,5-50 °С
3	Приборы комбинированные, ТКА-ПКМ	41 732	5	10-98 %
4	Рулетки измерительные металлические 2-го класса точности, РЗУ2Д	3433	0.15	0-3000 мм

13. Адрес места осуществления деятельности структурного подразделения выполнявшего измерения: 347380, Ростовская обл, Волгодонск г, Маршала Кошевого ул, дом 9/11

14. Результаты испытаний

№ п/п	Место проведения измерений	Разряд зрнт. работы	Плоскость	Средняя освещенность, лк	
				Измеренный ± неопределённость	Допустимый
Младшая группа. Вид освещения-общее, искусственное. Светодиодные лампы					
1	Игровая	A2	Г-0,0 на полу	418,00±0,58	Не менее 400

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Неумывакина Ирина Фёдоровна. Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений

Конец протокола испытаний (измерений) № 61-00-21/02317-01-25 от 28.02.2025