



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦИМЛЯНСКОМ,
ВОЛГОДОНСКОМ, СЕМИКАРАКОРСКОМ, КОНСТАНТИНОВСКОМ, МАРТЫНОВСКОМ РАЙОНАХ
ул. Набережная 14, г. Цимлянск, Ростовская область, 347320 тел./факс (86391) 2-17-81
E-mail: rpn40@donpac.ru <http://www.61.rospotrebnadzor.ru>

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 12.12.2024 г. №125

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском,
Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском,
Мартыновском районах Калабуховой Н.В.

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 14 «Звездочка», по адресу: Ростовская область,
Волгодонской район, п. Краснодонский, ул. Центральная, 2.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: 03.12.2024г. с 10-00 до 11-00 в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 14
«Звездочка», по адресу: Ростовская область, Волгодонской район, п. Краснодонский, ул.
Центральная, 2 выявлены следующие нарушения: в игровой и спальне старшей группы
используются разные типы ламп (светодиодные и люминесцентные), что является нарушением ст.28
Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». При рассмотрении экспертного
заключения №04.2-01/9869 от 04.12.2024г, протокола лабораторных испытаний №61-00-21/17965-04-24 от
04.12.2024г установлено: помещение игровая младшей группы в МБДОУ д/с №14 «Звездочка» не
соответствует требованиям таб.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренным
уровням искусственной освещенности ниже допустимого уровня на 3 лк.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью
устранения выявленных нарушений предписываю:**

1) Обеспечить помещения игровой и спальни старшей группы один тип светильников (светодиодные
или люминесцентные);

Срок: до 03.12. 2025 г.

2) Уровни освещенности в игровой младшей группы привести в соответствие с требованиями таб.
5.54 СанПиН 1.2.3685-21 ;

Срок: до 03.12. 2025 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 «Звездочка» по адресу: Ростовская область, Волгодонской район, п. Краснодонский, ул. Центральная, 2.

(наименование и адрес место нахождения юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах по адресу: Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Набережная 14, тел./факс 8(86391)21781, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «03» декабря 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

За непредставление в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах информации о ходе выполнения предписания наступает административная ответственность в соответствии со ст. 19.7 КРФ об АП.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение 10 рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренным Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист - эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской
области в Цимлянском, Волгодонском,
Семикаракорском, Константиновском,
Мартыновском районах

(должность лица, составившего предписание)




Н.В.Калабухова

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 2024г.



(подпись)

О.А.Руссова

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: