



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области
Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018
Телефоны: оперативный дежурный (863) 240-36-79
Приемная: (863) 240-63-08, Факс (863) 244-27-85
«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Волгодонскому району
Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская, ул. Строительная, 4
Тел. факс (86394) 7-02-52 E-mail: 49gpn_rnd@mail.ru

Исх. № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 0590-14/2021/4

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных
правонарушений.

«20» апреля 20 21 г.

и.п. ст. Романовская

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 14
"Звездочка"

«20» апреля 20 21 г. мною, дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Волгодонскому району УНД и ПР – Государственным инспектором Волгодонского района по пожарному надзору Скакуновым Анатолием Сергеевичем, рассмотрены материалы дела об административном правонарушении № 0590-14/2021 от 20 апреля 2021 года на должностное лицо – заведующего хозяйством МБДОУ д/с № 14 «Звездочка» Русскову Ирину Петровну, в результате чего было установлено, что в связи с не надлежащим выполнением своих должностных обязанностей, на объекте, не устранены нарушения требований пожарной безопасности, невыполнение которых создает угрозу жизни и здоровью людей, находящихся в помещениях учреждения:

- На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, план – эвакуации из спортивного зала не приведен в соответствие с требованиям пожарной безопасности: на плане эвакуации неправильно выполнена графическая часть, а именно не верно указаны помещения, места размещения огнетушителей не совпадают с их установкой. ППР, п. 5; Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2009 г. N 260-ст) п. 6.2.3;

- На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, «Инструкция о мерах пожарной безопасности ...», утвержденная приказом №290 от 30.12.2020 года – разработана не в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима, ППР раздел XVIII;

В связи с выше изложенным, и в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вношу данное представление.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, сообщите о принятых конкретных мерах, направленных на

устранение нарушений требований пожарной в месячный срок со дня получения настоящего представления.

Информирую также о том, что неисполнение настоящего представления влечет за собой административную ответственность в соответствии с действующим административным законодательством.

Государственный инспектор
Волгодонского района по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы
т. 7-02-52



А.С. Скакунов

« 20 » 04 2021 года.

Один экземпляр Представления получил:
заведующий хозяйством МБДОУ д/с № 14 "Звездочка"
Русскова И.П. И.П. Русскова

« 20 » 04 2021 года.

Копия выслана _____ заказным письмом с уведомлением по адресу: _____, дата получения представления руководителем, указанная на возвратной квитанции заказного письма _____
(сведения заполняются при отказе руководителя в получении документа в ходе проводимого мероприятия по контролю)

Отметка об исполнении Представления:

Ответ на представление получен, вх. № ____ от ____ . ____ .20__ года, исх. № предприятия _____.

Отметка о неисполнении Представления:

Ответ на представление не получен, составлен протокол об административном правонарушении по статье _____ КоАП России от ____ . ____ .20__ года, регистрационный номер _____, направлен на рассмотрение мировому судье судебного участка Волгодонского района по адресу ст. Романовская, пер. Кожанова, 45, дата направления ____ . ____ .20__ года.

единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Ростовской области 239-99-99