

# **ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ**

## **1. Информация об объекте**

Наименование Муниципальная бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24 муниципального образования Усть-Лабинский район

Место нахождения (адрес) Усть-Лабинский район, х. Болгов ул. Красная, 53

Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте собственник муниципальная бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24 муниципального образования Усть-Лабинский район инн 2356033690 тел. 74-1-95  
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 1 - 3

## **2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>**

| Функциональные зоны / элементы объекта              | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>2.1. Участки и территории</b>                    |                                  |                        |                                  |                                                       |
| <b>Вход на территорию:</b>                          |                                  |                        |                                  |                                                       |
| - ширина прохода, калитки, проема в ограждении      | К                                | не менее 0,9 м.        | соответствует                    | п. 4.1.7; 5.1.4                                       |
| - высота порога или перепад у калитки               | К                                | не более 1,4 - 1,5 см. | соответствует                    | п. 4.1.8; 5.1.4                                       |
| <b>Лестница на входе на территорию:</b>             |                                  |                        |                                  |                                                       |
| - высота подъема ступеней                           | О, С                             | 12 – 15 см.            | ----                             | п. 4.1.12                                             |
| - ширина ступеней                                   | О, С                             | 35 - 40 см.            | ----                             | п. 4.1.12                                             |
| - единообразная геометрия ступеней                  | О, С                             | наличие                | ----                             | п. 4.1.12                                             |
| - поручни по обеим сторонам на высоте <b>90 см.</b> | О, С                             | наличие                | ----                             | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)              |

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.



| Функциональные зоны / элементы объекта                                                    | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования       | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по несоответствию |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| - рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и внизу шириной 0,3–0,5 м. | С                                | наличие                      | ----                             | п. 4.1.12                                                |
| - контрастная окраска краевых ступеней                                                    | С                                | наличие                      | ----                             | п. 4.1.12                                                |
| Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию: <sup>3</sup>                         | К                                | наличие                      | ----                             | п. 4.1.14                                                |
| - длина марша пандуса                                                                     | К                                | не более 9,0 м.              | ----                             | п. 4.1.14                                                |
| - уклон пандуса (высота / длина)                                                          | К                                | не более 1/20 (5%)           | ----                             | п. 4.1.14                                                |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса                                    | К                                | не менее 1,5 x 1,5 м.        | ----                             | п. 4.1.15                                                |
| Поручни пандуса:                                                                          | К, О                             | наличие                      | ----                             | п. 4.1.15                                                |
| - вдоль обеих сторон                                                                      | К                                | 0,7 м.                       | ----                             | п. 4.1.15                                                |
| - на высоте                                                                               | О                                | 0,9 м.                       | ----                             | п. 4.1.15                                                |
| - на высоте                                                                               | К                                | 0,9 - 1,0 м.                 | ----                             | п. 4.1.15                                                |
| - расстояние между поручнями                                                              |                                  |                              |                                  |                                                          |
| Автостоянка                                                                               |                                  |                              |                                  |                                                          |
| Количество мест для транспорта инвалидов                                                  | О, С, Г, К                       | не менее 10% (но не менее 1) | ----                             | п. 4.2.1                                                 |
| В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.              | К                                | 5%                           | ----                             | п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6                             |
| Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание                             | К, О                             | не более 50 м.               | ----                             | п. 4.2.2                                                 |
| Обозначение места специальным знаком:                                                     |                                  |                              |                                  |                                                          |
| - на поверхности покрытия стоянки                                                         | О, С, Г, К                       | наличие                      | ----                             | п. 4.2.1; рис. Д.6                                       |
| - на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.    | О, С, Г, К                       | наличие                      | ----                             | п. 4.2.1; рис. Д.6                                       |
| Съезд/заезд с тротуара на парковку:                                                       |                                  |                              |                                  |                                                          |
| - ширина                                                                                  | К                                | не менее 1,0 м.              | ----                             | рис. Д.5                                                 |
| - уклон                                                                                   | К                                | не более 10%                 | ----                             | п. 4.1.8                                                 |

<sup>3</sup> При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.



| Функциональные зоны / элементы объекта                                                   | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| - перепад высот в месте съезда                                                           | К                                | не более 1,5 см.       | ----                             | п. 4.1.8                                              |
| <b>Путь к входу в здание:</b>                                                            |                                  |                        |                                  |                                                       |
| - указатели направления движения                                                         | К                                | наличие                | ----                             | п. 4.1.3                                              |
| - ширина пути движения                                                                   | К                                | не менее 1,2 м.        | ----                             | п. 4.1.7                                              |
| - продольный уклон пути движения                                                         | К                                | не более 5%            | ----                             | п. 4.1.7                                              |
| - высота бордюра по краям пешеходного пути                                               | С                                | не менее 5,0 см.       | ----                             | п. 4.1.8                                              |
| <b>Открытая лестница:</b>                                                                |                                  |                        |                                  |                                                       |
| - высота подъема ступеней                                                                | О, С                             | 12 – 15 см.            | ----                             | п. 4.1.12                                             |
| - ширина ступеней                                                                        | О, С                             | 35 - 40 см.            | ----                             | п. 4.1.12                                             |
| - единообразная геометрия ступеней                                                       | О, С                             | наличие                | ----                             | п. 4.1.12                                             |
| - поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.                                             | О, С                             | наличие                | ----                             | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)              |
| - рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3–0,5 м. | С                                | наличие                | ----                             | п. 4.1.12                                             |
| - контрастная окраска краевых ступеней                                                   | С                                | наличие                | ----                             | п. 4.1.12                                             |
| <b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:<sup>3</sup></b>                                |                                  |                        |                                  |                                                       |
| - длина марша пандуса                                                                    | К                                | наличие                | ----                             | п. 4.1.14                                             |
| - ширина пандуса                                                                         | К                                | не более 9,0 м.        | ----                             | п. 4.1.14                                             |
| - уклон пандуса (высота / длина)                                                         | К                                | не более 1/20 (5%)     | ----                             | п. 4.1.14                                             |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса                                    | К                                | не менее 1,5 x 1,5 м.  | ----                             | п. 4.1.15                                             |
| <b>Поручни пандуса:</b>                                                                  |                                  |                        |                                  |                                                       |
| - вдоль обеих сторон                                                                     | К, О                             | наличие                | ----                             | п. 4.1.15                                             |
| - на высоте                                                                              | К                                | 0,7 м.                 | ----                             | п. 4.1.15                                             |
| - на высоте                                                                              | О                                | 0,9 м.                 | ----                             | п. 4.1.15                                             |
| - расстояние между поручнями                                                             | К                                | 0,9 - 1,0 м.           | ----                             | п. 4.1.15                                             |



| Функциональные зоны / элементы объекта                                                     | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования           | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>2.2. Вход</b>                                                                           |                                  |                                  |                                  |                                                       |
| <b>Лестница на входе наружная:</b>                                                         |                                  |                                  |                                  |                                                       |
| - поручни по обеим сторонам                                                                | О, С                             | наличие                          | соответствует                    | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)               |
| - поручни на высоте                                                                        | О, С                             | 90 см.                           | соответствует                    | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)               |
| - высота подъема ступеней                                                                  | О, С                             | 12 – 15 см.                      | не соответствует                 | п. 4.1.12                                             |
| - ширина ступеней                                                                          | О, С                             | 35 - 40 см.                      | не соответствует                 | п. 4.1.12                                             |
| - единообразная геометрия ступеней                                                         | О, С                             | наличие                          | -----                            | п. 4.1.12                                             |
| <b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:<sup>3</sup></b>                         | К                                | наличие                          | отсутствует                      | п. 4.1.14                                             |
| - длина марша пандуса                                                                      | К                                | не более 9,0 м.                  | -----                            | п. 4.1.14                                             |
| - уклон пандуса (высота / длина)                                                           | К                                | не более 1/20 (5%)               | -----                            | п. 4.1.14                                             |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса                                     | К                                | не менее 1,5 x 1,5 м.            | -----                            | п. 4.1.15                                             |
| <b>Поручни пандуса:</b>                                                                    |                                  |                                  |                                  |                                                       |
| - вдоль обеих сторон                                                                       | К, О                             | наличие                          | -----                            | п. 4.1.15                                             |
| - непрерывная поверхность по всей длине                                                    | К, О                             | наличие                          | -----                            | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)                     |
| - на высоте                                                                                | К                                | 0,7 м.                           | -----                            | п. 4.1.15                                             |
| - на высоте                                                                                | О                                | 0,9 м.                           | -----                            | п. 4.1.15                                             |
| - расстояние между поручнями                                                               | К                                | 0,9 - 1,0 м.                     | -----                            | п. 4.1.15                                             |
| <b>Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)</b> | К                                | наличие                          | отсутствует                      | п. 4.1.14; п. 5.2.13                                  |
| <b>Входная площадка</b>                                                                    |                                  |                                  |                                  |                                                       |
| <b>Размер входной площадки:</b>                                                            |                                  |                                  |                                  |                                                       |
| - при открывании двери наружу                                                              | К                                | не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м. | соответствует                    | п. 5.1.3                                              |



| Функциональные зоны / элементы объекта                                                           | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| - при наличии пандуса                                                                            | К                                | не менее 2,2 x 2,2 м.  | соответствует                    | п. 5.1.3                                              |
| Нескользящее покрытие                                                                            | К, О, С                          | наличие                | соответствует                    | п. 5.1.3                                              |
| <b>Дверь входная наружная:</b>                                                                   |                                  |                        |                                  |                                                       |
| - ширина проема одной створки двери в свету                                                      | К                                | не менее 0,9 см.       | соответствует                    | п. 5.1.4                                              |
| - высота порога двери                                                                            | К                                | не более 1,4 см.       | соответствует                    | п. 5.1.4                                              |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей                                                 | С                                | наличие                | -----                            | п. 5.1.5                                              |
| <b>Тамбур (глубина x ширина)</b>                                                                 | К                                | не менее 1,5 x 1,5 м.  | -----                            | п. 5.1.7; рис. Д. 10                                  |
| <b>Дверь входная внутренняя:</b>                                                                 |                                  |                        |                                  |                                                       |
| - ширина проема одной створки двери в свету                                                      | К                                | не менее 0,9 см.       | -----                            | п. 5.1.4                                              |
| - высота порога двери                                                                            | К                                | не более 1,4 см.       | -----                            | п. 5.1.4                                              |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей                                                 | С                                | наличие                | -----                            | п. 5.1.5                                              |
| <b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж _____</b>                      |                                  |                        |                                  |                                                       |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.                                                | К                                | не менее 1,5 м.        | соответствует                    | п. 5.2.1                                              |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью                                             | К                                | не менее 1,2 м.        | соответствует                    | п. 5.2.1                                              |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К                                | не менее 0,9 м.        | соответствует                    | п. 5.2.4                                              |
| Высота порогов или перепад высот                                                                 | К                                | не более 1,4 см.       | Не соответствует                 | п. 5.2.4                                              |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:                                   |                                  |                        |                                  |                                                       |
| - на стенах                                                                                      | С                                | не более 10 см.        | -----                            | п. 5.2.7                                              |
| - на отдельно стоящей опоре                                                                      | С                                | не более 30 см.        | -----                            | п. 5.2.7                                              |
| <b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)</b>                                              |                                  |                        |                                  |                                                       |
| Ступени ровные с шероховатой поверхностью                                                        | О, С                             | наличие                | соответствует                    | п. 5.2.9                                              |



| Функциональные зоны / элементы объекта                                               | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Поручни с двух сторон лестницы                                                       | О, С                             | наличие                | Не соответствует                 | п. 5.2.15                                             |
| Поручни на высоте                                                                    | О, С                             | 90 см.                 | соответствует                    | п. 5.2.15                                             |
| Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием          | С, О                             | не менее 30 см.        | Не соответствует                 | п. 5.2.10                                             |
| Тактильные указатели на поручнях лестниц                                             | С                                | наличие                | Отсутствуют                      | п. 5.2.16                                             |
| Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз                | С                                | наличие                | Отсутствуют                      | п. 5.2.10                                             |
| Различный цвет ступеней и площадок перед ними                                        | С                                | наличие                | Отсутствует                      | п. 5.2.12                                             |
| <b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу<sup>3</sup> (в зону оказания услуги):</b> |                                  |                        | Отсутствует                      |                                                       |
| - высота одного подъема                                                              | К, О                             | не более 0,8 м.        | ----                             | п. 5.2.13                                             |
| - уклон (отношение высота / длина)                                                   | К, О                             | не более 1/20 (5%)     | ----                             | п. 5.2.13                                             |
| - уклон при перепаде высот 20 см. и менее                                            | К, О                             | не более 1/10 (10%)    | ----                             | п. 5.2.13                                             |
| - горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса                       | К                                | не менее 1,5 x 1,5 м.  | ----                             | п. 5.2.13                                             |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса:                                                  | К, О                             | наличие                | ----                             | п. 5.2.15                                             |
| - на высоте                                                                          | К                                | 0,7 м.                 | ----                             | п. 5.2.15                                             |
| - на высоте                                                                          | О                                | 0,9 м.                 | ----                             | п. 5.2.15                                             |
| - расстояние между поручнями                                                         | К                                | 0,9 - 1,0 м.           | ----                             | п. 5.2.15                                             |
| - горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием        | К, С, О                          | не менее 30 см.        | ----                             | п. 5.2.15                                             |
| Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)         | С                                | наличие                | ----                             | п. 5.2.14                                             |
| Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.          | К, О                             | наличие                | ----                             | п. 5.2.13                                             |
| <b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):</b>                            |                                  |                        |                                  |                                                       |
| - ширина проема одной створки двери в свету                                          | К                                | не менее 0,9 см.       | соответствует                    | п. 5.1.4                                              |



| Функциональные зоны / элементы объекта                                                                    | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| - высота порога двери                                                                                     | К                                | не более 1,4 см.       | соответствует                    | п. 5.1.4                                              |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей                                                          | С                                | наличие                | ----                             | п. 5.1.5                                              |
| <b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>                                                          |                                  |                        |                                  |                                                       |
| - габариты кабины (глубина x ширина)                                                                      | К                                | не менее 1,5 x 1,7 м.  | ----                             | п. 5.2.18                                             |
| - ширина дверного проема кабины (в свету)                                                                 | К                                | не менее 0,95 м.       | ----                             | п. 5.2.18                                             |
| - тактильные средства информации на кнопках управления лифта                                              | С                                | наличие                | ----                             | п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008               |
| - тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта                                                  | С                                | наличие                | ----                             | п. 5.2.20                                             |
| - напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см. |                                  | наличие                | ----                             | п. 5.2.20                                             |
| <b>2.4. Зона оказания услуги<sup>4</sup> – этаж —</b>                                                     |                                  |                        |                                  |                                                       |
| <b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>                                                          |                                  |                        |                                  |                                                       |
| Количество мест для инвалидов-колясочников                                                                | К                                | не менее 1%            | ----                             | п. 7.1.7                                              |
| Размер места для инвалида-колясочника:                                                                    |                                  |                        |                                  |                                                       |
| - при доступе сбоку                                                                                       | К                                | 0,55 x 0,85 м.         | ----                             | п. 7.1.7                                              |
| - при доступе спереди или сзади                                                                           | К                                | 1,25 x 0,85 м.         | ----                             | п. 7.1.7                                              |
| Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.                                                  | К                                | не более 0,85 м.       | ----                             | п. 7.1.9                                              |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги                                            | К                                | не менее 1,0 м.        | ----                             | п. 7.1.9                                              |
| <b>Предприятия торговли</b>                                                                               |                                  |                        |                                  |                                                       |
| Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.                                                         | К                                | не более 0,85 м.       | ----                             | п. 7.4.1                                              |
| Глубина полок                                                                                             | К                                | не более 0,5 м.        | ----                             | п. 7.4.1                                              |
| Количество доступных расчетно-кассовых по-                                                                | К                                | не менее 1             | ----                             | п. 7.4.2                                              |

<sup>4</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).



| Функциональные зоны / элементы объекта                                                    | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования  | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Стол                                                                                      |                                  |                         |                                  |                                                       |
| Ширина прохода у расчетно-кассовых постов                                                 | К                                | не менее 1,1 м.         | -----                            | п. 7.4.2                                              |
| <b>Предприятия питания</b>                                                                |                                  |                         |                                  |                                                       |
| Ширина проходов                                                                           | К                                | не менее 0,9 м.         | -----                            | п. 7.4.7                                              |
| Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.                                                         | К                                | не менее 1              | -----                            | п. 7.4.7                                              |
| Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м. | К                                | наличие                 | -----                            | п. 7.4.7                                              |
| <b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>                                            |                                  |                         |                                  |                                                       |
| Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)                                                  | К                                | не менее 0,85 x 1,0     | -----                            | п. 7.1.9                                              |
| Количество номеров для инвалидов                                                          | К, О, С, Г                       | 5%                      | -----                            | п. 6.3.1                                              |
| Входная дверь в номер:                                                                    |                                  |                         |                                  |                                                       |
| - ширина проема двери                                                                     | К                                | не менее 0,9 м.         | -----                            | п. 6.3.2; 6.1.8                                       |
| - высота порога                                                                           | К                                | не более 1,4 см.        | -----                            | п. 5.1.4                                              |
| Свободное пространство в номере                                                           | К                                | диаметр не менее 1,4 м. | -----                            | п. 6.3.1                                              |
| Туалет в номере (на этаже):                                                               |                                  |                         |                                  |                                                       |
| - ширина дверного проема                                                                  | К                                | не менее 0,8 м.         | -----                            | п. 6.3.2; 6.1.8                                       |
| - высота порога                                                                           | К                                | не более 1,4 см.        | -----                            | п. 5.1.4                                              |
| - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом                             | К                                | не менее 0,75 м.        | -----                            | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                  |
| - пространство для разворота кресла-коляски                                               | К                                | диаметр не менее 1,4 м. | -----                            | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                  |
| - откидные опорные поручни, штанги                                                        | К, О                             | наличие                 | -----                            | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                  |
| <b>Обслуживание в кабине:</b>                                                             |                                  |                         |                                  |                                                       |
| - ширина проема двери                                                                     | К                                | не менее 0,9 м.         | соответствует                    | п. 6.3.2; 6.1.8                                       |
| - высота порога                                                                           | К                                | не более 1,4 см.        | соответствует                    | п. 5.1.4                                              |



| Функциональные зоны / элементы объекта                                                                                                                 | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования  | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| - ширина прохода                                                                                                                                       | К                                | не менее 1,2 м.         | соответствует                    | п. 5.2.2                                              |
| - стол с высотой рабочей поверхности                                                                                                                   | К                                | не более 0,85 м.        | соответствует                    | п. 7.1.9                                              |
| - ширина и высота проема стола для ног                                                                                                                 | К                                | не менее 0,75 x 0,49 м. | соответствует                    | п. 7.1.9                                              |
| - пространство для разворота кресла-коляски                                                                                                            | К                                | диаметр не менее 1,4 м. | соответствует                    | п. 5.2.2                                              |
| <b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж _____</b>                                                                                             |                                  |                         |                                  |                                                       |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества                                                                                                      | К                                | 7% (но не менее 1)      | не соответствует                 | п. 5.3.2                                              |
| Знак доступности кабины для инвалидов                                                                                                                  | К                                | наличие                 | отсутствует                      | п. 5.3.6                                              |
| Размер кабины (ширина x глубина)                                                                                                                       | К                                | не менее 1,65 x 1,8 м.  | не соответствует                 | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                  |
| Ширина двери кабины                                                                                                                                    | К                                | не менее 0,9 м.         | не соответствует                 | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                  |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом                                                                                            | К                                | не менее 0,75 м.        | не соответствует                 | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                  |
| Пространство для разворота кресла-коляски                                                                                                              | К                                | диаметр не менее 1,4 м. | не соответствует                 | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                  |
| Откидные опорные поручни, штанги                                                                                                                       | К, О                             | наличие                 | отсутствуют                      | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                  |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом                                                                                      | К                                | наличие                 | Отсутствует                      | п. 5.3.6                                              |
| <b>2.6. Средства информации – этаж _____</b>                                                                                                           |                                  |                         |                                  |                                                       |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения                                                          | К, С, Г                          | наличие                 | Отсутствуют                      | п. 5.5.1                                              |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками | К, С, Г                          | наличие                 | отсутствуют                      | п. 5.5.8                                              |
| Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте                                                                                      | К, С, Г                          | от 1,5 до 4,5 м.        | Отсутствуют                      | п. 5.5.4; 5.5.6                                       |
| Речевые информаторы                                                                                                                                    | С                                | наличие                 | Отсутствуют                      | п. 5.5.3; 5.5.4                                       |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации                                                                                             | Г                                | наличие                 | Отсутствует                      | п. 5.5.3; 5.5.4                                       |



### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности<br>(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |   |   |   |   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|                                         | К                                                                                    | О | С | Г |   |
| Участки и территории                    | +                                                                                    | + | + | + | # |
| Вход                                    | -                                                                                    | - | - | - | # |
| Пути движения                           | -                                                                                    | - | - | - | # |
| Зона оказания услуги                    | +                                                                                    | + | + | + | # |
| Санитарно-гигиеническое помещение       | -                                                                                    | - | # | # | # |
| Средства информации                     | -                                                                                    | - | # | # | - |

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

|                   | Степень<br>доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |   |   |   |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---|---|---|
|                   |                                | К                                                     | О | С | Г |
| Объект доступен   |                                |                                                       |   |   |   |
| Объект недоступен | X                              | X                                                     | X | X | X |

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные<br>зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Участки<br>и территории        | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Вход                           | Оборудовать пандус уклоном не более 1/20 (5%) с поручнями по обеим сторонам на высоте 0,7 и 0,9 м; привести ступени наружной лестницы на входе к единообразной геометрии и установить высоту подъема ступеней 12-15 см, ширину ступеней 35-40 см; необходимо установить тактильные напольные указатели перед лестницей за 0,8-0,9 м; предусмотреть контрастную окраску краевых ступеней. |



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Функциональные зоны объекта       | Основные мероприятия по адаптации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Пути движения                     | Установить подъемник дублирующий внутренний лестницу; предусмотреть тактильные напольные указатели за 60 см перед лестницей вверх и вниз; установить тактильные указатели на поручнях лестниц, установить горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием, уменьшить высоту порогов или перепад высот не более 1,4 см; окраска лестничных площадок в различный цвет ступеней и площадок перед ними.                                       |  |
| Зона оказания услуги              | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Санитарно-гигиеническое помещение | Оборудовать уборную кабину в санитарно-бытовом помещении: предусмотреть пространство для размещения и разворота кресло-коляски рядом с унитазом, разместить крючки для различных принадлежностях, откидные опорные поручни, штанги, предусмотреть систему тревожной сигнализации обеспечения связи с персоналом, установить знак доступности кабины для инвалидов, привести в соответствие ширину двери кабины, установить специальные знаки (в том числе рельефные). |  |
| Средства информации               | Предусмотреть обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения; предусмотреть информационные таблички наименования помещения с дублированием рельефными знаками (Брайль); предусмотреть речевые информаторы (маяки); установить текстовое табло для вывода оперативной информации (Бегущая строка).                                                                                                                      |  |

« 21 » апреля 2016г.  
Дата составления Паспорта  
специалист 1 разряда УСЗН в Усть-Лабинском районе  
Должность лица, составившего Паспорт



подпись

Махлаев К.А  
Ф.И.О.