

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

350080, г. Краснодар, ул. Уральская 121 т. 8 (861) 262-20-09

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградского района
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главное управление
МЧС России по Краснодарскому краю**

(наименование органа государственного надзора)

353740, Краснодарский край Ленинградский район ст. Ленинградская ул. Крестьянская 149б

Тел: 8(86145)7-01-30, e-mail: ond39@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 40/1/8

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 7 имени И.П. Шевчука посёлка Первомайского
муниципального образования Ленинградский район**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградско-
го района УНДиПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Пятенко В.Г. № 40
29.03.21, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
в период с 10ч 00мин 13 Апреля 2021 года по 10ч 00мин 29 Апреля 2021 года

(наименование органа ГПН)

проведена **плановая** проверка

Инспектор отдела Матвеев Антон Константинович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 7 имени И.П. Шевчука посёлка Первомайского
муниципального образования Ленинградский район**

353763, Краснодарский край, Ленинградский район, посёлок Первомайский, улица Гагарина, 1

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директор Солошенко Татьяна Николаевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не обеспечен подъезд со всех сторон к зданию школы по конструкции дорожной одежды рассчитанной на нагрузку от пожарных автомобилей	ст. 90 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 71 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 7.1, пп "в" п. 8.1, п. 8.8, п. 8.9 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	15.11.2021г.	
2	Чердак школы не защищен системой пожарной сигнализации	ст. 4, ст. 6, ст. 83 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п.4.4, таблица 3 СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности"	15.11.2021г.	
3	Полы на путях эвакуации (коридор 1,2 этажа) выполнены из материала, на который отсутствуют документы, отражающие его соответствие классам пожарной безопасности в соответствии с таб. 3, 28 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ	ст. 52, 134, таблица №3, 28 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ	15.11.2021г.	
4	Эвакуационный выход из подвала выполнен через общую лестничную клетку	п. 4 ст. 89, ст. 151 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 4.2.2 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты.	15.11.2021г.	

		Эвакуационные пути и выходы"		
5	Отсутствует световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом из подвального помещения (подвал с обособленным входом/выходом)	п. 5.3 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"	15.11.2021г.	
6	На объекте отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 17, 48, 54, 60 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	15.11.2021г.	
7	Руководителем не организована не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 17 (б) Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	15.11.2021г.	
8	На объекте защиты отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного	п. 30 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	15.11.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;

- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в ноябре 2021 г.
(квартал, месяц).

Инспектор Матвеев А.К.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» апреля 2021г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор Солошенко Татьяна Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

«29» апреля 2021г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:
(861) 2686440