

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю**

**ПРЕДПИСАНИЕ № 245п-21-2018
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей**

«12 » декабря 2018 г.

ст.Павловская

место составления

Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора в Кущевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах

Павловская Татьяна Петровна

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проверке на основании плана работы: государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Павловский техникум профессиональных технологий», распоряжение № 463р-21-2018 от 27.11.2018г

(план работы, обращение, информация № дата)

расположенного по адресу: Павловский район, ст.Новолеушковская, ул.Лермонтова,32
выявлены нарушения санитарного законодательства:

СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»:

-п.5.1 – жилые комнаты, рекреации общежития требуют капитального ремонта: стены, потолки не гладкие с трещинами, что не представляется возможным проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств; полы в жилых комнатах дощатые имеют щели, дефекты; плитка в рекреациях, на ступеньках имеет механические повреждения;

-п.5.2 – требуется замена окон, т.к. очистка и мытье оконных стекол затруднена, из-за ветхого их состояния;

- п. 4.4.1 – в общежитии жилые комнаты не обеспечены в достаточном количестве твердым инвентарем: шкафы для обуви отсутствуют, количество тумбочек, стульев не соответствует числу проживающих;

Нарушения СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования»:

-п.2.2.3.18 – в мастерских не оборудованы умывальники с подведенной горячей и холодной водой;

- п. 2.2.3.18 – в лаборатории для практических занятий поваров отсутствовала проточная горячая вода;

-п.2.2.3.19 – в отдельно стоящем здании мастерских (2-й учебный корпус) не предусмотрен гардероб для верхней одежды, умывальник, душевая, туалет;

-п. 2.4.3.1. – во 2-м учебном здании мастерских левая сторона не отапливается (коридор, кабинет управления тракторными средствами);

- п. 2.2.4.1 – во 2-м учебном здании мастерских актовый зал не функционирует, не отапливается, на стенах, потолке трещины, пол изношен, требуется проведение капитального ремонта;

-п.2.9.2 – в учреждении отсутствует медицинский работник.

Нарушения СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

-прил.1 – на пищеблоке недостаточно технологического оборудования, нет жарочного шкафа, овощерезки, хлебoreзки; не предусмотрен минимальный набор цехов;

-п.3.6 – вытяжная вентиляция в горячем цехе работает неэффективно;

-

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

-п.5.5 – пищеблоку необходим ремонт, на стенах, полу плитка частично отсутствует, закрашена краской, изношена.

Предписываю:

1.Устранить нарушения санитарного законодательства: ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

п.4.4.1.5.9 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»;

п.2.2.3.18, 2.2.3.19,2.4.3.1,2.2.4.1,2.9.2 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования»;

Прил.1,п.3.6СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

П.5.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

Срок устранения выявленных нарушений до 01.08. 2019г

(указать пункты, статьи нормативных актов, требования которых нарушены, срок устранения нарушений)

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, предоставить

« 01 » августа 2019г.


в ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах по адресу: ст. Кушевская, пер. Школьный, 55.

3.Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо ГБПОУ Краснодарского края «Павловский техникум профессиональных технологий» в лице директора Сидоренко Елены Григорьевны. Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

В случае не выполнения выданного предписания, лицо ответственное за его исполнение несет ответственность предусмотренную частями 1 статьи 19.5 КоАП РФ по факту не выполнения в установленные сроки предписания об устранении нарушений обязательных требований.

Главный специалист - эксперт
(Должность лица, выдавшего предписание, ФИО)

Предписание получила
12.12.2018г



Т.П.Павловская
(подпись)

Е.Г.Сидоренко

(подпись, ФИО, дата)