



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского края
Прокуратура Павловского района

ул. Горького, 243-а, ст. Павловская, Россия 352040
тел. 8-86191 5-22-98

08.05.2018 ~ 7-01-2018

*Комиссар
принять
в работу*

Директору государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
Краснодарского края «Павловский
техникум профессиональных
технологий»

Сидоренко Е.Г.

Павловский район, ст.
Новолеушковская, ул. Лермонтова, 32

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности и о противодействии
терроризму

Прокуратурой района во исполнение задания прокуратуры края проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации торговых комплексов, имеющих развлекательные центры, и объектов с массовым пребыванием людей в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края «Павловский техникум профессиональных технологий».

В силу ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

Согласно ч.ч. 1,2,7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее — Федеральный закон № 35-ФЗ) противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на основных принципах обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и гражданина; законности; приоритете мер предупреждения терроризма.

При этом, п.п. «а» п. 4 ст. 3 Федерального закона № 35-ФЗ установлено, что противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма).

Согласно требованиям ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», граждане имеют право на: защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством; участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу; получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном

Вх. № 546/01
14.05.18

порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны; участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны.

Так, в силу ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны, помимо прочего, соблюдать требования пожарной безопасности, а также разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации установлены Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

Согласно п. 7 указанных Правил, в здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре, однако в нарушении указанных требований план эвакуации не соответствует «ГОСТ Р 12.2.143-20013».

Согласно требованиям п. 37 (1) указанных правил, руководитель организации обеспечивает исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей, однако в нарушение указанных требования отсутствует на дверях приспособления для самозакрывания, двери на лестничных клетках не имеют приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах

Согласно требованиям п. 36 указанных правил, при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств; б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов; в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; д) закрывать жалюзи или остеклять переходы

воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках; е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг; ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, однако в нарушение указанных требований, на первом эвакуационном выходе на уровне пола проложена отопительная труба, препятствующая свободной эвакуации людей.

Согласно п.61 указанных Правил, руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки, однако в нарушении указанных требований, на 3 этаже в левом крыле не сработала система оповещения людей при пожаре. Отсутствует инструкция к автоматической пожарной сигнализации.

В силу требований ст. 83 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены: 1) расчетным количеством огнетушащего вещества, достаточным для ликвидации пожара в защищаемом помещении, здании или сооружении; 2) устройством для контроля работоспособности установки; 3) устройством для оповещения людей о пожаре, а также дежурного персонала и (или) подразделения пожарной охраны о месте его возникновения; 4) устройством для задержки подачи газовых и порошковых огнетушащих веществ на время, необходимое для эвакуации людей из помещения пожара; 5) устройством для ручного пуска установки пожаротушения, за исключением установок пожаротушения, оборудованных оросителями (распылителями), оснащенными замками, срабатывающими от воздействия опасных факторов пожара, однако в нарушение указанных требований отсутствует программно-аппаратный комплекс для дублирования сигналов о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Результаты проверки свидетельствуют о нарушениях прав граждан, в том числе, обучающихся и работающих в указанной организации, на безопасные условия пребывания и защиту от террористических проявлений.

В дальнейшем подобные нарушения недопустимы.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 7, 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять конкретные меры к устранению нарушений законодательства, отмеченных в нем.

2. Уведомить прокурора района о дате, времени и месте рассмотрения данного представления.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в выявленных нарушениях законодательства.

4. О мерах, принятых к устранению выявленных нарушений, письменно сообщить в прокуратуру района в течение установленного законом месячного срока со дня поступления настоящего представления, с приложением копии приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Прокурор района
старший советник юстиции



Е.А. Каушан

исп. Острижный А.И., тел. 5-16-78