

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН
 муниципальное бюджетное дошкольное
 образовательное учреждение
 центр развития ребенка -
детский сад № 5
 муниципального образования
 Щербиновский район
 станица Старощербиновская
 353620, Краснодарский край, Щербиновский район,
 станица Старощербиновская, ул. Шевченко, 210
 от 19.08.2021 № 44
 на № _____ от _____
 ОГРН 1022305030263 ИНН 2305005081

Начальнику отделения надзорной
 деятельности Щербиновского район
 Управления надзорной деятельности
 и профилактической работы
 Главного управления МЧС России
 по Краснодарскому краю
 майору вн. службы

Худякову В.А.

Уважаемый Виталий Андреевич!

Администрация муниципального бюджетного дошкольного образов
 тельного учреждения центр развития ребенка – детский сад № 5 муниципальн
 го образования Щербиновский район станица Старощербиновская (МБДО
 ЦРР – детский сад № 5 ст. Строщербиновская) предоставляет план устранени
 нарушений, выявленных в ходе плановой, выездной проверки Отделения на
 зорной деятельности Щербиновского района Управления надзорной деятельно
 сти и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красн
 дарскому краю и документы к нему.

Штраф на должностное лицо (руководителя) за нарушения ФЗ о пожар
 ной безопасности в размере 6000 руб. оплачен (копия чека прилагается).

Заведующий
 МБДОУ ЦРР – детский сад № 5
 ст. Строщербиновская

Подпись

Н.Д. Кадомцев

УТВЕРЖДЕН

Заведующий

МБДОУ ЦРР - детский сад № 5

СтароЩербиновская

Н.Д. Кадомцева

2021 год



План устранения нарушений, выявленных в ходе плановой, выездной проверки
Отделения надзорной деятельности Щербиновского района Управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

№ п/п	Нарушения	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты (литер А, помещение № 25 согл. тех. паспорта) на полу устелён линолеум с неизвестными характеристиками по пожарной опасности (не предоставлен соответствующий сертификат соответствия по пожарной безопасности).	Предоставить в отделение надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского района соответствующий сертификат соответствия по пожарной безопасности на линолеум (литер А, помещение № 25).	сертификат имеется 12.03.2021 г.	Кадомцева Н.Д., заведующий
2.	Объект защиты (здания и территория детского сада) не обеспечен источниками наружного противопожарного водоснабжения (на имеющейся III не предоставлен акт проверки	Запрос коммерческих предложений у организаций (имеющих ответственную лицензию) на проверку водоотдачи имеющегося	коммерческие предложения имеются	Кадомцева Н.Д., заведующий

на водоотдачу, а имеющейся на территории детского сада ИПВ неисправен, отсутствует вода).	Письмо в управление образованного образования Щербиновский район о выделении денежных средств для проверки водоотдачи имеющегося на территории дошкольного учреждения пожарного гидранта.	№ 46 от 10.03.2021 г. предоставлено	Кадомицева Н.Д., заведующий
3. Заведующая детским садом не обеспечила категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте в соответствии с НПБ 105-03 (здание гаража литер Ж (склад); здание котельной литер Д; здание пищеблока (склада) литер В; помещение электрощитовой литер Г, здание гаража литер С (склад) - согласно тех. паспорта).	Разработка категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, определение класса зоны (здание гаража литер Ж (склад); помещение электрощитовой литер Г; здание гаража литер С (склад) и предоставление в отделение надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского района. Расчет сметы на установку пожарной сигнализации или расчет количества автономных оповещателей для установки в помещениях (здание котельной литер Д; здание пищеблока (склада) литер В), (здание прачечной литер Е).	категорирование разработано 12.03.2021 г. исполнено и предоставлено в управление образования 12.03.2021 г.	Кадомицева Н.Д., заведующий
4. На объекте защиты для отделки стен (поме-	Произвести ремонт помещения	до 23.07.2021	Кадомицева Н.Д., заведующий

	шение № 48 литер А согл. тех. паспорта) до-пускается применение горючих материалов (панели ПВХ) с неустановленным классом пожарной опасности (не предоставлен соот-ветствующий сертификат).	№ 48 литер А (снять панели ПВХ, оштукатурить стены, про-извести покраску стен с приме-нением негорючих составов).	г.	ведущий; Савкова Т.Д., завхоз; Горб В.Н., рабочий по ремонту и обслу-живанию зданий и сооружений
5.	Здание (литер Д согласно тех. паспорта) не оборудовано, согласно предоставленного проекта, автоматической пожарной сигнали-зацией в соответствии с требованиями НПБ, СП.	Расчет сметы на установку по-жарной сигнализации или расчет количества автономных опове-щателей для установки в поме-щении (здание котельной литер Д) в соответствии с требова-ния-ми НПБ, СП. Письмо в управление образова-ния администрации муниципаль-ного образования Щербиновский район о выделении денежных средств на установку автоном-ных оповещателей.	исполнено и представле-но в управ-ление обра-зования 12.03.2021 г. предоставле-но в управ-ление обра-зования № 46 от 10.03.2021 г.	Кадомцева Н.Д., за-ведующий
6.	Здание (литер В согласно тех. паспорта) не оборудовано автоматической пожарной сиг-нализацией с учетом расчета категории зда-ния (помещений) и в соответствии с требова-ниями НПБ, СП.	Расчет сметы на установку по-жарной сигнализации или расчет количества автономных опове-щателей для установки в поме-щении (здание литер В) в соот-ветствии с требованиями НПБ, СП. Письмо „в управление образова-ния администрации муниципаль-ного образования Щербиновский	исполнено и представле-но в управ-ление обра-зования 12.03.2021 г. предоставле-но в управ-ление обра-зования	Кадомцева Н.Д., за-ведующий

		район о выделении денежных средств на установку автономных оповещателей.	звания № 46 от 10.03.2021 г.	
7.	Здание (литер С согласно тех. паспорта) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с учетом расчета категории здания (помещений) и в соответствии с требованиями НПБ, СП.	Расчет категорирования (здание литер С) в соответствии с требованиями НПБ, СП и предоставление в отделение надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского района.	категорирование разрабано ботано 12.03.2021 г.	Кадомцева Н.Д., заведующий
8.	Здание (литер Ж согласно тех. паспорта) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с учетом расчета категории здания (помещений) и в соответствии с требованиями НПБ, СП.	Расчет категорирования (здание литер Ж) в соответствии с требованиями НПБ, СП и предоставление в отделение надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского района.	категорирование разрабано ботано 12.03.2021 г.	Кадомцева Н.Д., заведующий
9.	Здание (литер Е согласно тех. паспорта) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с учетом расчета категории здания (помещений) и в соответствии с требованиями НПБ, СП (помещения для хранения и глажки белья, а также смежные помещения № 1, 2, 3 согласно тех. паспорта).	Расчет категорирования (здание литер Е) в соответствии с требованиями НПБ, СП и предоставление в отделение надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского района."	категорирование разрабано ботано 12.03.2021 г.	Кадомцева Н.Д., заведующий
10.	Здание (литер Д согласно тех. паспорта) не	Расчет сметы на установку по-	исполнено и	Кадомцева Н.Д., за-

	оборудовано, согласно предоставленного преркта, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями НПБ, СП.	жарной сигнализации или расчет количества автономных оповещателей для установки в помещении (здание литер Д) в соответствии с требованиями НПБ, СП. Письмо в управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район о выделении денежных средств на установку автономных оповещателей.	предоставлено в управление образование 12.03.2021 г. предоставлено в управление образование № 46 от 10.03.2021 г.	ведущий
11.	Здание (литер В согласно тех. паспорта) не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, с учетом расчета категории здания (помещений) и в соответствии с требованиями НПБ, СП.	Расчет сметы на установку пожарную сигнализации или расчет количества автономных оповещателей для установки в помещении (здание литер В) в соответствии с требованиями НПБ, СП. Письмо в управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район о выделении денежных средств на установку автономных оповещателей.	исполнено и предоставлено в управление образование 12.03.2021 г. предоставлено в управление образование № 46 от 10.03.2021 г.	Кадомцева Н.Д., ведущий
12.	Здание (литер С согласно тех. паспорта) не оборудовано системой оповещения и управ-	Расчет сметы на установку пожарную сигнализации или расчет	исполнено и предоставле-	Кадомцева Н.Д., за- ведующий

	ления эвакуацией людей при пожаре, с учетом расчета категории здания (помещений) и в соответствии с требованиями НПБ, СП.	количества автономных оповещателей для установки в помещении (здание литер С) в соответствии с требованиями НПБ, СП. Письмо в управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район о выделении денежных средств на установку автономных оповещателей.	но в управление образование здания 12.03.2021 г. предоставлено в управление образование здания № 46 от 10.03.2021 г.	
13.	Здание (литер Ж согласно тех. паспорта) не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, с учетом расчета категории здания (помещений) и в соответствии с требованиями НПБ, СП.	Расчет категорирования (здание литер Ж) в соответствии с требованиями НПБ, СП и предоставление в отделение надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского района.	категорирование разрабатано 12.03.2021 г.	Кадомцева Н.Д., ведущий
14.	Здание (литер Е согласно тех. паспорта) не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, с учетом расчета категории здания (помещений) и в соответствии с требованиями НПБ, СП (помещения для хранения и глажки белья, а также смежные помещения № 1, 2, 3 согласно тех. паспорта).	Расчет сметы на установку пожарной сигнализации или расчет количества автономных оповещателей для установки в помещении (здание литер Е) в соответствии с требованиями НПБ, СП. Письмо* в управление образования администрации муниципального	исполнено и предоставлено в управление образование здания 12.03.2021 г. предоставлено в управ-	Кадомцева Н.Д., ведущий

		ного образования Щербиновский район о выделении денежных средств на установку автономных оповещателей.		ление образования № 46 от 10.03.2021 г.	
15.	Заведующим детским садом не организована разработка документации с указанием порядка и сроков проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума (соответствующая документация и приказ отсутствует).	Разработка программ пожарно-технического минимума: - для педагогов; - для охранников. Предоставление программ пожарно-технического минимума и соответствующей документации (приказа) в отделение надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского района для согласования. Разработка и издание приказа с указанием порядка и сроков проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума с сотрудниками дошкольного учреждения.	до 12.03.2021 г. исполнено; предоставлено на согласование в УО; до 12.03.2021 г.	Кадомцева Н.Д., заведующий	
16.	Заведующим детским садом не обеспечила прохождения специального обучения работников котельной (соответствующие квалификации	При приеме на работу кочегаров к отопительному сезону 2021-2022 гг. руководствоваться до-	октябрь 2021 г.	Кадомцева Н.Д., заведующий	

	кационные удостоверения не представлены).		
17.	Заведующим детским садом не организовала не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	кументами (квалификационными удостоверениями) о прохождении специального обучения работников котельной Запрос коммерческих предложений у организаций (имеющих ответственную лицензию) и расчет на проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре. Письмо в управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район о выделении денежных средств для проведения эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.	до 01.03.2021 г. исполнено предоставлено в управление образование звания № 46 от 10.03.2021 г. Кадомцева Н.Д., заведующий
18.	Заведующим детским садом не представлена декларация пожарной безопасности (декларация отсутствует).	Разработка декларации пожарной безопасности и предоставление ее в отделение надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского района	12.03.2021 г. передано на регистрацию в ОНД Щербиновского района Кадомцева Н.Д., заведующий

19.	Эвакуационный выход из помещения № 23 литеры п/Б (подвал, согласно тех. паспорта) здания детского сада заблокирован. Дверь не открывается изнутри.	Разблокирование эвакуационного выхода (дверь) из помещения № 23 литеры п/Б.	выполнено	Кадомцева Н.Д., ведущий; Савкова Т.Д., завхоз; Горб В.Н., рабочий по ремонту и обслуживанию зданий и сооружений
20.	Не обеспечено выполнение на объекте защиты (здания и территория детского сада) требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», а именно отсутствуют знаки пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено».	Знаки пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено» приобретены и размещены.	выполнено	Кадомцева Н.Д., ведущий
21.	Совершение административного правонарушения, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафа 6000 рублей (должностное лицо Кадомцева Н.Д.	Оплатить штраф 6000 рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ	выполнено 04.03.2021 г.	Кадомцева Н.Д., ведущий