

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ст. Старощербиновская,
ул. Мира д.5
(место составления акта)

«12» февраля 2021 г.
(дата составления акта)
« 10 » час « 30 » мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 2

По адресу / адресам: Краснодарский край, Щербиновский район, ст-ца. Старощербиновская, ул. Шевченко 210

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Главного государственного инспектора Щербиновского района по пожарному надзору Худякова В.А. № 2 от «11» января 2021 г. была проведена

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад № 5 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

27.01.21.

с «11» час. «00» мин. до «13» час. «00» мин. Продолжительность «02» час. «00» мин.

12.02.21.

с «09» час. «00» мин. до «10» час. «00» мин. Продолжительность «01» час. «00» мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «2» рабочих дня, «3» часа «00» минут

(рабочих дней / часов)

Акт составлен:

Отделением надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского района

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): 11 час. 35 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки)

«12» февраля 2021 г. Заведующая МБДОУ ДС № 5 ст. Старощербиновская Кадомцева Наталья Дмитриевна

(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-----
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Аборин Иван Александрович - Дознаватель, ОНД и ПР Щербиновского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующая МБДОУ ДС № 5 ст. Старощербиновская Кадомцева Наталья Дмитриевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	На объекте защиты (литер А, помещение № 25 согл. тех. паспорта) на полу устелен линолеум с неизвестными характеристиками по пожарной опасности (не предоставлен соответствующий сертификат соответствия по пожарной безопасности).	В нарушение ст. 4, ст. 6, ст. 53 ч.2 пп.1, ст. 134 ч.1, 2, 3, 6, 7, табл. 3, 27, 28, 29 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	Заведующая МБДОУ ДС № 5 ст. Старощербиновская Кадомцева Наталья Дмитриевна
2	Объект защиты (здания и территория детского сада) не обеспечен источниками наружного противопожарного водоснабжения (на имеющейся ПГ не представлен акт проверки на водоотдачу, а имеющейся на территории детского сада ПВ неисправен, отсутствует вода).	В нарушение ст. 4, ст.6, ст.62 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 48 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п.8.1, п.9.1 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».	Заведующая МБДОУ ДС № 5 ст. Старощербиновская Кадомцева Наталья Дмитриевна
3	Заведующая детским садом не обеспечила категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте в соответствии с НПБ 105-03 (здание гаража литер Ж (склад); здание котельной литер Д; здание пищеблока (склада) литер В; помещение электрощитовой литер Г, здание гаража литер С (склад) - согл.	В нарушение глав № 5,7,8, ст. 4, ст.6 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 2, п.3, п. 4 табл. 1, п.5, п.6 НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».	Заведующая МБДОУ ДС № 5 ст. Старощербиновская Кадомцева Наталья Дмитриевна

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

	техн. паспорта).		
4	На объекте защиты для отделки стен (помещение № 48 литер А согл. техн. паспорта) допускается применение горючих материалов (панели ПВХ) с неустановленным классом пожарной опасности (не представлен соответствующий сертификат).	В нарушение ст. 4, ст. 6, ст. 134 ч.1, 2, 3, 7, табл. 3, 27 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	Заведующая МБДОУ ДС № 5 ст. Старощербиновская Кадошцева Наталья Дмитриевна
5	Здание (литер Д согл. техн. паспорта) не оборудовано, согласно предоставленного проекта, автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями НПБ, СП.	В нарушение ст.4, ст.6, ст.54, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил. А п.А.4, п.А.10 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.4, п.14 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».	Заведующая МБДОУ ДС № 5 ст. Старощербиновская Кадошцева Наталья Дмитриевна
6	Здание (литер В согл. техн. паспорта) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с учетом расчета категории здания (помещений) и в соответствии с требованиями НПБ, СП.	В нарушение ст. 4, 6, 54, 83, 91 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил. А п.А.4, п.А.10 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.4, п.14 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».	Заведующая МБДОУ ДС № 5 ст. Старощербиновская Кадошцева Наталья Дмитриевна
7	Здание (литер С согл. техн. паспорта) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с учетом расчета категории здания (помещений) и в соответствии с требованиями НПБ, СП.	В нарушение ст.4, ст.6, ст.54, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил. А п.А.4, п.А.10 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.4, п.14 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите	Заведующая МБДОУ ДС № 5 ст. Старощербиновская Кадошцева Наталья Дмитриевна

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

		автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».	
8	Здание (литер Ж согл. техн. паспорта) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с учетом расчета категории здания (помещений) и в соответствии с требованиями НПБ, СП.	В нарушение ст.4, ст.6, ст.54, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил. А п.А.4, п.А.10 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.4, п.14 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».	Заведующая МБДОУ ДС № 5 ст. Старощербиновская Кадомцева Наталья Дмитриевна
9	Здание (литер Е согл. техн. паспорта) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с учетом расчета категории здания (помещений) и в соответствии с требованиями НПБ, СП. (помещения для хранения и глажки белья, а также смежные помещения №1,2,3 согл. техн. паспорта).	В нарушение ст.4, ст.6, ст.54, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил. А п.А.4, п.А.10 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.4, п.14 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».	Заведующая МБДОУ ДС № 5 ст. Старощербиновская Кадомцева Наталья Дмитриевна
10	Здание (литер Д согл. техн. паспорта) не оборудовано, согласно предоставленного проекта, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями НПБ, СП.	В нарушение ст.4, ст.6, ст.84 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 2 п.17 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.5.1, табл. 2 п.20 НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях".	Заведующая МБДОУ ДС № 5 ст. Старощербиновская Кадомцева Наталья Дмитриевна
11	Здание (литер В согл. техн. паспорта) не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, с учетом расчета категории здания (помещений) и в соответ-	В нарушение ст.4, ст.6, ст.84 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 2 п.17 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.	Заведующая МБДОУ ДС № 5 ст. Старощербиновская Кадомцева Наталья Дмитриевна

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

	ствии с требованиями НПБ, СП.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.5.1, табл. 2 п.20 НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях".	
12	Здание (литер С согл. техн. паспорта) не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, с учетом расчета категории здания (помещений) и в соответствии с требованиями НПБ, СП.	В нарушение ст.4, ст.6, ст.84 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 2 п.17 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.5.1, табл. 2 п.20 НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях".	Заведующая МБДОУ ДС № 5 ст. Старощербиновская Кадомцева Наталья Дмитриевна
13	Здание (литер Ж согл. техн. паспорта) не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, с учетом расчета категории здания (помещений) и в соответствии с требованиями НПБ, СП.	В нарушение ст.4, ст.6, ст.84 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 2 п.17 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.5.1, табл. 2 п.20 НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях".	Заведующая МБДОУ ДС № 5 ст. Старощербиновская Кадомцева Наталья Дмитриевна
14	Здание (литер Е согл. техн. паспорта) не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, с учетом расчета категории здания (помещений) и в соответствии с требованиями НПБ, СП. (помещения для хранения и глажки белья, а также смежные помещения №1,2,3 согл. техн. паспорта).	В нарушение ст.4, ст.6, ст.84 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 2 п.17 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.5.1, табл. 2 п.20 НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях".	Заведующая МБДОУ ДС № 5 ст. Старощербиновская Кадомцева Наталья Дмитриевна
15	Заведующей детским садом не организована разработка документации с указанием порядка и сроков проведения противопожарного инструктажа и прохож-	В нарушение п.3 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября. 2020 г. № 1479; приказ	Заведующая МБДОУ ДС № 5 ст. Старощербиновская Кадомцева Наталья Дмитриевна

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

	дения пожарно-технического минимума (соответствующая документация и приказ отсутствует).	МЧС России от 12.12.2007 № 645 Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".	
16	Заведующая детским садом не обеспечила прохождение специального обучения работников котельной (соответствующие квалификационные удостоверения не представлены).	В нарушение пп. «а» п. 79 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	Заведующая МБДОУ ДС № 5 ст. Старощербиновская Кадомцева Наталья Дмитриевна
17	Заведующая детским садом не организовала не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	В нарушение пп. «б» п. 17 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	Заведующая МБДОУ ДС № 5 ст. Старощербиновская Кадомцева Наталья Дмитриевна
18	Заведующей детским садом не представлена декларация пожарной безопасности (декларация отсутствует).	В нарушение ст. 4, ч.5 ст. 6, ч.1, 3-5 ст.64 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приказ МЧС России от 16 марта 2020 года N 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности».	Заведующая МБДОУ ДС № 5 ст. Старощербиновская Кадомцева Наталья Дмитриевна*
19	Эвакуационный выход из помещения № 23 литера п/Б (подвал, согл. техн. паспорта) здания детского сада заблокирован. Дверь не открывается изнутри.	В нарушение пп. «б» п. 27 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	Заведующая МБДОУ ДС № 5 ст. Старощербиновская Кадомцева Наталья Дмитриевна
20	Не обеспечено выполнение на объекте защиты (здания и территория детского сада) требований, предусмотренных статьями 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", а именно отсутствуют знаки пожарной безопасности «Курение табака и	В нарушение п. 11 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	Заведующая МБДОУ ДС № 5 ст. Старощербиновская Кадомцева Наталья Дмитриевна

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

пользование открытым огнем запрещено».		
--	--	--

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

■ нарушений не выявлено: -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание № 2/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 12.02.2021 г., с указанием срока устранения требований пожарной безопасности 09.08.2021 г.

Административное(ые) дело(а) по ст.20.4 КоАП РФ ч.1 от 12.02.2021 г. возбужденные в отношении:

1. Должностного лица - Заведующая МБДОУ ДС № 5 ст. Старощербиновская Кадомцева Наталья Дмитриевна;
2. Юридического лица - Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад № 5 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская.

Подпись лиц проводивших проверку:

«12» февраля 2021 г.

Аборин Иван Александрович – Дознаватель ОНД и
ПР Щербиновского района УНД и ПР ГУ МЧС Рос-
сии по Краснодарскому краю

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МБДОУ ДС № 5 ст. Старощербиновская Кадомцева Наталья Дмитриевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«12» февраля 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)