



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ**

**Отделение надзорной деятельности  
Щербиновского района**

ул. Мира, д. 5, ст. Старощербиновская, 353620  
тел./fax: 8 (861) 5177868  
e-mail: on84@mail.ru, <http://www.23.mchs.gov.ru>

«8» апреля 2014 г. № 23- 59 -9-51

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

**об устранении причин и условий, способствовавших  
совершению административного правонарушения**

**8 апреля 2014г.**

**ст. Старощербиновская**

Я, Азаренко Дмитрий Олегович – Государственный инспектор Щербиновского района по пожарному надзору, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении: № 59 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от 8 апреля 2014г., возбужденного в отношении должностное лицо: Соломаха Наталья Николаевна, нарушившего в помещениях (на территории) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 муниципального образования Щербиновский район станция НовоЩербиновская Краснодарского края, по адресу: Щербиновский район, ст-ца.НовоЩербиновская, ул. Советов 7 требования пожарной безопасности, а именно:

- 1. Не исправен источник наружного противопожарного водопровода (пожарный водоем) расположен-ный на территории школы (отсутствует вода). (В нарушение п.55 правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением правительства № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме в Российской Федерации»);

**Установил:**

Вышеперечисленные нарушения стали возможными в результате отсутствия финансирования мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, требую:

1. Принять меры по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
2. О мерах, принятых по результатам рассмотрения настоящего представления, требую сообщить в установленный частью 2 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях месячный срок.

Информирую, что неисполнение настоящего представления влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьёй 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

гос. инспектор Щербиновского района  
по пожарному надзору

Азаренко Д.О.

Один экземпляр представления получил(а): \_\_\_\_\_

(должность, ФИО, подпись)

«01» 04 2014 года.