


**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального  
значения Севастополе»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ  
Аттестат аккредитации  
RA.RU.710101 от 13 ноября 2015  
Юридический адрес: 295034  
г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
тел.: (365) 549-900, факс: (365) 549-901  
ИНН 9102034069 ОГРН 1149102060348  
ОКПО 00711250 КПП 910201001  
e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
http://www.cge-crimea.ru  
Фактический адрес: 295034  
г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
тел.: (3652) 549-900, факс: (3652) 549-901

УТВЕРЖДАЮ

5 Главный врач  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Крым и городе  
федерального значения Севастополе»

  
А. Д. Ракитов  
МП.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о соответствии санитарным правилам зданий, строений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления медицинской деятельности**

№ 1.224/2.161 от 14.04.2017г.

- 1. Наименование объекта:** медицинский кабинет МБОУ «Тепловская школа» Симферопольского района.
  - 2. Наименование организации:** МБОУ «Тепловская школа» Симферопольского района.
  - 3. Юридический адрес:** 297548, РФ, Республика Крым, Симферопольский район, с. Тепловка, ул. Заречная, дом 2.
  - 4. Фактический адрес:** 297548, РФ, Республика Крым, Симферопольский район, с. Тепловка, ул. Заречная, дом 2.
  - 5. Ф.И.О. руководителя:** Директор Мустафаева Мерзие Наримановна.
  - 6. ИНН:** 9109009618 **КПП:** 910901001 **ОГРН:** 1159102022760
  - 7. Основание для проведения экспертизы:** поручение РПН № 18-00133 от 21.03.2017 г.
  - 8. Заявляемые виды деятельности:** медицинская деятельность по:  
Медицинская деятельность:  
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:  
-неотложной медицинской помощи;  
-сестринскому делу;  
-сестринскому делу в педиатрии;  
При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:  
-неотложной медицинской помощи.
- 9. Документы, предоставленные на экспертизу:**
1. Устав МБОУ «Тепловская школа»
  2. Выписка из ЕГРЮЛ.
  3. Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц.
  4. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 13.04.2017 г.
  5. Пояснительная записка с указанием площадей школы;
  6. Копия лицензии на оказание образовательных услуг;
  7. Протокол измерения освещенности № 528 Ф от 07.04.2017 г.
  8. Протокол измерения параметров микроклимата № 528 Ф от 07.04.2017 г.
  9. Протоколы лабораторных исследований воды из системы централизованного водоснабжения № 2966 от 05.04.2017 г.

№ экспертного заключения № 1.224/2.161  
Подпись эксперта ОИ  /ФИО Потанова Е.В.

10. Договор холодного водоснабжения № 46 от 01.03.2017 г. с МУП «Южный ресурс»;
11. Договор на проведение дезработ с ООО «Дезпрофи-Крым» № 136 от 06.02.2017 г.;
12. Договор на предоставление услуг по вывозу твердых бытовых отходов № 028/17 от 01.02.2017 г.;
13. Договор от 12.01.2016 г. о совместной организации медицинского обслуживания с ГБУЗ РК «Симферопольская ЦРКБ».

**10. Нормативная документация, на основании которой проводилась экспертиза:** СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**11. Характеристика учреждения:** заявленный медицинский кабинет расположен на 1 этаже 2-х этажного здания МБОУ «Тепловская школа» на приспособленных площадях, по адресу: 297548, РФ, Республика Крым, Симферопольский район, с. Тепловка, ул. Заречная, дом 2. Вход в медицинский кабинет организован из общешкольного коридора. Высота потолка в медкабинете не менее 2,60 м, что соответствует п. 3.1 СанПиН 2.1.3.2630-10. Медицинский кабинет организован в приспособленном помещении для нужд школы. В штате школы медицинского работника нет, на договорной основе с ГБУЗ РК «Симферопольская ЦРКБ», согласно установленному графику (не постоянно) работает медицинская сестра ГБУЗ РК «Симферопольская ЦРКБ».

**12. Территория учреждения. Сбор и временное хранение отходов:** При осуществлении заявленных видов медицинской деятельности образуются отходы классов А, Б. Вывоз мусора и опасных отходов осуществляется в соответствии с условиями заключенных договоров. Сбор отходов класса А осуществляется в одноразовые пакеты в многоразовых емкостях и выносятся ежедневно после проведения ежедневной уборки в контейнера на контейнерной площадке школы с дальнейшим вывозом по договору.

Отходы класса Б собираются после использования обеззараживаются в емкостях с дезинфицирующими растворами, не маркированные желтым цветом. Обращение с медицинскими отходами класса Б и Г не соответствует п. 2.18 СанПиН 2.1.3.2630-10.

**13. Здание, помещения:** медицинский кабинет – 9 м<sup>2</sup>, что не соответствует п. 3.6 СанПиН 2.1.3.2630-10.

**14. Внутренняя отделка помещений:** Для внутренней отделки использованы материалы в соответствии с функциональным назначением помещений. Стены и потолок окрашены устойчивыми к истиранию и увлажнению красками, пол выполнен линолеумом, покрытие плотно прилегает к основанию, стыки пропаяны, что соответствует п.п. 4.1, 4.2, 4.3 СанПиН 2.1.3.2630-10.

В медицинском кабинете оборудована раковина. Предусмотрено холодное и горячее водоснабжение, на раковине установлен смеситель не бесконтактный, что не соответствует п. 5.6. СанПиН 2.1.3.2630-10. Не предусмотрена отделка влагостойкими материалами стена около раковины, что не соответствует п. 4.6. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Кабинет оборудован медицинской мебелью, оборудованием и инвентарём в соответствии с функциональным назначением, что соответствует п. 8.7, 8.8 СанПиН 2.1.3.2630-10.

**15. Условия труда медицинского персонала:**

Медицинский работник обеспечен средствами для мытья и обеззараживания рук, что соответствует требованиям п. 12.3. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10.

**16. Водоснабжение и канализование:** Помещения школы подключены к централизованным системам холодного водоснабжения и канализации. Характер стоков хозяйственно-бытовой. Горячее водоснабжение предусмотрено. Качество водопроводной воды в школе соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Санузел – на площадях школы.

**17. Отопление и вентиляция:**

Отопление централизованное. Нагревательные приборы системы отопления размещены под



окнами помещений у наружных стен, имеют гладкую поверхность, устойчивы к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 6.2 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Вентиляция естественная посредством форточек и фрамуг, возможно сквозное и угловое проветривание, а также обще обменная вентиляция в системе здания, приточно-вытяжная с естественным побуждением, что соответствует п. 6.4. СанПиН 2.1.3.2630-10. Системы отопления и вентиляции обеспечивают нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды, что соответствует п. 6.1 СанПиН 2.1.3.2630-10.

#### **18. Естественное и искусственное освещение:**

Помещение имеет естественное освещение, что соответствует п. 7.1 СанПиН 2.1.3.2630-10. Искусственное освещение предусмотрено. Уровни освещенности в медицинском кабинете соответствуют п. 7.5 СанПиН 2.1.3.2630-10.

**Заключение:** здание, строения, помещение, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления медицинской деятельности по заявленным специальностям в МБОУ «Тепловская школа» по адресу: 297548, РФ, Республика Крым, Симферопольский район, с. Тепловка, ул. Заречная, дом 2, не соответствуют требованиям: СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Врач-эксперт  
(врач по общей гигиене)

Е. В. Потапова

Заместитель технического директора

Н. М. Прокопенко