

Сведения размещены в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, учетный № проверки 23210061000201407845, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Краснодар ул. Уральская № 121, тел. 225-34-04 <http://www.ugpn-kk.ru>

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Красноармейского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ст-ца Полтавская ул. Народная №16 тел. 3-40-61, ogpn_poltawskaja@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 125/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средняя
общеобразовательная школа № 7, в лице директора МАОУ СОШ № 7

Шашунину Евгению Александровичу

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: № 125 от «29» ноября 2021 года
в период с «06» декабря 2021 г. по «17» декабря 2021 г.

Государственным инспектором Красноармейского района по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

майором вн. службы Тарасовым Артемом Петровичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая, выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица _____

директор МАОУ СОШ № 7 Шашунин Евгений Александрович

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:



№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование норма- тивного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного доку- мента по пожарной безопасности, требо- вания которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Руководитель организации не организует рабо- ты по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожароту- шения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. (внутреннее пожарное водо- снабжение)	ППР в РФ п. 54	10.05.2022	
2.	Внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает нормативный расход воды для тушения пожаров в здании	(ст. 86 ч.1 ФЗ №123)	10.05.2022	
3.	Под лестничными клетками допускается хране- ние горючих материалов	ППР в РФ п. 15 «к»	10.05.2022	
4.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведе- ние эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуа- ции людей из зданий и сооружений при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	ППР в РФ п. 17 «б»	10.05.2022	
5.	Руководитель организации не обеспечивает ис- правность, своевременное обслуживание и ре- монт наружных водопроводов противопожарно- го водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов про- тивожарного водоснабжения и не организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	(п. 48 ППР в РФ)	10.05.2022	
6.	отсутствует журнал эксплуатации систем про- тивожарной защиты	(п.п. 48, 54, 60 ППР в РФ)	10.05.2022	
7.	Отсутствуют указатели указывающие направле- ние движения к источникам противопожарного водоснабжения, со светоотражающей поверхно- стью либо световыми указателями, подключен- ными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесен- ными цифрами расстояния до их месторасполо-	ППР в РФ п. 48	10.05.2022	

	жения.			
8.	Не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.	ППР в РФ п. 13	10.05.2022	
9.	Допускается эксплуатация электроустановочных изделий с нарушениями (Технический отчет № 117 от 28.06.2021 г.)	ППР в РФ п. 35 «б»	10.05.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор МАОУ СОШ № 7

Шашунин Евгений Александрович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

государственный инспектор Красноармейского района по
пожарному надзору майор вн. службы Тарасов А. П.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.