



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского края
Прокуратура Щербиновского района

Заведующей
МБДОУ детский сад № 16
с. Николаевка

ул.Лермонтова 52,ст.Старощербиновская, Россия 353620

тел. 8-86151 7-81-26

24.08.2016 № 7-01-2016/2019

Кулик Н.К.

ул. Горького, 61,
с. Николаевка, 353641

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства

в сфере пожарной безопасности, противодействия терроризму

Прокуратурой Щербиновского района проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности и противодействия терроризму в муниципальном бюджетном дошкольном учреждении детский сад №16 с. Николаевка Щербиновского района.

Согласно ст.3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах: обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму; приоритет мер предупреждения терроризма.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 4 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» юридические лица обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности в отношении объектов (территорий), находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

В соответствии со ст. 37. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Согласно п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – Правила) руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.