



до 03.04 вылетко

**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ**

**Отделение надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Щербиновского района**

ул. Мира, д. 5, ст. Старощербиновская, 353620  
тел./факс: 8 (861) 5178101, e-mail: ond34@mail.ru

Исполняющей обязанности  
заведующей МБОУ ДС № 8  
комбинированного вида  
муниципального образования  
Щербиновский район станица  
Старощербиновская

Кузнецовой М.А.

«03» марта 2022 г. № 48 -9-51

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

**об устранении причин и условий, способствовавших  
совершению административного правонарушения**

Я, Худяков Виталий Андреевич – Главный государственный инспектор Щербиновского района по пожарному надзору, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении: № 60/22 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от 21.02.2022 г., возбужденного в отношении должностного и юридического лица, нарушившего в помещениях (на территории) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 комбинированного вида муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская, по адресу: Щербиновский район, ст-ца. Старощербиновская, ул. Советов 106 требования пожарной безопасности, а именно:

- Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения, установленный в здании детского сада (Лит. А) не оборудован установкой насосов по I категории надежности по электроснабжению, а также не проведено своевременное обслуживание, ремонт и проведение проверок в части водоотдачи (В нарушение ст. 4, ст.6, ст.86 ФЗ № 123; п. 48 ППР в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года; п. 6.1.7, п. 7.6 табл. 7.1 СП 10.13130.2020, п. 4.16 СП 118.13330.2012);

- Руководитель организации не обеспечил содержание эвакуационных лестниц, предназначенных для эвакуации со второго этажа из групповых ячеек № 7, № 10, № 11, № 12 в исправном состоянии, по факту находятся в аварийном состоянии (Акт № 01 от 25.06.2021 г.)(В нарушение ч.1 ст. 89 ФЗ № 123, п. 17 п.п. «а» ППР в РФ, утвержденных Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020 года);

**Установил:**

Вышеперечисленные нарушения стали возможными в результате: **не соблюдения**  
**требований пожарной безопасности**

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, требую:

1. Принять меры по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
2. О мерах, принятых по результатам рассмотрения настоящего представления, требую сообщить в установленный частью 2 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях месячный срок.

Информирую, что неисполнение настоящего представления влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьёй 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор  
Щербиновского района по пожарному  
надзору



Худяков В.А.

Один экземпляр представления получил(а):

М.А. Вулицева М.А.

(должность, Ф.И.О. подпись)

«03» марта 2022 года.

Копия выслана \_\_\_\_\_ заказным письмом с уведомлением по адресу: \_\_\_\_\_, дата получения представления руководителем, указанная на возвратной квитанции заказного письма \_\_\_\_\_  
(сведения заполняются при отказе руководителя в получении документа в ходе проводимого мероприятия по контролю)

Отметка об исполнении Представления:

Ответ на представление получен, вх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.20\_\_ года, исх. № предприятия \_\_\_\_\_.

Отметка о неисполнении Представления:

Ответ на представление не получен, составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.6 КоАП РФ от \_\_\_\_\_.20\_\_ года, регистрационный номер \_\_\_\_\_, направлен на рассмотрение мировому судье судебного участка № \_\_\_\_\_ Щербиновского района, ул. Первомайская, 87, дата направления \_\_\_\_\_.20\_\_ года.