

КНМ 23220061000201613589 от 31.01.2022 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
350000, г. Краснодар, ул. Уральская, 121 т.268-64-40 ф.268-64-40 E-mail: www.23.mchs.gov.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Краснодарскому краю
353620, Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Мира д.5, тел. 8 (86151) 7-81-01,
E-mail: ond34@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 16/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 8 комбинированного вида муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: о проведении внеплановой выездной проверки № 16 от «31» января 2022 г. в период с «08» февраля 2022 г., 11 час. 00 мин. по «21» февраля 2022 г., 11 час. 00 мин. начальником ОНД и ПР Щербиновского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Худяков Виталий Андреевич

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено Внеплановое контрольно (надзорное) мероприятие (внеплановая проверка по контролю предписания ГПН № 56/1/46 от 03.08.2021 г.)

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: И.о. заведующей МБДОУ ДС № 8 Кузнецова Марина Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
-------	--	--	---	----------------------

1	Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения, установленный в здании детского сада (Лит. А) не оборудован установкой насосов по I категории надежности по электроснабжению, а также не проведено своевременное обслуживание, ремонт и проведение проверок в части водоотдачи	В нарушение ст. 4, ст.6, ст.86 ФЗ № 123; п. 48 ППР в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года; п. 6.1.7, п. 7.6 табл. 7.1 СП 10.13130.2020, п. 4.16 СП 118.13330.2012	08.08.2022
2	Руководитель организации не обеспечил содержание эвакуационных лестниц, предназначенных для эвакуации со второго этажа из групповых ячеек № 7, № 10, № 11, № 12 в исправном состоянии, по факту находятся в аварийном состоянии (Акт № 01 от 25.06.2021 г.)	В нарушение ч.1 ст. 89 ФЗ № 123, п. 17 п.п. «а» ППР в РФ, утвержденных Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020 года	08.08.2022


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. зав. отделом Курисова М.А.
(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

И.о. зав. отделом Курисова М.А.
(подпись)

Начальник ОНД и ПР Щербиновского района
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Краснодарскому краю майор вн. службы Худяков В.А.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении и получения предписания

(подпись)

(фамилия инициалы)