



«01» августа 2017г.

Инструкция №8
о порядке действий дежурного обслуживающего персонала при
поступлении сигнала о пожаре
или повреждений на приемно-контрольную аппаратуру установок
пожарной автоматики

1. При получении сигнала “Тревога” дежурный или другое лицо, принявшее сигнал от приемно-контрольного прибора или щита сигнализации и управления.

ОБЯЗАНЫ:

- Определить местонахождение сработавшего извещателя или оросителя по схеме трассировки шлейфов сигнализации или схеме сети установок пожаротушения и осуществить сброс сигнала;
- Немедленно сообщить о поступившем сигнале в пожарную охрану по телефону “01”, указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;
- Лично или через дежурных (ответственных лиц) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя или оросителя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии и т.п.) и сообщить о срабатывании Заведующему МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида».

2. При ПОЖАРЕ:

- Объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружины, доложить обстановку Заведующему МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида»;
- Включить по согласованию с администрацией (в зависимости от обстановки) систему централизованного оповещения людей о пожаре;
- Обеспечить (организовать) эвакуацию воспитанников и сотрудников из горящего помещения, соседних с ним помещений (комнат), в которых имеется непосредственная угроза жизни и здоровью в результате воздействия огня и дыма;
- Организовать эвакуацию воспитанников, сотрудников, ценной документации и имущества из горящих помещений;
- Сообщить администрации и Заведующему МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» о пожаре с целью принятия ими мер по отключению систем вентиляции в соответствующих помещениях, включению аварийного и эвакуационного освещения;
- Установить включено ли оборудование систем противопожарной защиты (пожарные насосы-повысители, установки пожаротушения и т.п.).

3. В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации или при повреждении шлейфа – отключить данный шлейф соответствующим тумблером, принять меры к дополнительной охране помещения и сообщить в организацию, осуществляющую плановое техническое обслуживание сигнализации.

4. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах оформить запись в специальном журнале.

Инструкция действительна до 01.08.2020г.

Заместитель заведующего
по административно-хозяйственной части,
ответственный за пожарную безопасность
МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида»



Иванова И.В.



Ирошмо и 2 нушуровано
Забарончи Даф- Дагестан
14.03.2014
И.А.