

Над

«Утверждаю»
МБДОУ «Детский сад № 30
комбинированного вида»
Л.Д. Расинская

«01» августа 2017г.

Инструкция №9 о порядке совместных действий администрации и пожарной охраны при ликвидации пожара

1. При возникновении пожара действия администрации МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида», руководителей подразделений, начальника ДПД в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности и эвакуации воспитанников.

2. Каждый работник МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида», обнаруживший пожар или задымление

ОБЯЗАН:

- немедленно сообщить об этом в городскую пожарную охрану по телефону «01», указав точный адрес, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;
- приступить к тушению пожара имеющимися на рабочем месте средствами пожаротушения (огнетушителями, внутренними пожарными кранами и т.п.);
- принять меры для вызова к месту пожара представителя администрации МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида»

3. Заведующий МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» (или другое должностное лицо) прибыв к месту пожара

ОБЯЗАН:

- проверить, вызвана ли пожарная охрана;
- возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарных подразделений;
- выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;
- проверить, включено ли в работу оборудование систем противопожарной защиты, имеющихся на объекте;
- удалить из помещения за пределы этажа или опасной зоны воспитанников и работников, не занятых ликвидацией пожара;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- при необходимости вызвать медицинскую, газоспасательную или другие службы;
- прекратить работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара;
- при необходимости отключить электроэнергию, оборудование, системы вентиляции и осуществить мероприятия, способствующие предотвращению распространения пожара;
- обеспечить защиту людей, участвующих в тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов;
- одновременно с тушением пожара проводить охлаждение конструктивных элементов помещений, которым угрожает опасность от воздействия высоких температур.

➤ По прибытии на пожар пожарных подразделений работник, руководящий тушением пожара, обязан сообщить старшему начальнику пожарной охраны необходимые сведения об очаге пожара, мерах, принятых для его ликвидации, а также о наличии в помещении людей, занятых тушением пожара и эвакуацией материальных ценностей.

➤ В зависимости от обстановки на пожаре и количества подразделений, работающих на тушении, руководитель тушения пожара (старший начальник прибывших пожарных подразделений) организует штаб пожаротушения. В состав штаба входит представитель администрации МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида».

4. Представитель МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» в штабе пожаротушения:

ДОЛЖЕН:

➤ консультировать руководителя тушения пожара по специфическим особенностям МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» наличие воспитанников в помещениях, планировке, местах применения или хранения легковоспламеняющихся веществ, газов, установок под высоким напряжением, дорогостоящего оборудования и т.п.);

➤ обеспечить, по требованию, штаба пожаротушения рабочей силой для выполнения работ, связанных с тушением пожара и эвакуацией имущества;


➤ организовать по указанию руководителя тушения пожара отключение электроэнергии или переключение коммуникаций;

➤ корректировать действия персонала при выполнении работ, связанных с тушением пожара.

5. По каждому происшествию администрация МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» обязана выяснить обстоятельства, способствовавшие возникновению и развитию пожара, провести со всеми работниками внеочередной инструктаж по пожарной безопасности, существовать необходимые профилактические меры.

Инструкция действительна до 01.08.2020г.

заместитель заведующего
о административно-хозяйственной части,
ответственный за пожарную безопасность
МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида»



Иванова И.В.

