



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ярославской области
(150000, Красная площадь, д. 8, тел 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877, E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам
152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Стоялая, д. 30, тел. 222--112, факс: 222-011

Предписание № 46/1/1(27)

**по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

**Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 1
в лице заведующего Вороновой Екатерины Сергеевны**

(полное наименование органа государственной власти
и органа местного самоуправления, юридического лица, физического
лица, осуществляющего предпринимательскую (предпринимательскую)
и/или иную деятельность, индивидуальное предпринимательство и т.п.)

Во исполнение распоряжения № 46 от «27» февраля 2018 года главного государственного инспектора г. Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 13.03.2018 г., с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 03.04.2018 г. государственным инспектором города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирновым О.С. проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 (ОГРН 1147610004750, ИНН 7610106963), Юридический адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Моторостроителей д. 33. Место осуществления деятельности: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 33

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	В отношении объекта с массовым пребыванием людей руководителем организации не обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.08.2018
2.	Выбор типа необходимого количества огнетушителей на объекте защиты в соответствии с пунктами 468, 474 ППР в РФ, а также приложениями №1 и 2 к ППР в РФ в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара не соответствует расчёту необходимого количества огнетушителей.	п. 465 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.08.2018
3.	Журнал учёта проведения инструктажей по пожарной безопасности не соответствует Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности»	Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности»	01.08.2018

	безопасности «обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	сти «обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 10, приложение 1	
4.	Разработанная инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует Правилам противопожарного режима в РФ	п. 461, п. 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.08.2018

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Рыбинска,
Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области
по пожарному надзору



/Смирнов О.С./

«03» апреля 2018 г.

Предписание для исполнения получила:
Заведующий Муниципального дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 1 Воронова Е.С.



(должность, фамилия, инициалы)

« 3 » апреля 2018 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail:
ecc01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15,
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску,
Рыбинскому и Пошехонскому районам
152901, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Стоялая, д.30
(тел.: 222 -112; 222-198/факс 222-011) E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

г. Рыбинск
(место составления акта)

« 24 » августа 20 18 г.
(дата составления акта)

16 час. 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 227

по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Моторостроителей д. 33
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 227 от «06» августа 2018 г. Главного
государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского
районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина Владимира Аркадь-
евича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведе-
нии проверки)


была проведена внеплановая выездная проверка по контролю ранее выданного
предписания № 46/1/1/27 от 03.04.2018 г. в отношении: Муниципального до-
школьного образовательного учреждения детский сад № 1. Адрес юридического
лица: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Моторостроителей д. 33 (ОГРН
1147610004750, ИНН 7610106963).

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в
случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: Общая продолжительность проверки: 0 раб.
дней/ 2 часа, с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 16.08.2018 г., с 15 час. 00 мин. до
16 час. 00 мин. 24.08.2018 г.

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по
городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам УНД и ПР ГУ МЧС
России по Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) и/или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы)**: (заполняется при проведении выездной проверки). Заведующий МДОУ детский сад № 1 Воронова Екатерина Сергеевна  (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется (заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирнов Олег Сергеевич.

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МДОУ детский сад № 1 Воронова Екатерина Сергеевна

В ходе проведения проверки:

Краткая характеристика объекта: здание детского сада, 3-х этажное, кирпичное, конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемым к зданиям 3 степени огнестойкости и С0 класса конструктивной пожарной опасности, класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.1. Общая площадь здания (согласно технической документации на здание детского сада, выполненная Ярославским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», инвентарный номер 12348, составленного по состоянию на 27.10.2014 года) составляет 4481,1 м². Эксплуатация прилегающей территории организована с соблюдением требований пожарной безопасности, подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие. Существующие проезды и подъезды пригодны для проезда пожарной техники и организованы со стороны ул. Моторостроителей. Ближайшее пожарное подразделение (ПСЧ-8 ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области») расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Из помещений 1-го этажа здания имеется 8 эвакуационных выходов непосредственно наружу, из помещений 2-го этажа здания имеется 3 эвакуационных выхода по лестничным клеткам 1-го типа. Из помещений 3-го этажа имеется 3 эвакуационных выхода по лестничным клеткам 1-го типа. Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией (далее по тексту - АПС) и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее по тексту – СОУЭ при пожаре) 3-го типа, контрольно-приемный прибор установлен в помещении дежурного персонала на 1-ом этаже здания. Здание оборудовано радиоканальной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны – ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области», на момент проверки находится в рабочем состоянии. Выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения ООО «СтройКом» 13.10.2017 г. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения, не соответствует проведенному расчёту. Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом с 9 пожарными кранами. Шкафы укомплектованы, стволами, рукавами. Согласно результатов испытаний расход воды соответствует нормативным документам по пожарной безопасности. Руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность объекта защиты пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума. Разработана и зарегистрирована в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску и Рыбинскому району


Ярославской области декларация пожарной безопасности №78415-2-6-1-1297 от 20.04.2015 года.


Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности: не проверялось

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 46/1/1/27 от 03.04.2018 г. выполнено в полном объеме.


Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


 (подпись проверяющего)


 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется (заполняется при проведении выездной проверки):


 (подпись проверяющего)


 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подпись лиц, проводившего проверку:

Государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов по пожарному надзору


 /Смирнов О.С./

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
 Заведующий МДОУ детский сад № 1


 /Воронова Е.С./

« 24 » августа 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего (их) проверку)