



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 7 - 159 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Школа № 23»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 7 - 159 от «28» сентября 2016 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора города Ростова-на-Дону по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 04.10.2016 г. с «13» час. «00» мин. до «14» час. «00» мин., 06.10.2016 г. с «14» час. «30» мин. до «15» час. «00» мин., проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 23», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Первомайский район, г. Ростов-на-Дону, ул. Глинки, 95. Общая продолжительность проверки составила 02 рабочих дня

проверку проводил(а):

Ковалев Александр Николаевич Государственный инспектор - Начальник Первомайского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы, эксперты не привлекаются

совместно с: Директором МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 23» Шемет Светланой Геннадиевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты различных классов функциональной пожарной опасности: складское (кладовая) (Ф5.2) и общеобразовательное учреждение (Ф4.1) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88 ч.1	01.10.2017 +	

	пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.			
2	На объекте защиты различных классов функциональной пожарной опасности: складские (книгохранилище, лаборантская каб. технологии) (Ф5.2) и общеобразовательного учреждения (Ф4.1) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88 ч.1	01.10.2017	
3	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 таблица А3, п.38 помещения подвала не в полном объеме оснащены системой пожарной сигнализации.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 54 ч.2	01.10.2017	
4	На объекте защиты, провода и кабели соединительных линий СОУЭ не проложены в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов.	НПБ 104-03 п.3.9	01.10.2017	
5	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 4.13130.2013 п.4.3 таблица №1, расстояние от здания школы II степени огнестойкости до здания IV степени огнестойкости составляет менее 8 (10) м., а именно: расположено вплотную.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 51 ч.4	01.10.2017	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке

назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Ковалев А.Н. Государственный инспектор - Начальник
Первомайского отделения надзорной деятельности и
профилактической работы отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по городу Ростову-на-
Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области
майор внутренней службы

Предписание для исполнения получил:

Шешет Светлана Георгиевна
директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«06» октября 2016 г.

[Signature]
(подпись)

Оригинал данного документа расположен в КНД №