

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ 53 г. Апшеронск, ул. Ворошилова, 134 « 10 » мая 2023 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ (инспектор) Калининой Юлией Евгеньевной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

**при проведении профилактического визита в отношении:**

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №27 ИНН 2325012210, ОГРН 1022303447990 Краснодарский край, Апшеронский район, пос. Мезмай, ул. Школьная, 20.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

**выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

- ст.ст. 24, 28, 34, Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в нижеуказанных помещениях внутренняя отделка не обеспечивает проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, имеет повреждения, а именно: в кабинете ОБЖ полы, стены и потолки с дефектами и повреждениями (покраска на полу потерлась, местами облупилась, на потолке и стенах штукатурка местами потрескалась, облупилась); в туалетной комнате для девочек на потолке имеются потеки и трещины, в туалетной комнате для мальчиков, расположенных в раздевалках при спортзале, плитка на одной из стен частично отпала; стены в рекреации возле спортзала загрязнены, местами имеются трещины, на стенах в рекреации на втором этаже штукатурка местами обсыпается, имеются трещины; в кабинете математики штукатурка на дверном откосе потрескалась, частично отпала; в лаборантской кабинета химии поверхность двери с повреждениями, покраска частично облупилась; стены и полы лестничного пролета имеют повреждения, штукатурка и покраска местами облупилась, загрязнена;
- п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 на одном из окон в рекреации рядом со спортивным залом целостность стекла нарушена, имеются трещины;
- п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 мебель в лаборантской кабинета химии находится в неудовлетворительном состоянии, покрытие мебели частично с повреждениями, в трещинах, с нарушением целостности боковой кромки, что не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- п. 3.5.5 СП 2.4.3648-20 в кабинете информатики оконные проемы где используются ЭСО, не оборудованы светорегулируемыми устройствами;
- п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке частично используется для приготовления блюд посуда из алюминия, тогда как должна быть выполнена из нержавеющей стали;
- п. 1.5 СП 2.4.3648-20 в личных медицинских книжках у 13 сотрудников отсутствует информация о вакцинации против гриппа, у 12 сотрудников отсутствует информация о вакцинации против гепатита В, у 5 сотрудников отсутствует ревакцинация против кори, у 2 сотрудников отсутствует вакцинация в полном объеме, у 1 сотрудника медицинский осмотр не пройден в полном объеме.
- п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, раздел VI, таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 моечных ванн для столовой посуды не достаточно, имеется только 3 ванны для мытья столовой посуды (минимальное количество 3 ванны для мытья столовой посуды и 2 ванны для мытья стеклянной посуды и столовых приборов).

- раздела VI таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" согласно протокола измерений от 27.04.2023г. Белореченского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Краснодарскому краю» фактическое расстояние от учебной доски до первого ряда столов в кабинетах 1, 3, 6, 9 классах – 270см, 257см, 250см, 250см (соответственно), вместо нормируемого расстояния – 240см.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

- ст.ст. 24, 28, 32 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 обеспечить в нижеуказанных помещениях внутреннюю отделку в соответствии с санитарными требованиями: в кабинете ОБЖ где полы, стены и потолки с дефектами и повреждениями (покраска на полу потерлась, местами облупилась, на потолке и стенах штукатурка местами потрескалась, облупилась); в туалетной комнате для девочек на потолке имеются потеки и трещины, в туалетной комнате для мальчиков, расположенных в раздевалках при спортзале, плитка на одной из стен частично отпала; стены в рекреации возле спортзала загрязнены, местами имеются трещины, на стенах в рекреации на втором этаже штукатурка местами обсыпается, имеются трещины; в кабинете математики штукатурка на дверном откосе потрескалась, частично отпала; в лаборантской кабинета химии поверхность двери с повреждениями, покраска частично облупилась; стены и полы лестничного пролета имеют повреждения, штукатурка и покраска местами облупилась, загрязнена;

- п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 обеспечить на одном из окон в рекреации рядом со спортивным залом целостность стекла;

- п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 обеспечить наличие мебели в лаборантской кабинета химии, имеющей покрытие, которое допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств; без повреждений;

- п. 3.5.5 СП 2.4.3648-20 в кабинете информатики оконные проемы где используются ЭСО, обеспечить светорегулируемыми устройствами;

- п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке для приготовления блюд обеспечить наличие посуды выполненной из нержавеющей стали;

- п. 1.5 СП 2.4.3648-20 обеспечить соответствие сотрудников требованиям касающихся к прохождению вакцинации.

- п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, раздел VI, таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 обеспечить наличие мочных ванн для столовой посуды в соответствии нормами (минимальное количество 3 ванны для мытья столовой посуды и 2 ванны для мытья стеклянной посуды и столовых приборов).

- раздела VI таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" обеспечить фактическое расстояние от учебной доски до первого ряда столов в кабинетах 1, 3, 6, 9 классах в соответствии с нормируемым расстоянием – 240см.

(указать требования, подлежащие вы нарушений)

**за выполнение возлагается на муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №27 Краснодарский край, Апшеронский район, пос. Мезмай, ул. Школьная, 20.**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ по адресу: Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Ворошилова, 134, тел./факс 8 861 52 2-79-03 заказным почтовым отправление с уведомлением о

вручении или иным доступным способом в срок до « 10 » октября 2023г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю  
в Белореченском, Апшеронский районах, г. Горячий Ключ



Калинина Ю.Е.

С предписанием ознакомлен(а) « 10 » 09 2023 г.

(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

---