

**Муниципальное казенное учреждение культуры центр  
культуры и досуга Красносельского городского поселения**

СОГЛАСОВАНО:

Представительный орган  
работников


 А. Д. Кудря  
« 29 » декабря 2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МКУК ЦКД Красносельского гп

Г.И.Мальшева

  
« 29 » декабря 2020 г.




**ИНСТРУКЦИЯ №**

**по эксплуатации внутреннего противопожарного водопровода в  
зданиях**

1. Внутренний противопожарный водопровод предназначен для тушения различных сгораемых материалов. Запрещается применение внутреннего противопожарного водопровода для тушения электроустановок находящихся под напряжением.
2. Системы внутреннего противопожарного водопровода должны постоянно содержаться в исправном состоянии и обеспечивать подачу необходимого для тушения пожара расчетного количества воды.
3. Свободный напор воды у внутренних пожарных кранов должен обеспечивать компактный напор струи необходимой для тушения пожара в самой высокой и удаленной части здания. Длина компактной части струи должна быть не меньше 6 метров.
4. Внутренний противопожарный водопровод приводится в действие следующим образом:
  - Открыть дверцу пожарного шкафа;
  - Взять пожарный рукав с присоединенным стволом и проложить его к месту пожара, не допуская при этом резких изломов, скруток пожарного рукава;
  - Открыть вентиль пожарного крана для пуска воды и направить струю в очаг пожара.
5. При уменьшении давления воды привести в действие насосы - повысители давления воды, посредством нажатия кнопок пуска, установленных в пожарных шкафах.
6. Каждый пожарный кран должен быть снабжен пожарным рукавом и стволом одинакового с ним диаметра, а также рычагом (при необходимости) для облегчения открывания крана.
7. Пожарный рукав и ствол должны быть соединены между собой и подсоединены к пожарному крану.
8. К внутренним пожарным кранам должен быть обеспечен свободный доступ.
9. Запрещается устанавливать и хранить у места их размещения различные материалы и оборудование.
10. Проверка работоспособности сетей пожарного водопровода на водоотдачу должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).
11. Все выявленные при проверке неисправности в техническом состоянии пожарных кранов, рукавов и сетей противопожарного водопровод ^ устранены в кратчайшие сроки.

Разработал:  
Директор МКУК ЦКД  
Красносельского г/п

  
Малышева Г.И.