

АКТ
проверки состояния огнезащитной обработки
деревянных конструкций

г.Гулькевичи

19.02.2021г.

В составе представителей сторон:

1. Директор МКУК ЦКД Красносельского городского поселения
Малышева Гульнара Исабалаевна.

2. Директор ООО "Гулькевичское предприятие "ПОЖРЕМСТРОЙ"
Викторов В.Н.

19 февраля 2021 года была проведена проверка огнезащитной обработки деревянных конструкций в помещении клубных систем на объекте: пгт.Красносельский, ул.Строителей 22, в соответствии с п. 36 Правил противопожарного режима Российской Федерации. В ходе проверки проведен визуальный осмотр поверхностей, а так же сняты стружки: длиной 50-60мм, шириной 25-35мм, толщиной 1,5-2,5мм, с деревянных конструкций в четырех местах на площади 343м² с последующим их поджиганием в отдельно отведенном подготовленном месте при помощи прибора "ПМП-1".

Образцы стружки горения не поддерживали.

В результате проверки установлено, что огнезащитная обработка деревянных конструкций своей огнезащитной эффективностью не потеряла и допускается к дальнейшей эксплуатации.

Срок очередной обработки декабрь 2021года.

Директор

Малышева Г.И.

Директор

Викторов В.Н.

