

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской
области"

(ФБУЗ "ЦГпЭ в РО")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Ростовской области" в городе Волгодонске

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в городе Волгодонске

Юридический адрес: 344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 7-я линия ул, дом 67, тел.: (863) 251-04-92

e-mail: master@donses.ru

ОГРН 1056167011944 ИНН 6167080156


Адреса мест осуществления деятельности: 347430, Ростовская обл, Заветинский р-н, Заветное с, Короткова пер, дом
19, тел.: , e-mail: ; 347380, Ростовская обл, Волгодонск г, Маршала Кошова ул, дом 9/11, тел.: +78639256010, e-
mail: vd@donses.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510458

УТВЕРЖДАЮ
заведующий отделом, Руководитель ИЛЦ

МП

О. Е. Окопная
21.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 61-00-21/13965-02-25 от 21.11.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕМОНТНЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "РОДНИЧОК" (ИНН 6129005077 ОГРН 1026101536120)

2. Юридический адрес: 347480, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н РЕМОНТНЕНСКИЙ, С. РЕМОНТНОЕ, УЛ.
ГОГОЛЯ Д. 64

Фактический адрес: Ростовская обл, м.р-н Ремонтненский, с.п. Ремонтненское, с Ремонтное, ул Гоголя, д. 64

3. Наименование измерений: Освещенность в жилых и общественных зданиях

4. Цель измерений, основание: Производственный контроль, Заявка № 21.05.3-01/1545 от 05.11.2025

5. Место проведения измерений: детский сад, Ростовская обл, р-н Ремонтненский, с Ремонтное, ул Гоголя, 64

6. Дата и время измерений: 13.11.2025 с 08:50 до 09:50

Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Подуст Н.Ю., Заведующий отделением - врач-лаборант,
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ростовской области» в городе Волгодонске

Ф.И.О., должность лица, присутствующего при измерениях: Собкалова И.В., заведующий, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕМОНТНЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
"РОДНИЧОК"

7. Условия проведения измерений:

Метеоусловия: атмосферное давление 757 мм рт.ст., температура воздуха от 21.5°C до 23.2°C, относительная
влажность воздуха от 46.0% до 48.0%.

8. Дополнительные сведения: Протокол (акт) инструментального обследования №21.04.2-04/11749-Р от
06.11.2025г. Окна занавешены черной пленкой, коэффициент искусственной освещенности к естественной менее
0,1. Напряжение в электрической сети питания осветительных установок до измерений – 221.5 В, после
измерений – 220.5 В.

9. НД, устанавливающие требования к объекту измерений: СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

10. НД на метод измерений: ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности

11. Код измерений: 75

12. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Погрешность	Диапазон измерений
1	Барометр-анероид метеорологический, БАММ-1	1401	0.2	600-800 мм рт ст
2	Приборы комбинированные, ТКА-ПКМ	60 330	-	0.1-20 м/с
2	Приборы комбинированные, ТКА-ПКМ	60 330	5	10-98 %
2	Приборы комбинированные, ТКА-ПКМ	60 330	0.5	°C
3	Рулетки измерительные металлические, BMI two COMP	ЗТ-0184	0.15	0-3000 мм

13. Адрес места осуществления деятельности структурного подразделения выполнявшего измерения:
347430, Ростовская обл, Заветинский р-н, с.Заветное, пер.Короткова, дом 19.

14. Результаты испытаний

№ точки	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, °С		Скорость движения воздуха, м/с		Влажность воздуха %	
			Измеренный ±погрешность, Р=0,95	Допустимый	Измеренный ±погрешность, Р=0,95	Допустимый	Измеренный ±погрешность, Р=0,95	Допустимый
игровая комната								
1	младшая разновозрастная группа раннего возраста, центр помещения	0,1	23,2±0,5	22 - 24	0,10±0,05	Не более 0,1	46±5	40-60
		0,6	23,2±0,5	22 - 24	0,10±0,05	Не более 0,1	46±5	40-60
		1,7	23,2±0,5	22 - 24	0,10±0,05	Не более 0,1	46±5	40-60
2	младшая разновозрастная группа раннего возраста, 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены	0,1	23,2±0,5	22 - 24	0,10±0,05	Не более 0,1	46±5	40-60
		0,6	23,2±0,5	22 - 24	0,10±0,05	Не более 0,1	46±5	40-60
		1,7	23,2±0,5	22 - 24	0,10±0,05	Не более 0,1	46±5	40-60

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Подуст Нелли Юрьевна, Заведующий отделением - врач-лаборант

Конец протокола испытаний (измерений) № 61-00-21/13965-01-25 от 21.11.2025