

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МКУК "Новоалексеевский КДЦ"

Тип объекта Дома культуры

Место нахождения (адрес) Курганский р-н ст-ца. Новоалексеевская 50 лет ВЛКСМ 10

Форма собственности объекта

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон:

Количество этажей здания, этаж расположения объекта

Комментарий: Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 31.05.2022)

Плановая дата обследования: **05.2022**

Фактическая дата обследования: **12.05.2022**

Организация:

Должность лица:

ФИО:

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	Г, К, О, С	не менее 10% (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5% (но не менее 1)	Отсутствие	п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2020
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	Соответствует	п. 5.2.2 СП 59.13330.2020
Обозначение места дорожной разметкой	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Обозначение места дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Съезд/заезд с тротуара на парковку с уклоном	К	не более 50 ‰	Соответствует	п. 5.1.8 СП 59.13330.2020
Путь к входу в здание				
Указатели направления движения	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП

¹ Требования СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Продольный уклон пути движения	К		не более 50 ‰	Соответствует	59.13330.2020 п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Вход					
Лестница на входе наружная					
Поручни на высоте 90 см	О, С		90 см.	Не соответствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С		наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С		12 - 15 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С		35 - 40 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Единообразная геометрия ступеней	О, С		наличие	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, О, С		наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С		наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Тактильно-контрастные наземные указатели перед лест-ницей	С		наличие	Отсутствие	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К		не более 15,0 м.	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020

Длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Уклон пандуса	К	не более 80 ‰	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Отсутствие	п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Наличие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Наличие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Наличие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема до 3,0 м.)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020

Входная площадка						
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	Соответствует		п. 6.1.4 СП 59.13330.2020	
Дверь входная наружная						
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует		п. 6.1.5 СП 59.13330.2020	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С	наличие	Не требуется		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 - 1,4 м)	С	наличие	Наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020	
Тамбур (глубина х ширина)						
Тамбур (глубина х ширина)	К	не менее 2,45 х 1,6 м	Соответствует		п. 6.1.8 СП 59.13330.2020	
Дверь входная внутренняя						
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует		п. 6.1.5 СП 59.13330.2020	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С	наличие	Не требуется		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 - 1,4 м)	С	наличие	Наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)						
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м.	Соответствует		п. 6.2.1 СП 59.13330.2020	
Ширина прохода в помещении с	К	не менее 1,2 м.	Соответствует		п. 6.2.2 СП	

оборудованием и мебелью						59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.			Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.			Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.			Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.			Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)						
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие			Наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие			Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни на высоте	О, С	90 см.			Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие			Не требуется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.			Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	С	наличие			Отсутствие	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие			Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С	15 см			Соответствует	п. 6.2.8 СП

Ширина ступеней	О, С	30 см	Соответствует	59.13330.2020 п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступах краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий внутренний лестницу (в зону оказания услуги)				
Лифт, дублирующий внутреннюю лестницу	К	наличие	Отсутствие	п. 6.2.13 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Не требуется	п.6.2.10 СП 59.13330.2020
Уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки размером не менее 1,5 м через каждые 0,5 м подъема пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О	наличие	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием)	К, О, С	не менее 30 см.	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки в верхнем и	К	не менее 1,5 х	Не требуется	п. 6.2.9 СП

нижнем окончании пандуса			1,5 м			59.13330.2020
Подъемник, дублирующий внутреннийю лестницу, при перепаде высот до 3,0 м.	К, О		наличие		Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)						
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 0,9 – 1,0 м	С		наличие		Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 1,3 – 1,4 м	С		наличие		Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 м.		Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.		Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м и на уровне 1,3 – 1,4 м	С		наличие		Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Зона оказания услуги						
Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях						
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г		не менее 5 %, но не менее одного места		Наличие	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования:(при расположении сбоку)	К		не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола		Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К		не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола		Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Высота поверхности столов, прилавков,	К		не более 0,8 –		Соответствует	п. 8.1.7 СП

окошек касс и т.п.			0,85 м			59.13330.2020
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К		не менее 1,0 м.		Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Санитарно-гигиеническое помещение						
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С		5 % (но не менее 1)		Соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г		наличие		Соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер кабины (ширина x глубина)	К, О, С, Г		не менее 1,65 / 2,2 м		Соответствует	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К		не менее 0,9 м.		Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К		не менее 0,8 м		Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К		диаметр не менее 1,4 м.		Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Откидные опорные поручни, штанги	К, О		наличие		Наличие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К		наличие		Отсутствие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Средства информации						
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г		наличие		Наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью)	К, О, С, Г		наличие		Наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020

со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками				
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	-	-	-	-
Вход	-	-	-	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	-	-	#
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	-	+	+	+
Средства информации	+	+	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект доступен X*	X*	X*	X*	X*
Объект недоступен				

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	<p>Обеспечить на автостоянке количество мест для транспорта инвалидов на кресло-коляске размером 6,0 x 3,6 м (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 31.05.2022))</p> <p>На автостоянке обозначить дорожной разметкой выделенные места для транспорта инвалидов (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 31.05.2022))</p>
	<p>На лестнице на входе наружной установить непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 31.05.2022))</p> <p>На лестнице на входе наружной установить центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе наружной 4,0 м и более) (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 31.05.2022))</p>
Вход	<p>На лестнице на входе наружной обеспечить горизонтальные завершения поручней вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающим за границы лестничных маршей на 30 см (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 31.05.2022))</p> <p>На лестнице на входе наружной предусмотреть непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 31.05.2022))</p> <p>Перед лестницей на входе наружной установить тактильно-контрастные наземные указатели (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта</p>

	<p>на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 31.05.2022))</p> <p>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, оборудовать бортиками по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 31.05.2022))</p> <p>На пути движения перепады высот более 1,4 см. (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 31.05.2022))</p>
	<p>Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м. (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 31.05.2022))</p>
<p>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</p>	<p>На лестнице внутренней (в зону оказания услуги) установить непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 31.05.2022))</p> <p>На лестнице внутренней (в зону оказания услуги) обеспечить горизонтальное завершение поручней сверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающее за границы лестничных маршей на 30 см (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 31.05.2022))</p> <p>На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 31.05.2022))</p> <p>Нанести предупреждающую тактильную полосу перед верхней ступенью</p>

	<p>верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша внутренней лестницы (в зону оказания услуги) (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 31.05.2022))</p> <p>Нанести противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней внутренней лестницы (в зону оказания услуги) (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 31.05.2022))</p> <p>Установить лифт, дублирующий внутренний лестницу (при перепаде высот более 3 м) (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 31.05.2022))</p> <p>(Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 31.05.2022))</p> <p>Оборудовать подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 31.05.2022))</p> <p>Ширину проема одной створки в свету двери входной внутренней (в зону оказания услуги), предусмотреть не менее 0,9 м (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 31.05.2022))</p>
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 31.05.2022))
Средства информации	Установить Технические средства информации, обеспечивающие ви-зуальную,

звукovou и тактильную информацию (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до проведения капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОИ от 31.05.2022))

« 12 » мая 20 г.

Дата составления Паспорта

Специалист I категории

Должность, лица, составившего Паспорт



подпись

П.Н. Стрельцова

Ф.И.О.