

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СЕЛЬСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ
СИСТЕМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕНЦЫ-ЗАРЯ
ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА»**

Советская ул., 10 поселок Венцы,
Гулькевичский район, Краснодарский край,
352177, тел. (886160) 31-6-22

dkv-z@yandex.ru

ИНН 2329014681 ОГРН 1022303589230

КПП 232901001 ОКПО 4943916

№ 45 от 06.04 2023 г.

Главе сельского поселения
Венцы-Заря Гулькевичского
района

Вишневскому Д.В.

О финансировании

Уважаемый Дмитрий Викторович!

Во исполнении мероприятий на основании Акта выездной проверки от 03.04.2023г отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гулькевичского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, сообщаем что в подведомственном Вам здании МКУ СЦКС с/п Венцы-Заря по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, п.Венцы, ул.Советская д.10 не в полном объеме выполняются меры пожарной безопасности, в связи с отсутствием финансирования.

Во исполнении мероприятий на основании Предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №5/1, в ходе выездной проверки с 28 марта 2023г по 03 апреля 2023г., для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со ст.90ФЗ от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (Надзоре) и муниципальном контроле в РФ» необходимо устранить:

- исправность внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения здания;
- обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами;
- установить движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения;
- в полном объеме укомплектовать здание планами эвакуации людей при пожаре;
- пройти категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности;
- пройти проверку состояния огнезащитных покрытий строительных конструкций здания;

Учётный номер контрольного (надзорного) мероприятия
в ФГИС ЕРКНМ: 23230061000203726191

Ссылка на карточку мероприятия
в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий в виде
QR-кода:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121, тел. (861) 991-07-48

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121, тел. (861) 991-07-48

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гулькевичского района
352190, г. Гулькевичи, ул. Комсомольская, 82, тел. (86160) 5-19-03

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 5/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
КЛУБНАЯ СИСТЕМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕНЦЫ-ЗАРЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения ВрИО главного государственного инспектора Гулькевичского района по пожарному надзору – старшего инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гулькевичского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю капитаном внутренней службы Кривен Вадима Владимировича № 5 от «17» марта 2023 года в период с «28» марта 2023 г. по «03» апреля 2023 г.

Шереметом Иваном Александровичем - государственным инспектором Гулькевичского района по пожарному надзору - старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гулькевичского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю капитаном внутренней службы;
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Директор МКУ «СЦКС» с/п Венцы-Заря Гулькевичского района Морговская Людмила Алексеевна
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

вх. № 50
02.06.2023