

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное казенное учреждение «Сельская централизованная клубная система сельского поселения Венцы-Заря»

Тип объекта Дома культуры

Место нахождения (адрес) Гулькевичский р-н, п. Венцы, ул. Советская, 10

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Муниципальное казенное учреждение «Сельская централизованная клубная система сельского поселения Венцы-Заря», Центральный дом культуры

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Собственность

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2329014681

Телефон: 31-6-22

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 1-3

Комментарий: Приняты и согласованы меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов

Плановая дата обследования: 05.2023

Фактическая дата обследования: 03.05.2023

Организация: Муниципальное казенное учреждение «Сельская централизованная клубная система сельского поселения Венцы-Заря», Центральный дом культуры

Должность лица: Директор

ФИО: Морговская Л.А.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5% (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2020
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	Соответствует	п. 5.2.2 СП 59.13330.2020
Обозначение места дорожной разметкой	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Обозначение места дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Съезд/заезд с тротуара на парковку с уклоном	К	не более 50 %	Соответствует	п. 5.1.8 СП 59.13330.2020
Путь к входу в здание				
Указатели направления движения	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020

1
01-2001"

Требования СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-

Ширина пути движения	К		не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Продольный уклон пути движения	К		не более 50 ‰	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Вход					
Дверь входная наружная					
Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С		наличие	Наличие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 - 1,4 м)	С		наличие	Наличие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Тамбур (глубина x ширина)					
Тамбур (глубина x ширина)	К		не менее 2,45 x 1,6 м	Соответствует	п. 6.1.8 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя					
Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С		наличие	Наличие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 - 1,4 м)	С		наличие	Наличие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах,	К		не менее 1,8 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП

галереях и т.п.					
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К		не менее 1,2 м.	Соответствует	59.13330.2020 п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К		не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К		не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С		не более 10 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С		не более 30 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)					
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С		наличие	Наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Поручни с двух сторон лестницы	О, С		наличие	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни на высоте	О, С		90 см.	Соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С		наличие	Не требуется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С		не менее 30 см.	Не соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	С		наличие	Отсутствие	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и	С		наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020

нижней ступенью нижнего марша					
Высота подъема ступеней	О, С	15 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020	
Ширина ступеней	О, С	30 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020	
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие	Наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020	
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					
Габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,1 x 1,4 м	Отсутствие	п. 6.2.14 СП 59.13330.2020	
Ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,9 м	Отсутствие	п. 6.2.14 СП 59.13330.2020	
Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м напротив выхода из лифта (при отсутствии стены напротив выхода – на боковом откосе входного проема в лифт)	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.16 СП 59.13330.2020	
Зона оказания услуги					
Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях					
Места для инвалидов в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места	Не соответствует	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020	
Размещение технологического и иного оборудования: (при расположении сбоку)	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3	Не соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	

			м от пола		
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К		не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Не соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К		не более 0,8 – 0,85 м	Не соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К		не менее 1,0 м.	Не соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Обслуживание в кабинете					
Ширина проема двери	К		не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога	К		не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Ширина прохода	К		не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Стол с высотой рабочей поверхности	К		не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина и высота проема стола для ног	К		не менее 0,75 х 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К		диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С		5 % (но не менее 1)	Не соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на	К, О, С, Г		наличие	Не соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020

расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери					
Размер кабины (ширина x глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	Не соответствует		п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Не соответствует		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Не соответствует		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Отсутствие		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Отсутствие		п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие		п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублированием рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие		п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Отсутствие		п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)
---	--

Участки и территории		К	О	С	Г
Вход		+	+	+	+
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)		-	#	+	#
Зона оказания услуги		-	-	-	#
Санитарно-гигиеническое помещение		-	-	-	-
Средства информации		-	-	-	-
		-	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X*	X*		X*	X*
Объект недоступен					

* Объект доступен с учётом мер, удовлетворяющих минимальные потребности инвалидов

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	На входной площадке предусмотреть ширину проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м Обустроить входную дверь (внутреннюю) с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м. Устранить порог внутренней входной двери, превышающий 1,4 см. На пути движения перепады высот более 1,4 см.
Пути движения (для	

доступа в зону оказания услуги)	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м. На лестнице внутренней (в зону оказания услуги) обеспечить горизонтальное завершение поручней сверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающее за границы лестничных маршей на 30 см На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил
	Установить кабину лифта с габаритами кабины не менее 1,1 x 1,4 м Установить кабину лифта с шириной дверного проема (в свету) не менее 0,9 м. Нанести цифровые контрастные обозначения этажей напротив выхода у лифта на всех этажах
Зона оказания услуги	Обеспечить в зале не менее 5% мест для инвалидов-колясочников не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола Установит высоту поверхности (столов, прилавков, окошек касс и т.п.) высотой не более 0,8 – 0,85 м
	Установить прилавки (столы, стойки и т.п.) у места получения услуги шириной не менее 1,0 м. Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м. Обеспечить высоту порога не более 1,4 см. Оборудовать 5% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных Установить информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери
Санитарно-гигиеническое помещение	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 / 2,2 м
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не

	менее 0,9 м.
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,8 м.;
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м.
	Установить опорные поручни, штанги
	Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом
	Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения
Средства информации	Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания (Имеется только вывеска на входе в здание)
	Установить Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию

« 03 » мая 2023 г.

Дата составления Паспорта

Старший специалист отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения ГКУ КК - УСЗН в Гулякевичском районе

Должность лица, составившего Паспорт

О.Т. Севян

Ф.И.О.

Подпись