

Уведомительный номер контрольного (надзорного) мероприятия
в ОГИС ЕРКНМ: 23230061000203726191

Ссылка на карточку мероприятия
в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий в виде
QR-кода:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121, тел. (861) 991-07-48

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121, тел. (861) 991-07-48

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гулькевичского района
352190, г. Гулькевичи, ул. Комсомольская, 82, тел. (86160) 5-19-03

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 5/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
КЛУБНАЯ СИСТЕМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕНЦЫ-ЗАРЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА"
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения ВрИО главного государственного инспектора Гулькевичского района
по пожарному надзору – старшего инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Гулькевичского района управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю капитаном внутренней службы Кривенко
Владимиром Владимировичем № 5 от «17» марта 2023 года
в период с «28» марта 2023 г. по «03» апреля 2023 г.

Инспектом Иваном Александровичем - государственным инспектором Гулькевичского района по
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
по пожарному надзору - старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Гулькевичского района управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю капитаном внутренней службы;
органа государственного пожарного надзора)

приведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Инспектор МКУ «СЦКС» с/п Венцы-Заря Гулькевичского района Морговская Людмила Алексеевна
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

вх. № 50
03.04.2023

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	абз. 3 п. 48 ППР в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	11.09.2023	
2	не обеспечена исправность внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в здании	абз. 2 п. 48 ППР в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	11.09.2023	
3	не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами	п. 50 ППР в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	11.09.2023	
4	в отношении здания МКУ «СЦКС с/п Венцы-Заря» не в полном объеме организована разработка планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах	п. 5 ППР в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	11.09.2023	
5	не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной	п. 12 ППР в РФ утв. Постановлением	11.09.2023	

	опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения (№ помещений 1-го этажа по плану здания: 8, 31, 32, 35, 41, 47; (№ помещений 3-го этажа по плану здания: 13, 16, 18, 26, 27, 28, 32, 33, 38, 39)	Правительства РФ от 16.09.2020 №1479		
6.	не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций здания	п. 13 ППР в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	11.09.2023	
7.	не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	пп. «б» п. 17 ППР в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	11.09.2023	
8.	на 1-м этаже здания (выход на площадь) отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из фойе, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	пп. «д» п. 16 ППР в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	11.09.2023	
9.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов на 1-м этаже здания (выход на площадь) не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	11.09.2023	
10.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов в зрительном зале не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	11.09.2023	
11.	в помещении коридора на 1-м этаже здания над эвакуационным	п. 5.3 СП 3.13130.2009	11.09.2023	

	выходом не установлен световой оповещатель «Выход»			
12.	электропроводка СПЗ (систем противопожарной защиты) в спортивном зале на втором этаже здания выполнена проводом, тип исполнения которого не соответствует области его применения	п. 4.9 СП 6.13130.2013	11.09.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МКУ «СЦКС» с/п Венцы-Заря Гулькевичского района

Морговская Людмила Алексеевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

✓ *СМ*
(подпись)

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гулькевичского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю капитан внутренней службы Шермет И.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора, проводившего выездную проверку)

