



## МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

**Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Крымского района**

ул. Кирова, д. 2 А, г. Крымск, 353387  
тел./fax: 8 (86131) 2-17-74

02.06.2021 № \_\_\_\_ -9-28-1-15  
На № \_\_\_\_ от \_\_\_\_

### Юридическому лицу:

Муниципальному бюджетному учреждению  
дополнительного образования Детский  
эколого-биологический центр города Крымска  
муниципального образования Крымский  
район.  
(ИНН 2337026000; ОГРН 1022304063154);

353380 Россия, Краснодарский край,  
Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова,  
д. 5а

### **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 43/103**

**об устранении причин и условий,  
способствовавших совершению административного правонарушения**

Я, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю - главный государственный инспектор Крымского района по пожарному надзору подполковник внутренней службы Козырев Максим Сергеевич рассмотрев дело об административном правонарушении № 43/103 от 01 июня 2021 года в отношении юридического лица: муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детский эколого-биологический центр города Крымска муниципального образования Крымский район (ИНН 2337026000; ОГРН 1022304063154), установил, что: юридическое лицо нарушило 01.06.2021 года в 13 часов 00 минут, при проведении планового мероприятия по контролю за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности юридическим лицом при осуществлении деятельности на территории и объектах защиты образовательного учреждения, по адресу: 353380 Россия, Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, д. 5-а - статью 37 Федерального Закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также другие действующие нормы и правила в области пожарной безопасности, а именно:

| №<br>п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием<br>конкретного места выявленного нарушения        | Пункт (абзац пункта) и наименование<br>нормативного правового акта РФ (или)<br>нормативного документа по ПБ, требования<br>которого(ых) нарушены                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.       | Резерв информационной ёмкости приёмно-контрольного прибора (при числе шлейфов более 10) составляет менее 10% | п. 13.14.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Норма и правила проектирования»; Пункт 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2020 г. №1479;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.  | Приборы приёмно - контрольные и приборы управления установлены не в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, так же место установки данных приборов не защищено от несанкционированного доступа                                                                              | п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Норма и правила проектирования»; Пункт 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479; |
| 3.  | Приборы приёмно-контрольные пожарные не обеспечивают автоматический контроль линий связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание                                                                                                                                                | п. 13.14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Норма и правила проектирования»; Пункт 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479; |
| 4.  | Огнетушитель, расположенный в помещении психологической разгрузки, расположен на высоте более 1,5 метра (фактически 1,77 м)                                                                                                                                                                     | Пункт 409 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479;                                                                                                                                                             |
| 5.  | В бытовом помещении (при наличие большого количества пожарной нагрузки) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности исходя из вида находящегося в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств (по методике изложенной в СП 12.13130.2009) | Пункт 12 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479;                                                                                                                                                              |
| 6.  | При срабатывании автоматической пожарной сигнализации не происходит отключение системы кондиционирования воздуха                                                                                                                                                                                | п. 14.1; п. 14.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Норма и правила проектирования»; ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;                                  |
| 7.  | Не во всех помещениях смонтирована автоматическая пожарная сигнализация в соответствии с требованиями СП 5.13130 приложения А п.А4 (бытовое помещение)                                                                                                                                          | Приложение А п.А4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Норма и правила проектирования»; ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;                                 |
| 8.  | Не обеспечивается минимальная ширина эвакуационных выходов из здания (нормативное значение 1,2м) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек (фактическое значение 1 выхода – 0,96м; 2 выхода – 0,82м)                                                                     | п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;                                                                                                             |
| 9.  | При высоте лестницы при входе более 45 см (фактическое значение 51см) не предусмотрены ограждения с поручнями                                                                                                                                                                                   | п. 13.3.13 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Норма и правила проектирования»; Пункт 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479; |
| 10. | При проведении проверки на объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (проектная документация на смонтированную на объекте защиты пожарную сигнализацию)                                                                                             | Пункт 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от                                                                                                                                                                                         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 сентября 2020 г. №1479;                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11. | Помещение чердака не оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 приложение А п. А.4                                                                                                                                                                                                                                  | ст. 54 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; |
| 12. | На объекте защиты отсутствует декларация пожарной безопасности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Приказ МЧС России от 16.03.2020г. №171; ст. 64 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»                                                                                                                                  |
| 13. | Руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчёта не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного                                                                                                   | Пункт 30 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479;                                                                                                                                   |
| 14. | Представленная инструкция о мерах пожарной безопасности составлена без учёта специфики пожарной опасности здания и по своему содержанию не соответствует установленным в пунктах 393 и 394 (Правил противопожарного режима в Российской Федерации) требованиям (отсутствуют сведения о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте | Пункт 2 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479;                                                                                                                                    |

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное **ст. 20.4 ч. 1** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23. 34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются номера статей)

**Законному представителю юридического лица необходимо:**

**Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю.**

**В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления, Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшего представление.**


**В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.**

Представление внёс:



Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю - главный государственный инспектор Крымского района по пожарному надзору подполковник внутренней службы Козырев Максим Сергеевич

(должность, подпись (Ф.И.О.))

Представление получил (а): 02.06.2021 ✓ Законный представитель  
юридического лица – директор муниципального бюджетное учреждение дополнительного  
образования Детский эколого-биологический центр города Крыма муниципального  
образования Крымский район Бут Валентина Петровна   
(дата, должность, подпись (Ф.И.О.))

Представление направлено \_\_\_\_\_