

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
350080, Россия, г. Краснодар, ул. Уральская 121, 8 (861) 262-20-09, e-mail: gumchskk@mail.ru,
https://23.mchs.gov.ru/, тел. Доверия: 8 (861) 268-64-40
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района
353387, Россия, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Кирова, 2 А; тел./факс 8(861) 312-17-74;
e-mail: ogpn28@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Крымск, ул. Кирова, 2 А
(место составления предписания)

« 26 » января 20 21 г.
(дата составления предписания)

Предписание № 2 | 1 | 7 - №п.п.
по устранению нарушений требований пожарной безопасности:

Юридическому лицу: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 хутора Школьного муниципального образования Крымский район. (ИНН 2337018464; ОГРН 1022304059920). (Объект защиты: Дошкольное образовательное учреждение детский сад, по адресу: 353353 Россия, Краснодарский край, Крымский район, хутор Школьный, улица Варениковская, дом 4 Г.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения № 3 от 11.01.2021 г. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю - главного государственного инспектора Крымского района по пожарному надзору подполковника внутренней службы Козырева Максима Сергеевича; ст. 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 18.01.2021 года с 12 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. и 26.01.2021 года с 11 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. проведена плановая выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю - государственным инспектором Крымского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Жуковым Владимиром Владимировичем в отношении юридического лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 хутора Школьного муниципального образования Крымский район. (ИНН 2337018464; ОГРН 1022304059920). (Объект защиты: Дошкольное образовательное учреждение детский сад (здание, сооружение, строение, территория)), по адресу: 353353 Россия, Краснодарский край, Крымский район, хутор Школьный, улица Варениковская, дом 4 Г.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: Законным представителем юридического лица – заведующим муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 37 хутора Школьного муниципального образования Крымский район Кутаниной Ольгой Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ППР, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В отношении каждого здания, сооружения руководителем организации	Пункт 2; раздел XVIII правил противопожарного режима в	05.07.2021	

	не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479		
2.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. (Руководитель организации должен обеспечивать 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты).	Пункт 30 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	05.07.2021	
3.	Эвакуационное освещение, которое включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения находится в неисправном состоянии.	Пункт 37 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	05.07.2021	
4.	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	Пункт 37 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	05.07.2021	
5.	Здания, а также территория организации должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов. (Фактически имеется один пожарный гидрант).	Статья 62 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Пункт 8.6 свода правил СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.	05.07.2021	

6.	Руководитель организации не организовал проведение проверки внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения (пожарный кран) в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения).	Пункт 48 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	05.07.2021	
7.	Руководитель организации не организовал перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (Пожарный кран должен быть исправным и укомплектован пожарным рукавом, ручным пожарным стволом и пожарным запорным клапаном, а также пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении).	Пункт 50 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	05.07.2021	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в

3 квартал (6 июля) 2021 года.

(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на

ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю – государственный инспектор Крымского района по пожарному надзору капитан внутренней службы Жуков Владимир Владимирович

(подпись, и.п.п. *)

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» января 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Законный представитель юридического лица – заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 37 хутора Школьного муниципального образования Крымский район Кутанина Ольга Викторовна

(должность, фамилия, инициалы)

«26» января 2021 г.

*- место для личной печати государственного инспектора по пожарному надзору