

**ПРОТОКОЛ**  
испытаний по контролю качества огнезащитной обработки  
деревянных конструкций

1. Дата испытания: 14.04.2015 г.
2. Место проведения (адрес, наименование объекта):  
Краснодарский край, ст. Динская, ул. Новая, д. 108 «Детский сад общеразвивающего вида № 29»
3. Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку (номер лицензии ГОЧС):  
ООО «Техкомплектсервис», лицензия № 5Б/00609 от 17.04.2013 г.
4. Вид и состояние огне-защищенных конструкций, площадь обработки, условия эксплуатации  
Стропила, стойки, – деревянные конструкции кровли, S = 1773 м<sup>2</sup> защищены от воздействия атмосферных осадков.
5. Наименование (марка) огнезащитного средства, номер сертификата ПБ дата изготовления, данные технического паспорта «МИГ-09» № С-РУ. ПБ39.В.00052 ПАСПОРТ № 1674 от 08.04.2015г. Партия № 003-15 от 06.04.2015г., расход состава составил 0,35 кг/ м<sup>2</sup>.

6. Наименование организации проводившей испытания: ООО «Техкомплектсервис»  
в присутствии Заказчика: заместителя заведующей по АХЧ Конюкова В.С.

7. Результаты испытаний контрольных образцов:

Номер образца	Место отбора проб	Результат испытаний
1	Стропила	Горение не наблюдается
2	Стропила	Горение не наблюдается
3	Стойка	Горение не наблюдается
4	Стойка	Горение не наблюдается

8. Выводы по результатам контрольных испытаний: огнезащитная пропитка выполнена качественно- соответствует требованиям ПБ, установленным в НПБ-251-98-II группа.

**Испытания провели:**

**Исполнитель**

Директор ООО «Техкомплектсервис»



/Ю.Н. Матиосов/

**Заказчик**

Заместитель заведующей по АХЧ  
«Детский сад общеобразовательного вида № 29»



/В.С. Конюков/