



МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОМУ РАЙОНУ**

ул. Ленина, 30, сл. Родионово-Несветайская, Ростовская область, 346580
Телефон: (86340) 30-6-46, факс (86340) 30-4-30, E-mail: 73gpn_rnd@mail.ru
«Единый «телефон доверия» (863)239-99-99

Предписание № 111/111

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Родионово-Несветайского района «Родионово-Несветайская средняя общеобразовательная школа №7»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении плановой выездной проверки, выданного начальником ОНДиПР по Родионово-Несветайскому району майором внутренней службы Русановым Дмитрием Николаевичем от 28 мая 2018 № 11, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. "01" июня 2018 г. по 12 ч. 00 мин. "07" июня 2018 г. проведена плановая выездная проверка МБОУ «Родионово-Несветайская СОШ №7» по адресу: Ростовская область, сл. Родионово-Несветайская, ул. Кирова, 14.

Должностные лица, проводившие проверку:

Начальник ОНДиПР по Родионово-Несветайскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области – главный государственный инспектор Родионово-Несветайского района по пожарному надзору майор внутренней службы Русанов Дмитрий Николаевич в присутствии заведующего МБОУ Коляковой О.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Руководитель не прошел обучение мерам пожарной безопасности в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности	Правила противопожарного режима в РФ, п. 3, абзац 2: «Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума»	31.07.2018г	
2	Не во всех помещениях обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны	Правила противопожарного режима в РФ, п. 6: «В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а	07.06.2018г	

		также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны»		
3	Для помещений складского назначения не определена категория взрывоопасной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Правила противопожарного режима в РФ, п. 20 «Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"»	30.09.2018г	
4	На дверях помещений складского назначения отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Правила противопожарного режима в РФ, п. 20: «Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"»	15.10.2018г	
5	Не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями	Правила противопожарного режима в РФ, п. 22: «Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями»	15.08.2018г	
6	Помещения подвала используется для хранения мебели и других предметов	Правила противопожарного режима в РФ, п. 23 «б»: «На объектах защиты запрещается...использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и	15.08.2018г	

		других предметов»		
7	Покрытие пола на путях эвакуации в общих коридорах выполнено из сгораемого материала (линолеум)	Правила противопожарного режима в РФ, п. 33: «При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности»	31.12.2018г	
8	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Правила противопожарного режима в РФ, п. 35: «Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа»	31.07.2018г	
9	В коридорах и подвальном помещении школы допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком, предусмотренным конструкцией светильника	Правила противопожарного режима в РФ, п. 42 «в»: «Запрещается: ... эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника»	15.08.2018г	
10	В кабинете бухгалтерии электронагревательный прибор (электрочайник) используется без устройств тепловой защиты	Правила противопожарного режима в РФ, п. 42 «г»: «Запрещается: пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты»	07.06.2018г	
11	Не обозначены направления движения к источникам противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	Правила противопожарного режима в РФ, п. 55, абзац 4: «Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения»	15.08.2018г	
12	Допускается эксплуатация неисправных светильников аварийного эвакуационного освещения	Правила противопожарного режима в РФ, п. 43, абзац 2: «Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения»	07.06.2018г	
13	Специальный журнал учёта наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведётся с	Правила противопожарного режима в РФ, п. 478, абзац 2: «Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведётся в специальном журнале произвольной	07.06.2018г	

нарушением сроков технического обслуживания огнетушителей, установленных заводом-изготовителем	формы»		
--	--------	--	--

Установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНДиПР по Родионово-Несветайскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Русанов Д.Н.



(Handwritten signature)
(подпись)

«07» июня 2018 г.

Предписание для исполнения получил(а):

(Handwritten signature)
(подпись)
«07» 06 2018 г.

Директор МБОУ Колякова О.В.
(должность, фамилия, инициалы)