



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
пер. Доломановский, 132 г. Ростов-на-Дону 344018, Телефон: (863) 244-27-85 Факс: (863) 244-27-85
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 7 - 8/1/1

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению
угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-
Дону «Школа №105»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 7 - 8 от «11» января 2021 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко С.Е., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа №105», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Лелюшенко 3/4.

Дата и время проведения проверки:

21.01.2021 с 10 час. 0 мин. по 13 час. 0 мин. Продолжительность 3 час. 0 мин.

08.02.2021 с 15 час. 0 мин. по 16 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 2 дня, 4 час. 0 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальник Первомайского отделения НД и ПР ОНД и ПР по г. Ростову-на-Дону УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области Наугольный Андрей Валериевич

совместно с: Директор МБОУ «Школа № 105» Приходько Наталья Владимировна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)

1.	2.	3.	4.	5.
1	<p>На объекте защиты на первом этаже здания (помещение № 12а согласно технического паспорта от 18.11.2021г.) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден приказом МЧС России № 194 от 19 марта 2020 года) в объеме лестничной клетки, встроено помещение охраны (помещение для размещения приборов приемно-контрольных АПС и СОУЭ) выгороженное перегородками из горючих материалов (деревянные конструкции)</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 1, 4 ст. 53; пп. к) п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479)</p>	02.08.2021	
2	<p>На объекте защиты не установлены указатели со светоотражающей поверхностью, либо световые указатели, подключенные к сети электроснабжения и включенные в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами, указывающими направление движения и расстояние до источников противопожарного водоснабжения</p>	<p>Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479): п. 48</p>	02.08.2021	
3	<p>На объекте защиты на первом этаже здания в помещении, используемом в качестве спортзала (помещение № 63 согласно технического паспорта от 18.11.2016г.) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден приказом МЧС России № 194 от 19 марта 2020 года) первые двери эвакуационного выхода открываются не по направлению выхода из здания (помещения спортзала)</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 1, 4 ст. 53</p>	02.08.2021	
4	<p>На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителем организации не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов</p>	<p>Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены</p>	02.08.2021	

<p>дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (с проведением 1 раз в год проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты)</p>	<p>постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479): п. 30</p>		
---	--	--	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:


 (подпись)
 «8» февраля 2021 г.
 М.П. *



Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальник Первомайского отделения НД и ПР ОНД и ПР по г. Ростову-на-Дону НД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
 Наугольный Андрей Валериевич

Предписание на 3 стр. для исполнения получил:

Директор МБОУ «Школа № 105» Приходько Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«8» февраля 2021 г.


 (подпись)