

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю  
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, тел.: 8 (861) 225-34-04  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Динского района**  
**353200, Краснодарский край, ст. Динская, ул. Гоголя, 102 тел. 8(861-62) 6-43-12**

ст. Динская

(место составления акта)

« 04 » сентября 20 19 г.

(дата составления акта)

15 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 118

**По адресу/адресам:** Краснодарский край, Динской район, п. Найдорф, ул. Школьная, 9  
(место проведения проверки)

**На основании:** Распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
Динского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю № 118 от  
25.07.2019

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

**была проведена проверка** внеплановая, выездная **в отношении:**

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования Динской район  
«Средняя общеобразовательная школа № 53 Объекты защиты – здание основного корпуса,  
вспомогательные помещения (категория высокого риска).

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

**Дата и время проведения проверки:**

16 ч. 00 мин « 08 » августа 2019 года до 15 ч. 00 мин. « 04 » сентября 2019 года.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

**Общая продолжительность проверки:** 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

**Акт составлен:** Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Динского  
района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):**

(заполняется при проведении выездной проверки)

Грек О.Т. 02.08.2019 9ч.10 мин

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:**

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лицо(а), проводившее проверку:** Джемо Мелько Райсович – старший инспектор ОНД и ПР  
Динского района – государственный инспектор Динского района по пожарному надзору.



(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**При проведении проверки присутствовали:** Директор БОУ МО Динской район «СОШ № 53  
Грек Ольга Григорьевна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3
1.	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.18* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	БОУ МО Динской район «СОШ № 53», Директор БОУ МО Динской район «СОШ № 53» Грек О.Г.
2.	Не обеспечено устройство выхода на чердак через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам. (ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.8.4* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	БОУ МО Динской район «СОШ № 53», Директор БОУ МО Динской район «СОШ № 53» Грек О.Г.
3.	При эксплуатации эвакуационных путей на втором этаже здания школы, допускается применение горючих материалов для покрытий пола в общем коридоре с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2 (пол отделан паркетом) (ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.25*, СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	БОУ МО Динской район «СОШ № 53», Директор БОУ МО Динской район «СОШ № 53» Грек О.Г.
4.	Кабельные линии систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) не выполнены огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR), система эксплуатируется более 10 лет. (ст. 4, ст. 54, ст. 82 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 СП 6.13130.2009, п.3.4 СП 3.13130.2009, п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012).	БОУ МО Динской район «СОШ № 53», Директор БОУ МО Динской район «СОШ № 53» Грек О.Г.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

предписание ОНД и ПР Динского района от 24.05.2019 № 59/1/9 не выполнено.

- нарушений не выявлено: нарушения выявлены.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):



*(Handwritten signature)*  
(подпись проверяющего)

*(Handwritten signature)*  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые к акту документы:** предписание от 04.09.2019 № 118/1/4; протоколы об административном правонарушении от 04.09.2019 № 36/219, 36/230.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**



*(Handwritten signature)*

М.Р. Джемю

**С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):**

*Грен О.Т. директор*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 04 » 09

2019 года

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:**

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)